

ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ

ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଭବନ

ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୧୨

ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ : ଶ୍ରୀ ବି.କେ ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

: ଶ୍ରୀ କେ.ସି.ବତ୍ସ, ସଦସ୍ୟ

: ଶ୍ରୀ ବି.କେ. ମିଶ୍ର, ସଦସ୍ୟ

ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା : ୨୦୦୯ର ୧୪୫

ଶୁଣାଣି ତାରିଖ : ୧୦.୨.୨୦୧୦

ଆଦେଶନାମା ତାରିଖ : ୨୦.୩.୨୦୧୦

ପ୍ରସଂଗ : ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (Orissa Electricity Regulation Commission-OERC) (ତାରିଫ ବା ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବଧାନିକ ନିୟମ-ସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଲୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (OERC) (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚ୍ଛଳନା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଏବଂ ତାରିଫ ବା ଦରସୂଚୀ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଂଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାସଂଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଠିତ ମତେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ୍, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ- ୬୨, ୬୪ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା' (Annual Revenue Requirement-ARR)ର ଅନୁମୋଦନ ଓ 'ସରବରାହ ତାରିଫ (ଦରସୂଚୀ)' ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ।

ଆଦେଶନାମା:

ମେସର୍ସ 'ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ' (M/S Orissa Power Transmission Corporation Limited) (ସଂକ୍ଷେପରେ ଓପିଟିସିଏଲ - OPTCL) ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଆଇନ୍, ୧୯୫୬ ଅଧିନରେ ୨୦୦୪, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ବାହନ କରୁଛି । ଏଭଳି ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ୍, ୨୦୦୩ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ଆଇନ ବା ଆକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା) ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ଆକ୍ଟ, ୧୯୯୫ ଅଧିନରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଶକ୍ତିର ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଓ ସରବରାହ ଅନୁମତି ଧାରା ଭାବେ ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଆଇନ ବା ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ-୪୧ର ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ମୂଳେ ଅଧିକ ଦିନ ଉଭୟ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଓ ସରବରାହ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର (ସରବରାହ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ) କ୍ଷିମ, ୨୦୦୫ (ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ-୧୩୧(୪) ଅଧିନରେ) ନାମକ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କ୍ଷିମ ବଳରେ, ସରବରାହ

ବ୍ୟବସାୟର ସବୁ ଆସେଟ୍ ଓ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସରବରାହ ବ୍ୟବସାୟ ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଗଲା ବା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା । ୯.୬.୨୦୦୫ର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୬୮୯୨ର ଧାରା-୧୦ ଦ୍ୱାରା ୧.୪.୨୦୦୫ (ଯେଉଁ ତାରିଖରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବଳବତ୍ତର ହେଲା) ଠାରୁ ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ-୩୯(୧) ଅଧିନରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ‘ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ (**State Transmission Utility-STU**) ଭାବେ ବିଜ୍ଞପିତ ହେଲା । ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ ୧୪ର ୨ୟ ସର୍ଭ ବଳରେ ଆକ୍ଟ ଅଧିନରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବୀ ସରବରାହକାରୀ ଅନୁମତିଧାରୀ’ (**Deemed Transmission Licensee**) ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସୁଛି । ୨୭, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୬ରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତମତେ, ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ (ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ-୧୬ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିଶିଷ୍ଟ-୪(ଖ)ରେ)ରେ ନିହିତ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ଭସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସଂପ୍ରତି ପରିଚାଳିତ ଅଟେ ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (ଏଆର୍ଆର୍) ଏବଂ ତା’ର ସରବରାହ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଯେଉଁ କଳା । ଏହି ଦରଖାସ୍ତ ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ମାମଲା -ସଂଖ୍ୟା-୧୪୫/୨୦୦୯ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସାକ୍ଷତି ଦେଇଥିଲେ । ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଗ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ଉପଭୋକ୍ତା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବୟାନକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ନିମ୍ନମତେ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ପଛତିଗତ ଇତିହାସ : (ପରିଚ୍ଛେଦ ୧ ରୁ ୮)

୧) ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଓ ଓଇଆରସି (ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ନିୟମସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅନୁମତିଧାରୀ/ମତାବଲମ୍ବୀ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ‘ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା’ (ଏଆର୍ଆର୍) ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବୀ ଅନୁମତିଧାରୀ’ (**Deemed Licensee**) ଭାବରେ ୨୭.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତା’ର ଏଆର୍ଆର୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସାକ୍ଷତି ପରେ, ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବଦପତ୍ରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା’ର ଏଆର୍ଆର୍କୁ ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ତା’ ଛଡା ପ୍ରସଂଗଟି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ୱେବ୍‌ସାଇଟରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅଭିକାକ୍ଷୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ । ଏହା ବାଦ୍, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଅଭିଯୋଗ ସମୂହର ସଂଯୁକ୍ତ ଫର୍ମ୍ ସବୁକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ତା’ର ଏକକିତା ଲେଖାଏଁ ନକଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

୨) ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରୋକ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ନୋଟିସକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇଲେ । ଆଗାମୀ ଦରସୂଚୀ ବା ତାରିଖ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଲେ ।

୩) ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ 'ସର୍ବସାଧାରଣ ନୋଟିସ'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରୁପ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ/ଆସୋସିଏସ/ଅନୁଷ୍ଠାନ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମୂହ ଠାରୁ ୧୦ଟି ଅଭିଯୋଗ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ (୧) ସମଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଜୁମର୍ସି ଫେଡେରେସନ, ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଭବନ, କ୍ଷେତରାଜପୁର, ସମଲପୁର (୨) ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଟାଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେରୋ ଆଲଏଜ ଲିମିଟେଡ, ବୋମିଖାଲ, ପୋ-ରସୁଲଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୩) କନ୍ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୮, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୪) ଫେରୋ ଆଲଏଜ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ, ଜିଡି-୨/୧୦, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୫) ଆର.ପି. ମହାପାତ୍ର, ପୁଟ. ନଂ-୭୭୫ (ପିଟି), ଲେନ୍-୩, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୬) ଉତ୍କଳ ଚ୍ୟାମର ଅଫ କମର୍ସି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏନ୍/୬, ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୭) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ପୁଟ - ନଂ - ୩୦୨(ବି), ବେହେରାସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୮) ନେସକୋ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ, ଜାନୁପଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର (୯) ସାଉଥକୋ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ, କୋର୍ଟପେଟା, ବ୍ରହ୍ମପୁର (୧୦) ଝେସକୋ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ, ବୁର୍ଲା, ସମଲପୁର ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନଂ-୨ଙ୍କ ବ୍ୟତିତ ଆଉ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାରିଫ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆୟୋଗ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ।

୪) ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରସଂଗସମୂହର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

୫) ବିଦ୍ୟୁତ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୯୪(୩)ରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦରସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଷୟଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ 'ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେକ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟିଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର'ର ତୃତୀୟ ଫେଜରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ଶୁଣାଣିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

୬) ୧୦.୦୨.୨୦୧୦କୁ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଇ ଏହାକୁ ଯଥା ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ପଠାଇଲେ ଓ ସରକାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ ।

୭) ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରୁପ, ଆୟୋଗ ୧୦.୨.୨୦୧୦ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶୁଣାଣିର ପରିଚ୍ଛଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀସମୂହ, ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମତାମତକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ।

୮) ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତ ଓ ତାରିଫ ପୁସ୍ତାକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ୧୮.୨.୨୦୧୦ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ମିନିଟରେ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ । ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି (ସାକ୍)ର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ସଚକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କର ବିବେଚନା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ତାରିଫ ପୁସ୍ତାକ: (ପରିଚ୍ଛେଦ - ୯ରୁ ୪୮)

୯) ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଇସରଟି ନେଟ୍‌ଓ୍ଵାର୍କକୁ ଆପଣେଇଛି । ଏହା ସହ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ/ଅଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସରବରାହର ସଂଯୋଗ ଦାୟିତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଅଟେ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସରବରାହ କରେ ଏବଂ ସିଜିପି ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାକୁ ସରବରାହ କରେ । ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନେଟ୍‌ଓ୍ଵାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବାଦ୍, ଓଇଆର୍‌ସି ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଭୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଓ ସ୍ଵଳ୍ପ-ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ଵ-ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ । ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଆୟତ୍ଵାଧିନ ଲାଇନ୍ ଓ ସର୍ବ୍ଷେସନ୍‌ର ପୁଞ୍ଜୀନୁପଞ୍ଜିତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୧

୦୧.୦୪.୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଓ ସର୍ବ୍ଷେସନ୍ ପରିପଥ କି.ମି ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ଵ ଚାହିଦା ଦାଖଲନାମାରେ ଉପସ୍ଥାପନା
୪୦୦ କେଭି ଲାଇନ୍ (ସକ୍ରିଟ କିମି) ୨୦୦୯-୧୦ର ଅନୁମୋଦନ	୪୪୭.୧୦୩
୧୩୨ କେଭି ଲାଇନ୍ (ସକ୍ରିଟ କିମି)	୫୦୦୭.୯୧୫
୨୨୦/୧୩୨/୩୩ କେଭି ଲାଇନ୍ ସର୍ବ୍ଷେସନ୍ (ସଂଖ୍ୟା)	୨୦
୧୩୨/୩୩/୧୧ କେଭି ଲାଇନ୍ ସର୍ବ୍ଷେସନ୍ (ସଂଖ୍ୟା)	୫୭
୧୩୨ କେଭି ସୁଇଚିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ୍	୧୩

୧୦) ଦାୟିତ୍ଵ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ସ୍ଵିମର ଧାରା -୧୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୧୪ ଅଧିନରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ମତାବଳମୀ ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀ । ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଦାୟିତ୍ଵ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ

ସରକାରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ 'ରାଜ୍ୟ ଲୋଡ୍ ପଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ' (State Load Dispatch Functions)କୁ ତୁଲାଇବ । କିନ୍ତୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜନିତ ଦେୟ-ଦର ଓ ଏଆର୍ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତ ସକାଶେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୧୧) ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ର ଅଧ୍ୟାୟ-୮ରେ ନିୟମ-୫୩(୧)ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତମତେ ଏବଂ ୨୦୦୬ର କେଶ୍-ନଂ-୨୨ରେ ୨୭.୧୦.୨୦୦୬ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର 'ଅନୁମତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ'ର ଧାରା -୧୯.୩ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ, ତା'ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସରବରାହ ଦରସୂଚୀର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୭.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିଛି ।

ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀକରଣ:

୧୨) ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଋହୁଁଥିବା ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୨ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତାହା ହେଲା -

(କ) ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ (ଖ) ସଙ୍କ ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତା ।

କ) ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତା:

୨୫ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟର ଅବଧି ପାଇଁ ଅନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ/ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଉଥିବା କିମ୍ବା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା (ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ/ଅନୁଷ୍ଠାନ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ)ଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତା କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରତିପାଦନକୁ ଭିତ୍ତି କଲେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ କ୍ୟାପ୍‌ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ହେବେ । କାରଣ, ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥା'ନ୍ତି । ତା'ଛଡା, କ୍ୟାପ୍‌ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନେ କ୍ୟାପ୍‌ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନର ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସରବରାହ କରିଥା'ନ୍ତି ।

ଖ) ସଙ୍କମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତା:

ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବାଦ୍ ଆଉ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସଙ୍କ ମିଆଦୀ ଉପଭୋକ୍ତା କୁହାଯିବ । ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ଅବଧିର ମିଆଦ ୧ବର୍ଷ । ୧ବର୍ଷ ମିଆଦ ପୂରିଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉପଭୋକ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା:

୧୩) ୟୁନିଟ ପିଛା ୨୦.୫୦ ପଇସାର ପ୍ରଚଳିତ (ସ୍ଥିତି) ଦର-ହାରରେ ମୋଟ ୪୩୦.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସରକରାହ ଦରସୂଚୀ ବାବଦକୁ ୧୪୪୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସିର ପରିଚ୍ଛଳନା ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଆର୍ଆର୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୧୦୧୨.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରକରାହ ଦାମ୍/ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ସାରାଂଶ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ-୨

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସଂଚାରଣ ମୂଲ୍ୟ	୨୦୦୯-୧୦ର ଅନୁମୋଦନ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ଦେୟ	୧୭୩.୧୧	୮୬୫.୧୩
ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଦେୟ	୪୭.୦୦	୯୮.୧୪
ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି ଦେୟ	୧୪.୩୫	୨୬.୯୯
ରଣ ଉପରେ ସୁଧ	୭୦.୫୩	୧୨୨.୦୩
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ		୫୪.୮୭
ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ	୬୬.୦୭	୧୫୩.୩୧
ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାମ	୪୪.୩୬	
ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ		୧୮.୩୧
ସମୁଦାୟ	୪୧୫.୪୨	
ପାସ୍ ଥ୍ରୋ ବ୍ୟୟ		୭୪.୪୬
Pass through expenses		
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆରକ୍ଷଣ	୯.୦୮	୧୫.୩୬
Contingency Reserve		
ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ		୦.୧୦
ଜିସିସି ବ୍ୟୟ	୦.୧୫	୦.୨୦
ସର୍ବ ସମୁଦାୟ	୪୨୪.୬୫	
ସତକ୍ଷ ବିନିଯୋଗ		୧୮.୩୩
ଉଣା: ବିବିଧ ଆୟ	୩୦.୫୦	୩.୭୨
Less Miscellaneous Receipts		
ବାସ୍ତବିକ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଚାହିଦା	୩୯୪.୧୫	୧୪୪୩.୫୦

ସରକରାହ ଦାମ୍ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା:

୧୪) ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିରେ, ଅତୀତ ସମୟ ଠାରୁ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ ଅଧିନରେ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତି, ୨୦୦୬ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯହିଁରେ

ସଂରଚନାତ୍ମକ ସୂଚୀ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛି ଯେ, 'ଦୂରତ୍ୱ, ଦିଗ ପ୍ରତି ସରବରାହ ତାରିଫ ପ୍ରବଣତା-ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଏକ ସରବରାହ-ସେବା-ନେଟୱାର୍କରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟର ପିଛା ମେଗାଓଫ୍, ଜୋନାଲ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ସ୍ତମ୍ଭ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗତାନୁଗତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ-ଉପାଦାନ' ଭିତ୍ତିରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ-୭(୧)(୩) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଏହାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି - 'ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିର ସେମାନଙ୍କର ଯଥା-ଉଚିତ୍ତ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରତି ଆନୁପାତିକ ହାରରେ ସମୁଦାୟ ସରବରାହ ଦାମକୁ ବଞ୍ଚୁଆରା କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେପରି ପାଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ତାରିଫର ସଂରଚନା ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ୍ତ, ଯେପରି ତାହା ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିର ଖସତାୟିତ ବିକାଶ/ଖସତାୟିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କିତ ସରବରାହ-ନିବେଶକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିବ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ 'ପୋଷ୍ଟେଜ୍-ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ'କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି । କୌଣସି ସରବରାହ-ଅନୁମତିଧାରୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଓଲଟାଉଥିବା ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ପୃଥକ୍ ନିୟମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ, ସରବରାହ ତାରିଫ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ 'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ' (ସିଇଆରସି)ଙ୍କ ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ନିୟମ-ସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସଲୀ ଦ୍ୱାରା 'ମତାବଳୀ ଅନୁମତିଧାରୀ' ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପରିଚାଳିତ ଅଟେ । ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଓଲଟାଉଥିବା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ (୯.୭.୨୦୦୪ର) ଅଧିନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତମତେ, ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ଓ ତାରିଫ ସ୍ଥିରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ଏବଂ ସିଇଆରସି (ତାରିଫର ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ନିୟମ-ସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସଲୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ସରବରାହ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ସରବରାହ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ-ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର 'ନିର୍ବାହନଗତ ବ୍ୟୟଭାର'(Operating Costs)କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାର-ଭେଦ କରାଯାଇଛି ।

କ) ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ସମୂହ

- ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ
- ରଣ-ଧନ ଉପରେ ସୁଧ
- କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ
- ନିବେଶିତ ମୂଳଧନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ
- ସତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା
- କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଳଧନ ଉପରେ ସୁଧ

ଖ) ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ସମୂହ

- ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ମିନ୍ଦ୍ରେନ୍ସି
- ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଗ୍ରୀଡ୍ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବ୍ୟୟ ଭାର

ଗ) ପାସ୍-ଥ୍ରୋ-ବ୍ୟୟସମୂହ

- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ ସମୂହ (ବିଗତ କ୍ଷତି ଓ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ସମୂହର ପାସ୍-ଥ୍ରୋ)

ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରର ସବିଶେଷତା:

୧୫) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୀର୍ଷକସମୂହରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପରିଚ୍ଛଳନା ଓ ତୁଲ୍ୟାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୯୯୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସିଏର ପରିଚ୍ଛଳନା ବାବଦ ବ୍ୟୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ କୁ ମିଶାଇ କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ:

୧୬) ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବିଓଡି/ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ 'ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେତନ ସଂଶୋଧନ-୨୦୦୬' ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚରୀଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନର ପ୍ରଭାବ ଆଦି ଭିତ୍ତିରେ ୫୮୯.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ କୁ ମିଶାଇ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ୮୬୫.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

୧୭) ମୂଳ ବେତନ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ, ଘରଭଡ଼ା, ଅବସର ପରେ ଅନୁପୋଷାଗିତ ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ, ସମ୍ମାନଜନକ ପାରିଶ୍ରମିକ, ଶ୍ରମିକ-କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକୃତ ବାବଦକୁ ଦେୟ, ପାରିତୋଷିକତା, କର୍ମଚରୀ ମଂଗଳ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଓ ବିବିଧ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଆଦି କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଉପାଦାନ-ସ୍ତରୀୟ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ଅଟେ ।

ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ: (Administrative & General Expenses –A&G Expenses)

୧୮) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୬.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

ମରାମତି ଓ ତୁଲ୍ୟାଜମା ବ୍ୟୟ: (Repair & Maintenance Expenses- R&M Expenses)

୧୯) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମରାମତି ଓ ତୁଲ୍ୟାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୯୮.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହାର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ-୩

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ରୁ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ପ୍ରସ୍ତାବ
(କ) ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍.			୭୭.୧୯
(ଖ) ସ୍କୁଏଲ ଡିସି ସହିତ ଦୂର ସଞ୍ଚାର ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍			୧୬.୦୫
(ଗ) ପୂର୍ତ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ			୨.୦୦
(ଘ) ସୁଚନା ପ୍ରଜ୍ଞୁକ୍ତି			୨.୯୦
ସମୁଦାୟ ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ (କ+ଖ+ଗ+ଘ)	୫୩.୮୮	୪୭	୯୮.୧୪

ରଣ-ଧନ ଉପରେ ସୁଧ:

୨୦) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ରଣ-ଧନ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୧୨୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହ:

୨୧) ଋଲୁରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ରମ-ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସାମୁଦାୟିକ ପଦ୍ଧତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଓ ସରବରାହ ନେଟ୍‌ୱାର୍କର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୫୫୯.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟସମୂହର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୪

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୂଲ୍ୟନ ବ୍ୟୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	
ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ	ପରିମାଣ
(କ) ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍. ବିଭାଗ	୧୭୬.୧୭
(ଖ) ଦୂର ସଞ୍ଚାର	୮୦.୦୦
(ଗ) ସୁଚନା ପ୍ରଜ୍ଞୁକ୍ତି (ଆଇ.ଟି)	୨୪.୦୭
(ଘ) ସଂଚାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନିର୍ମାଣ (ଗଢ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଦେ)	୨୫୮.୯୪
(ଙ) ପୂର୍ତ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ	୨୦.୦୦
ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟନ ବ୍ୟୟ (କ+ଖ+ଗ+ଘ)	୫୫୯.୧୮

କ) ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଆଗାମୀ ସମୟର ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସ୍ଥିତି ଗ୍ରୀଡ୍-ସର୍ଭିସ୍‌ସନ୍ ସମୂହରେ ୩ୟ ଗ୍ରାନ୍-ସଫରମର ସଂସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାନ୍-ସଫରମର କ୍ଷମତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି / ସର୍ଭିସ୍‌ସନ୍ କ୍ଷମତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଅଧିକରେ ୧୭୭.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣର ପଞ୍ଚାବ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହର ପ୍ରକାର-ଓ୍ୱାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୫

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୂଳଧନ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା (ଓ ଏମ୍. ବିଭାଗ)					
କ୍ର.ସଂ.	ଲାଲନ ଓ ସାଜସଜ୍ଜାମର ବିଷୟ ବିବରଣୀ	ୟୁନିଟ୍ ଦର (ଲକ୍ଷରେ)	ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ	ପରିମାଣ	ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
୧	ସ) ପାହ୍ୟା ଚୁକ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ସ) UPGRADATION & THIRD TRF.				
	କ) ୨୨୦/୧୩୨ କେଭି	୨୫୦.୦୦୦	୧୨୦ ଏମ୍.ଭିଏ	୪	୨୨୦୦.୦୦୦
	ଖ) ୨୨୦/୩୩ କେଭି	୪୧୭.୧୭୯	୪୦ ଗଠଇ	୧	୪୧୭.୧୭୯
	ଗ) ୧୩୨/୩୩ କେଭି	୨୭୮.୧୧୯	୪୦ ଗଠଇ	୨୧	୫୮୪୦.୪୯୯
	ii) ବଳକା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ii) SPARE TRF.				
	କ) ୨୨୦/୧୩୨ କେଭି	୨୫୦.୦୦୦	୧୨୦ ଗଠଇ	୧	୨୫୦.୦୦୦
	ଖ) ୧୩୨/୩୩ କେଭି	୨୭୮.୧୧୯	୪୦ ଗଠଇ	୧	୨୭୮.୧୧୯
୨	ତୃତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ବେଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ (୨୨୦ କେଭି, ୧୩୨ କେଭି ଓ ୩୩ କେଭି) ସଂଖ୍ୟା Estimated Cost for third transformer Bays (220 kV, 132 kV & 33 kV) Nos.				୨୧୧୩.୨୯୪
୩	ରିଆକ୍ଟର ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପନ (ଅଟକଳ ଖର୍ଚ୍ଚ)			୧୨୫ ଏମ୍.ଭି.ଏ.ଆର	୮୧୪.୧୨୩

୪	ଲାଲନ ବୃଦ୍ଧି (କିମି)				
	(କ) ୧୩୨ କେଭି ଟିଟିପିଏସ୍-ଟାଇପାଳ ସର୍କିଟ୍-୧ (କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି)		୧୨.୯୨୧	୪	୪୧.୬୮
	(ଖ) ୧୩୨ କେଭି ଟିଟିପିଏସ୍-ଟାଇପାଳ ସର୍କିଟ୍-୨ (କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି)		୧୨.୯୨୧	୪	୪୧.୬୮
୫	ଓବ-ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳନ (ବିଡ଼ାନାସୀ, ଫୁଲନଖରା ଓ ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ)				୮୦୦.୦୦
	ଓମୁଦାୟ				୧୭୬୧୭.୦୨୨

ଖ) ଟେଲିକମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟମୁହଁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ନିରାପଦ ଓ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଟିଭିକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଗ୍ରୀଡ୍ ସର୍ବ୍‌ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଏଲ୍‌ସିସି ଜରିଆରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ନିଜର ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟ୍‌ୱର୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ରେ ଗୁହଣ କରାଯାଇଥିବା ପିଏଲ୍‌ସିସି ପଦ୍ଧତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତଥ୍ୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ବ୍ୟାକ୍-ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଫେସିଲିଟି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମିତବ୍ୟୟତା ସମ୍ପନ୍ନ, ସୁଚିଣ୍ଟାଳ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଟେଲିକମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାବଦକୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟଭାରର ଆବଶ୍ୟକତା ୮୦କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ସାରଣୀକୃତ ଉତ୍ତୁତି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୬

ଦୂରସଂଚାର କାର୍ଯ୍ୟ	ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡି ବ୍ୟୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
(୧) ୩୦କୋଟି ଆରଟିସ୍ପୁର ଏକୀକରଣ	୩୫.୮୬ (୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ)	୧୦.୦୦
(୨) ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସ୍ନାତ୍ତା	୬୭.୪୮ (୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ)	୨୩.୦୦

(ii) Provision of SCADA inter face points at all 220KV and above Grid S/S	ବ୍ୟୟ)	
(୩) ବନ୍ଦୋବସ୍ତ (iii) Provision of SCADA interface points at all 132KV Grid S/S	୧୦୦.୪୭ (୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ)	୩୪.୦୦
(୪) ବନ୍ଦୋବସ୍ତ (iv) Reframing of Microwave by Optic Fibre under ULDC Project	୩୯.୦୦ (୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ)	୧୩.୦୦
ସମୁଦାୟ	୨୪୨.୮୧	୮୦.୦୦

ଗ) ସୁଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ସୁଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସଂରଚନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଓ ସମ୍ବଳିତକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୪.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୭

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପସ୍ତାବିତ ଆ.ଟି ପାଇଁ କ୍ୟାପେକ୍ସ

Projected Capex for I.T. during FY ୨୦୧୦-୧୧

କ୍ର.ସଂ.	ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ	(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
କ	ଇଆରପି ERP	
	୧. ଇଆରପି- (ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ)	୦.୨୩
	1. ERP-Licenses (Hqrs)	
	୧. ଇଆରପି- ସମ୍ପାଦନ	୦.୯୮
	2. ERP-Implementation	
ଖ	Networking	
	୧. ଝାନ୍	
	1. WAN	
	କ. ଲିଜ୍ ଲାଇନ (ଜେଡ଼ି.ଆଇ.ଟି)	୦.୨୦
	a) Leased Lines (ZITs)	
	ଖ. ଭିସାଟ୍ (ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଏସ୍.ଆଇ.ଟି.)	୦.୦୭
	b) VSAT (Hqrs & SITs)	

	୧. ଲାନ୍ (ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜେଡ଼ି.ଆଇ.ଟି, କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର)	୨.୪୯
	2. LAN (Hqrs., ZITs, Field Units & S/s)	
ଗ	ଡିଆର ଉଜ	
	୧. ଡିଆର (ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ)	୫.୦୦
	1. DR (Hqrs)	
ଘ	ପିଡିସି	
	PDC	
	୧. ଇଆରପ-	୨.୫୦
	1. Computing Infr. Servers (Hqrs)	
	୨. କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଣାଳୀସମୂହ	
	2. Office Systems	
	(କ) ପିସି ଓ ପେରି (ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜେଡ଼ି.ଆଇ.ଟି, କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର)	୪.୫୨
	a) PCs & Peri (Hqrs., Field Units & S/s)	
	ଲ୍ୟାପ ଟପ୍ ସମୂହ	୦.୦୭
	ସମୁଦାୟ	୨୪.୦୭

ଘ) ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ରାଜ୍ୟର ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି ନେଚ୍‌ଝର୍କ୍‌କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ପଦ୍ଧତିଗତ ବିକାଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ସରବରାହ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂରଚନା ଉପରେ ୨୫୮.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୮

ସଂଚାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କ୍ୟାପେକ୍ସ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ମୂଳଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରଣ/ପରିକଳ୍ପନା/ଠିକା Loan/ Scheme/ Contract-wise Capital Works	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	୩୧.୦୩.୨୦ ୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ	ଆ.ବ ୨୦୦୯- ୧୦ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ	ଆ.ବ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟୟ
କ	ONGOING SCHEMES				
୧	୨	୩	୪	୫	୬

୧	୪୦୦/୨୨୦ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ, ମେଝାଶାଳ	୪୭.୬୪	୫୫.୨୧	୨.୪୦	-
୨	୪୦୦/୨୨୦ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ, ନୂଆ ଡୁରୁରି	୪୨.୦୭	୪୬.୮୩	୨.୩୦	-
୩	୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ, ବୁଲି	୨୯.୫୮	୪୫.୧୦	୦.୫୦	
୪	ଇର୍ଠାରେ ୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ	-	୦.୬୮	-	
୫	ବାରକୋଟ ବେ'ରେ ୧୩୨ ଓ ୩୩ କେଭି ସଂଲଗ୍ନିତ ୨୨୦/୩୩ କେଭି ୨ୟ ଏମଭିଏ ଟିଆରଏଫ 220/33kV 2nd 20MVA trf. With associated 132 & 33 KV bays at Barkote	୪.୬୫	୪.୦୯	୦.୬୬	
୬	ଭଦ୍ରକଠାରେ ୨* ୧୮୦ ଏମଭିଏ ୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲିଲୋ ଲାଇନ୍ 2*100 MVA,220/132 kV S/S at Bhadrak & Associated LILO Line	୨୭.୬୫	୧୫.୨୧	୧୭.୮୪	
୭	ବାଲେଶ୍ୱର ବେ'ରେ ୨ଟି ୨୨୦ କେଭି ଫିଡର ନିର୍ମାଣ	୪.୦୮	୨.୬୯	୦.୯୦	
୮	ମେରାମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ	-	-	୦.୧୦	
୯	ସମ୍ମିଳିତ ଲାଇନ୍ ସହ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ Const. of 220/132 kv s/s Paradeep with associated line	୭୦.୨୧	୭୭.୯୫	୫.୦୦	
୧୦	୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ, ବଲାଙ୍ଗୀର	୨୮.୧୨	୨୭.୨୬	୧.୦୦	
୧୧	ଚନ୍ଦ୍ରକା ଠାରେ ୪ର୍ଥ ଅଗୋ ନିର୍ମାଣ	୭.୦୭	୪.୯୭	୨.୧୦	
୧୨	ଛେଣ୍ଡ ଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ୪୦ ଏମଭିଏ ଟିଆରଏଫ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ୧୩୨/୩୩ ବେ'ରେ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ	୪.୪୦	୩.୬୮	୦.୮୭	
୧୩	ବସ୍ତାଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି, ୨ x ୨୦ ଏମଭିଏ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ ସହିତ ୧୩୨ କେଭି ସଂରଚନା ଲାଇନ୍	୧୬.୯୯	୫.୯୦	୬.୫୦	
୧୪	ସଂଲଗ୍ନ ଲାଇନ୍ ସମୂହ ସହ କରଞ୍ଜିଆଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ ନିର୍ମାଣ	୨୪.୨୧	୧୬.୫୪	୧.୮୩	
୧୫	ବଡ଼ଗଡ଼ ଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ	୭.୬୦	୭.୩୮	୦.୧୦	୦.୫୦
୧୬	ହିନ୍ଦ ମେଟାଲ ଠାରେ ୧୩୨ କେଭି ଫିଡର ବେ ସଂପ୍ରସାରଣ	୪.୬୭	୧.୪୮	୩.୧୯	
୧୭	ଫୁଲନଖରାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ	୭.୨୮	୭.୮୧	୦.୨୭	

୧୮	ନୂଆ ଗ୍ରାମସମିଶନ ଲାଇନ ସହ ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ଵେକ୍ସନ	୨୩.୬୮	୦.୯୫	୧୫.୯୦	୬.୮୩
୧୯	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ସନ	-	୦.୦୧	-	
୨୦	ସହଯୁକ୍ତ ଲାଇନ ସହ ବରପାଲିଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ଵେକ୍ସନ	୧୫.୮୭	୯.୯୬	୨.୬୭	
୨୧	ଆଖୁସିଂଠାରେ ୨ ଫ୍ ୧୨.୫ ଏମଭିଏ, ୧୩୨/୩୩ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ସନ	୬.୦୭		୧.୪୭	୩.୧୨
୨୨	ସାଲେପୁରଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ଵେକ୍ସନ (ବଳିଆ)	-	୪.୦୯	-	
୨୩	ବିଡ଼ାନାସୀଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ଵେକ୍ସନ	-		୦.୨୪	
				-	
୨୪	ଇବ୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ୪୦୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନ୍	୨୧୦.୭୭	୧୭୦.୫୬	୧.୦୦	୩୦.୦୦
୨୫	ମେରୁମୁଣ୍ଡଳି-ଡୁରୁରୀ ୪୦୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନ୍	୧୩୧.୪୮		୪.୯୯	
			୧୫୮.୫୭		
୨୬	ମେରମୁଣ୍ଡଳୀ-ମେଣ୍ଡାଶାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନ୍	୭୨.୬୮	୮୯.୩୭	୧.୬୮	
୨୭	ବାରକୋଟଠାରେ ୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରାମସମିଶନ ଲାଇନ୍	-	୦.୨୧	-	
୨୮	ଇବ୍-ବୁଢ଼ାପଦର ୨୨୦ କେଭି ୨ୟ ଲାଇନ୍	୧୫.୨୨	୦.୦୧	୦.୫୦	
୨୯	କୁଚେଇ-କେସିପୁର, ୨୨୦ କେଭି ଏସସି ଲାଇନ୍	୩୫.୧୨		୦.୧୫	
୩୦	କେ.ସି.ପୁର-ପଦ୍ମନାଭପୁର ୨୨୦ କେଭି ଏସସି ଲାଇନ୍		୩୫.୦୩	୦.୧୫	
୩୧	ପଦ୍ମନାଭପୁର-ବାଲେଶ୍ଵର ୨୨୦ କେଭି ଏସସି ଲାଇନ୍			୦.୫୦	
୩୨	ଚନ୍ଦ୍ରକାଠାରେ ବେ' ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର-ଚନ୍ଦ୍ରକା ୨୨୦ କେଭି ଲାଇନ୍	-		୦.୧୦	
				-	
୩୩	ମେଣ୍ଡାଶାଳ-ବିଡ଼ାନାସୀ ୨୨୦ କେଭି ଲାଇନ୍	୧୭.୩୯	୧୭.୯୫	-	୧.୦୦
୩୪	ପୁରୁଣା ଡୁରୁରୀ-ନୂଆ ଡୁରୁରୀ ୨୨୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନ୍	-		-	
			-		
୩୫	ବୁଢ଼ାପଦର-ବଲାଙ୍ଗୀର ୨୨୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନ୍	୬୯.୭୨	୫୩.୨୦	୨୨.୮୮	
୩୬	ବିଡ଼ାନାସୀ-କଟକ ୨୨୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନ୍	୧୫.୦୬	୧.୨୦	୧୦.୦୦	୫.୫୨
୩୭	ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରଠାରେ ୧୩୨ କେଭି ଲିଲୋ ଲାଇନ୍	୨.୫୩	୦.୭୨	୧.୮୨	
୩୮	୧୩୨ କେଭି ହୀରାକୁଦ ଲିଲୋ(ବୁର୍ଲା-ସମଲପୁର)	୧.୯୭	୨.୪୬	୦.୫୦	
୩୯	ବୁଢ଼ାପଦର-ଚେରକେରା(ସ୍ଥିତ) ଉପରେ ୧୩୨ କେଭି ଲିଲୋ (ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସର୍ବ୍ଵେକ୍ସନଠାରେ)	-		୦.୧୨	
				-	

୪୦	ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର-ବରଗଡ଼ ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନ	୫.୩୦	୩.୩୬	୧.୫୦	
୪୧	ବଡ଼ଗଡ଼-ଉତ୍ତରା ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନ	୫.୨୮	୪.୧୬	୦.୫୦	
୪୨	ଉତ୍ତରା-ସିନ୍ଧୁଆ ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନ	୩.୫୫	୩.୯୨	୦.୨୯	
୪୩	ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ୧୩୨ କେଭି ଲିଲୋ ଲାଇନ୍	୦.୮୭	୦.୩୯	-	
୪୪	ଆଇସିସିଏଲ-ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସାଲେପୁରଠାରେ ୧୩୨ କେଭି	୧୩.୫୫	୩.୮୫	୦.୬୦	
୪୫	୧୩୨ କେଭି ଫୁଲନଖରା-ଲିଲୋ-ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର	୨.୧୦	୨.୧୬	୦.୧୫	
୪୬	ଜଗତସିଂହପୁର-ପାରାଦୀପ ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନ	୧୮.୧୯	୦.୦୩	୯.୦୦	୭.୦୦
୪୭	୧୩୨ କେଭିର ପୁରୁଣା ବଲାଙ୍ଗୀର-ନୂଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ୍	-	-	-	
୪୮	୧୩୨ କେଭି ହୀରାକୁଦ ଲିଲୋ ଟିପିଲିମା-ବରଗଡ଼ ଲାଇନ	୨.୮୪	୨.୨୩	-	
୪୯	ସମଲପୁର ଗ୍ରୀଡ଼୍ ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଟି-ଅର୍ଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେ'ର ବ୍ୟବସ୍ଥିତିକରଣ	-	୦.୧୦	-	
	ସମୁଦାୟ - କ	୯୯୫.୫୫	୮୮୬.୩୮	୧୨୫.୦ ୨	୫୦.୮୫
ଖ	ପ୍ରସାରିତ ପରିକଳ୍ପନା				
୧	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ନୂଆ ୨x୧୨.୫୦ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନ	୩୫.୮୫	୦.୦୧	୯.୯୦	୧୫.୦୦
୨	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ଡାବୁଗାଁଠାରେ ୨ x ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନ	୨୫.୯୭	-	୫.୯୧	୧୩.୦୦
୩	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ୨ x ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନ	୨୭.୫୭	-	୬.୦୮	୧୫.୫୦
୪	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ କୁଟିଣ୍ଡାଠାରେ ୨ x ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନ	୨୫.୯୬	୦.୦୫	୫.୯୧	୧୩.୦୦
୫	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ୨ x ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନ	୧୯.୫୯	୦.୦୧	୫.୨୦	୭.୫୯
୬	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ବୌଦ୍ଧଠାରେ ୨x ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନ	୨୯.୮୭	୦.୦୫	୬.୩୫	୧୫.୦୦
୭	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରୁଠାରେ ୨ x ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସର୍ବ୍ ଷ୍ଟେସନ	୧୫.୯୯	୦.୦୧	୦.୫୦	୫.୦୦

୮	୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ଡିସି ଟାୱାରରେ ଏସ୍ସି ଲାଇନ ପାରାଦୀପ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ୨ଟି ଫିଡ଼ର ବେ ସଂପ୍ରସାରଣ 132 kv sc line on dc tower from Paradeep grid s/s to Jagatsinghpur grid s/s with 2 nos feeder bay extension	୧୮.୧୯	-	୪.୦୦	୭.୦୦
୯	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ଚାନ୍ଦପୁରଠାରେ ୨ × ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ	୧୬.୮୧	୦.୦୩	୦.୫୦	୫.୦୦
୧୦	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ବାଙ୍କିଠାରେ ୨ × ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ	୨୧.୧୬	-	୦.୫୦	୭.୦୦
୧୧	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ କାଲୁଙ୍ଗାଠାରେ ୨ × ୧୨.୫ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ	୧୭.୯୩	୦.୨୨	୦.୫୦	୬.୦୦
୧୨	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ବଣେଇଠାରେ ୨ × ୪୦ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ	୨୮.୭୪	-	୪.୦୦	୭.୦୦
୧୩	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ବଡ଼ବିଲ୍‌ଠାରେ ୨ × ୨୦ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ	୧୭.୪୦	-	୩.୦୦	୭.୦୦
୧୪	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ ଲାପାଙ୍ଗାଠାରେ ୨ × ୧୫ ଏମଭିଏ ୪୦୦/୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ	୬୪.୮୩	-	୨.୦୦	୧୫.୦୦
୧୫	ସଂଲଗ୍ନ ସଂରଚନା ଲାଇନ ସହ କରଡ଼ଗଡ଼ିଆଠାରେ ୨ × ୧୬୦ ଏମଭିଏ ୨୨୦/୧୩୨ ଓ ୨ ଘ ୨୦ ଏମଭିଏ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ	୮୦.୯୪	୦.୩୫	୦.୪୦	୧୦.୦୦
୧୬	୨ ଘ ୧୦୦ ଏମଭିଏ, ୨୨୦/୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ବିଦ୍ୟମାନ 2x100 MVA, 220/132/33 kv s/s at Kuanmunda with LILLO arrangement from existing 220 kv Budhipadar-Tarkera dc lines	୬୭.୫୯	-	୦.୫୦	୬.୦୦
୧୭	୨ ଘ ୪୦ ଏମଭିଏ, ୨୨୦/୩୩୩ କେଭି ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ 2x40 MVA, 220/33 kv s/s at Gopinathpur near Nuagaon (Keonjhar) with associated lines	୨୯.୯୩	-	୦.୫୦	୭.୦୦

୧୮	ଧାମରାଠାରେ ୨ ଘ ୧୦୦ ଏମଭିଏ, ୨୨୦/୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନରେ ଉଦ୍ରେକ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ସଂଯୋଗ	୭୨.୫୨	-	୦.୫୦	୧୦.୦୦
୧୯	୨ ଘ ୧୨.୫ ଏମଭିଏ, ୨୨୦//୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ବିଦ୍ୟମାନ 2x12.5 MVA, 132/33 kv s/s at Udala with LILO arrangement of Balasore-Baripada lines	୨୭.୧୨	-	୦.୫୦	୮.୦୦
୨୦	୨୬୨୦ ଗଠଇ, ୧୩୨/୩୩ ଲାଇ ଷ୍ଟ/ଷ୍ଟ ବସ୍ତ Titilagarh with 132 kv line from Kesinga	୨୩.୧୩	-	୦.୧୦	୫.୦୦
୨୧	ଲିଲୋର ଇବ୍-ମେରାମୁଣ୍ଡାଠାରୁ ଲାପାଙ୍ଗା LILO of IB- Meramundali to Lapanga	୧୫.୦୦	-	୦.୫୦	୫.୦୦
୨୨	ସାଲେପୁର ରୁ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ୧୩୨ କେଭି ସଂଯୋଗକରଣ 132 kv connectivity from Salipur to Kendrapara	୧୫.୨୮	-	୦.୨୦	୩.୦୦
୨୩	Constn. of 2x100 MVA 220/132 kv grid s/s at Cuttack, with 2 nos 220 kv feeder bay extn. at Bidanasi grid with linking arrangement at both ends.	୩୨.୨୭	-	୦.୨୦	୭.୦୦
୨୪	Constn. of 2x20 MVA 132/33 kv s/s at Olaver and 2 nos 132 kv feeder bay extn. at Pattamundai with 132 kv DC line from Pattamkunda to Olaver	୩୫.୩୮	-	୦.୨୦	୨.୦୦
୨୫	Conversion of 132/11 kv grid s/s to 2x40 MVA 132/33 kv s/s 2x40 MVA 132 kv s/s at Sarasmal at Jharsuguda	୧୩.୪୨	-	୦.୧୦	୪.୦୦
୨୬	Constn. of 2x40 MVA 132/33 kv s/s at Luna by making LILo arrangement from 1 circuit of	୧୮.୩୮	-	୦.୧୦	୪.୦୦

	existing 132 kv Kendrapara - Paradeep DC line				
୨୭	Construction of 2nd Ckt from Loc. No. 116 of 132 kv Chandaka-Nimapada sc line to Nimapada grid with one no 132 kv bay extn.	୩.୬୪	-	୧.୦୦	୨.୦୦
	ସମୁଦାୟ -ଖ	୭୯୯.୮୫	୦.୭୧	୫୯.୧୫	୨୦୮.୦୯
ଗ	ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ				
୧	ଟାକେଲାଠାରୁ ରାଉରକେଲା ଆରମ୍ଭପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମଏସ୍‌ଡିଏସ୍-୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ) ୧୩୨ କେଭି ଏସ୍‌ସି ଲାଇନର ନିର୍ମାଣ	୫.୨୭	୨.୩୭	-	-
୨	ବୁଢ଼ାପଦର-ବସୁନ୍ଦରା ଏମଏସ୍‌ଲ (ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ) ୨୨୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନ	୪୨.୧୫	୨.୭୮	୦.୫୦	
୩	ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସ୍ କରିଥିବା ରେଲୱେ ଲାଇନ (ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ)	୩.୯୬	୨.୩୪	-	
୪	ମଞ୍ଜେଶ୍ୱରୀଠାରେ ୨ ଗୋଟି ୩୩ କେଭି ବେ' ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ମାଣ (ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ) ଉତ୍କଳସ୍ୱ. କ୍ଲ ୨ ଭିକ୍ସ ୩୩ କିମି ଭରଦ ରଘୁସୁଭ. ଇସ୍ ଗବତମସରକ୍ଷକବନ୍ଧ (ଉତ୍କଳସ୍ୱସ୍ୱ ଇକ୍ସକ୍ଲ)	୦.୭୦	୦.୩୦	୦.୩୮	
୫	ଗାଡ଼କନ୍ ମୌଜା ଅଧିନରେ ପି-ନଂ ୩୯୧, ୩୯୨ ଓ ୪୨୨୨ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରସ୍ କରିଥିବା ୧୩୨ କେଭି ଚନ୍ଦ୍ରକା ଏସ୍‌ସି ଲାଇନ (ସିକେଟି-୧ ଏବଂ ୪)ର ସିଫ୍ଟିଂ। Shifting of 132kV Chandaka SC Line (CKT 1& 4) crossing through P.No.391,392 &4622 under Gadkon Mouza) (Deposit Work)	୦.୮୯	-	୦.୪୯	
୬	ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋରଖନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ସନ ଲାଇନ (ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ) Rly traction line from Jagatsingpur to Gorakhnath (Deposit work)	୮.୧୧	୫.୨୭	୧.୩୫	
୭	ଚୌଦ୍ୱାରାଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩୨ କେଭି ଟ୍ରାକ୍ସନ ଲାଇନ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରାଠାରେ ବେ' ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (ଗଠିତ	୫.୮୮	୫.୬୬	୦.୧୦	

	କାର୍ଯ୍ୟ) 132kV traction line from Choudwar to Kendrapara and bay extension at Choudwar (Deposit Work)				
୮	ଏଲ୍.ଓ.ସି ନଂ ୩୦ ରୁ ଏଲ୍.ଓ.ସି ନଂ ୩୯ ପିପିଟି ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନ ଡାଇଭର୍ସନ (ଗଢ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ) Diversion of 132kV Lines from Loc.No.30 to Loc. No.39 PPT line (Deposit Work)	୧.୭୫	-	-	
୯	ରେବତୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ରେଲଓ୍ଵେ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପେରୁ ସ୍ଥିତ ଏଲ୍.ଓ.ସି ନଂ-୬୮ ଓ ୬୯ ରୁ ୬୯୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨୦ କେଭି ଜୟନଗର-ଥେରୁବାଲି ଏସସି ଲାଇନର ଡାଇଭର୍ସନ(ରେଲଓ୍ଵେ ଗଢ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ) Diversion of 220kV Jayanagar-Theruvalli SC Line from existing Loc.No 689 to 693 due to construction of Railway Bypass near village Rebatiguda (Railway deposit work)	୦.୯୦	୦.୫୩	୦.୨୬	-
୧୦	ଟମ୍ବକା ରେଲଓ୍ଵେ ଲାଇନର ନିର୍ମାଣ ବି ସି ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଡି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୬.୦୮	-	୨.୦୦	୪.୦୬
୧୧	Constn. of 132 kv LILO line from Khurda-Puri for power supply to Samuka Beach near s/s Puri (D.W)	୨୦.୬୧	-	୦.୮୦	
୧୨	Diversion of 220 kv line from TTPS to Joda 4th crossing (D.W)	୩.୦୯	୨.୧୯	୦.୫୦	୦.୧୯
୧୩	Diversion of 220kV TTPS-Rengali DC Line from mine premises to Kaniha OCP	୦.୦୩	-	୦.୩୦	୦.୧୩
୧୪	Diversion of Dhenkanal -Joranda road RTSS for clearance of right canal	୦.୬୫	୦.୩୪	୦.୨୫	
୧୫	ରେବତୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥେରୁବାଲି- ଜୟନଗର ଡିସି ଲାଇନର	୧.୩୨		୦.୬୮	

	ଡାଇଭର୍ସନ Diversion of Theruvalli - Jayanagar DC line near Rebatiguda		-		
୧୬	Power supply to Bansapani RTSS from Joda grid s/s	୭.୪୦	-	୫.୦୦	୧.୯୧
୧୭	Power supply Keonjhar RTSS from Polasponga grid s/s	୭.୪୬	-	୫.୦୦	୨.୧୨
୧୮	Diversion of EHV line from Haridaspur Paradeep Rly line	୧୫.୦୨	-	୨.୦୦	୧୦.୦୦
୧୯	ଆଇଆଇଟି ଅରଗୁଳାରେ ୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ୍ସେସନ	୩୭.୪୩	-	୨.୦୦	୩୦.୦୦
୨୦	LILO of 132kV Khurda-Puri line to Samuka beach near Puri	୨୦.୭୧	-	୨.୦୧	୧୪.୦୦
୨୧	Re-routing of 132kV DC Line from Chandaka to Sijua for AIIMS	୧.୩୪	-	୦.୯୫	
୨୨	Diversion of 2 nos line due to proposed Talcher- Bimalgarh Rly Line	୨.୯୯	-	୦.୫୦	୦.୨୭
	ସମୁଦାୟ ଗ	୧୯୩.୮୪	୨୧.୭୮	୨୫.୧୭	୬୨.୬୮
	ସମୁଦାୟ କ+ଖ+ଗ	୧,୯୮୯.୧ ୫	୯୦୮.୮୭	୨୦୮.୩ ୪	୩୨୧.୬୨
	Total Capex for FY 2010-11 (excluding Deposit Works) =				୨୫୮.୯୪

ଡ) ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଋଣ ରହିଥିବା ଓ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-ସମୂହ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ : (Depreciation)

୨୨) ଆସେଟ୍, ଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜିକା ମୂଲ୍ୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଗକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ଦର-ହାରକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଶମ

ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଆସେଟ୍‌ସମୂହର ମୂଳ ଦାମ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀ ୧୫୩.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ-ହ୍ରାସ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା: (Special Appropriation)

୨୩) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ରଣ-ସେବା ଦାୟବତ୍ତାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ୪୪.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ରଣ-ଦାୟବତ୍ତା ବାବଦକୁ ୧୮.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକ ପରିମାଣକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ:

୨୪) ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ସେତେବେଳକାର ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପୃଥକ ହେବା ପରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ନିବେଶିତ ଅଂଶ-ମୂଲ୍ୟନ ଥିଲା ୬୦କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ବର୍ଷର ଏକ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ନିବେଶ-ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦୦କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ୩୫କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ-ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଅଦ୍ୟାବଧି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୩.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇ ସାରିଲାଣି । ତେଣୁ, ଅନୁମତିଧାରୀ ୧୧୮.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶିତ ଅଂଶ-ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ୧୫.୫% ହାରରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯାହାର ପରିମାଣ ହେବ ୧୮.୩୧କୋଟି ଟଙ୍କା ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ:

୨୫) ସିଇଆରସି ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ୪୫୭.୨୪କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରିଛି । ସୁଧର ହାରକୁ ୧୨ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ନେଲେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧର ପରିମାଣ ହେବ ୫୪.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧ମାସର ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ, ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟର ୧୫% ହାରରେ ଅଚଳ ଯତ୍ତା/ଆସେଟ୍‌ର ମରାମତି ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଦାମ୍‌ର ପାଖାପାଖି ୨ମାସର ପ୍ରାପ୍ୟ-ଦେୟ ସମୂହକୁ ହିସାବ ପରିସରକୁ ନେଇଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟସମୂହ:

ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଣ୍ଣିନ୍‌ଜେନସି: ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୧୫.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଣ୍ଣିନ୍‌ଜେନସି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ମନ୍ଦ ଓ ସହେଇଜନକ ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟସମୂହ:

୨୬) ମନ୍ଦ ଓ ସହେଇଜନକ ରଣ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୦.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

ଗ୍ରୀଡ଼୍ ସମନ୍ୱୟ-କମିଟି ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ:

୨୮) ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଡ଼୍ କୋଡ଼ ଚ୍ୟାପ୍ଟର-୧୧ରେ ନିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିଜ ଅଧିନରେ ଗ୍ରୀଡ଼୍ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କମିଟିର ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୦.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ:

୨୯) ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡ଼ି କରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫-୦୬, ୨୦୦୬-୦୭ ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଦାମ୍‌ସମୂହ ଓ ରାଜସ୍ୱର ବାସ୍ତବାୟନ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୨୦୦୫-୦୬ ଆ.ବ. ଠାରୁ ୨୦୦୬-୦୮ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ବାସ୍ତବାୟନ ବାବଦକୁ ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ-ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ ୭୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଜରିଆରେ ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ତାରିଫ୍‌ରୁ ୭୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଭରଣା କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ ଏବଂ ବିବିଧ ଆଦାୟ :

୩୦) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ୨୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପରିମାଣ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ୩.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିବିଧ ରାଜସ୍ୱ ଉପାର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅଟକଳନ କରିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ନିଟ୍ ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣରୁ ଏହି ପରିମାଣକୁ ବିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

୩୧) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଙ୍କମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ହିସାବକୁ ନେଇଛି, କାରଣ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ ।

ସରବରାହ କ୍ଷତି:

୩୨) ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ତଥ୍ୟରେ ଅସଂହତି ଯୋଗୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସାୟକ ଖସତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ୪.୩ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିର ପ୍ରସ୍ତାବନା କରାଯାଇଛି ।

୩୩) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସାରାଂଶୀକୃତ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-୯

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ସାରାଂଶ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବ	
(କ) ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ		
ଓ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ		୯୯୦.୨୫

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ସହିତ ଆଦାନ ପାଇଦା	୮୨୫.୧୩	
ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟ	୯୮.୧୪	
ଏ' ଆଣ୍ଡ ବି' ବ୍ୟୟ	୨୨.୯୯	
କରଜ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ		୧୨୨.୦୩
ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ		୧୫୩.୩୧
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ		୧୮.୩୩
ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ		୧୮.୩୧
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ		୫୪.୮୭
ସମୁଦାୟ(କ)		୧୩୫୭.୧୦
(ଖ) ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ		
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆରକ୍ଷଣ	୧୫.୩୨	
ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଶ	୦.୧୦	
ଜିସିସି ବ୍ୟୟ	୦.୨୦	
ସମୁଦାୟ(ଖ)		୧୫.୬୨
ସମୁଦାୟ ସଂରଚନା ମୂଲ୍ୟ (କ+ଖ)		୧୩୭୨.୭୨
(ଗ) ପାସ୍ ଥ୍ରୋ ବ୍ୟୟ		୭୪.୪୨
(ଘ) ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (କ+ଖ+ଗ)		୧୪୪୧.୨୨
(ଙ) ଉଣା: ବିବିଧ ଆୟ		୩.୭୨
(ଚ) ଏଲ୍.ଟି.ଓ.ଏ ଗରାଖ ମାନଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦାୟ (ବର୍ଷନକମାନାମାନେ ଓ ସିପିପି) (ଘ-ଙ)		୧୪୪୩.୫୦
ଓପିଟିସିଏଲ୍ ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା		୧୪୪୩.୫୦

ସରକାରୀ ଦେୟ-ଦରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ:

୩୪) ୟୁନିଟ ପିଛା ୨୦.୫ ପଇସାର ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ତାରିଫରେ ବିବିଧ ସରକାରୀ ଦେୟ-ଦରରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପରିମାଣ ୪୩୦.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଦର-ହାରରେ ଉପାର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୧୦

ରାଜସ୍ୱର ଉତ୍ସ

କ୍ର.ସଂ	ଗରାଖ	MU to be handled	ଦର (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ସଂଚାରଣ ଜନିତ କ୍ଷତି(%)	ସଂଚାରଣ ଜନିତ କ୍ଷତି Qty. handled incl. Trans. Loss If any (MU)	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
୧	ସେସୁ	୨୨୭୦	୨୦.୫୦	୦.୦୦	୨୨୭୦	୧୩୬.୭୪
୨	ନେସ୍କୋ	୫୧୪୦	୨୦.୫୦	୦.୦୦	୫୧୪୦	୧୦୫.୩୭
୩	ଓଡ଼ିସ୍କୋ	୨୪୫୧	୨୦.୫୦	୦.୦୦	୨୪୫୧	୧୩୨.୨୫
୪	ସାଉଥକୋ	୨୫୮୫	୨୦.୫୦	୦.୦୦	୨୫୮୫	୫୨.୯୯
	ସମୁଦାୟ ବନ୍ଦନ କମ୍ପାନୀ	୨୦୮୪୭			୨୦୮୪୭	୪୨୭.୩୪
୫	ସିପିପିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିକ୍ରୀ Emergency Sale to CPP	୧୦	୨୦.୫୦	୦.୦୦	୧୦	୦.୨୧
୬	ଆଇସିସିଏଲ୍ ଶକ୍ତିର ହୁଇଲିଂ Wheeling of ICCL power	୫୦	୨୦.୫୦	୪.୩୦	୫୨.୨	୧.୦୭
୭	ନାଲକୋ ଶକ୍ତିର ହୁଇଲିଂ Wheeling of NALCO power	୧୦୦	୨୦.୫୦	୪.୩୦	୧୦୪.୫	୨.୧୪
	ସମୁଦାୟ	୨୧୦୦୭			୨୧୦୧୨.୭	୪୩୦.୭୬

ଏଥାର୍ଥରେ ଆଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା (ନିଅଣ୍ଟ):

୩୫) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ, ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୦.୫ ପଇସା ଦର-ହାରର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ୪.୩% ହାରରେ ସରବରାହ କ୍ଷତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରବରାହ ତାରିଫ ସଂରଚନା ସହ ଏହା ତା'ର ଚଳିତ ବ୍ୟୟ-ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ୧୦୧୨.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଅଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।

ସାରଣୀ-୧୧

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା	୧୪୪୩.୫୦
ହ୍ରାସ : ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଚ୍ଛିତ ସଂଚାରଣ ଶୁଳ୍କ Less : Revenue estimated from Long Term Open Access Customers at the existing transmission tariff of 21 paise/unit	୪୩୦.୭୭
ଆଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଅଣ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଚ୍ଛିତ ହୁଇଲିଂ ଦର ୨୦.୫ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା Excess or (Deficit) of ARR at the existing Wheeling Rate @ 20.5 P/U	- ୧୦୧୨.୭ ୪

୩୬) ତେଣୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରସାବିତ ଏଆର୍ଆର୍, ସରବରାହ ଡାରିଫ୍ ଓ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଅନୁମତିଧାରୀ ଏହି ଦରଖାସ୍ତକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାବିତ ଡାରିଫ୍:

୩୭) ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ ଡାରିଫର ପ୍ରସାବ ଦେଇଛି । ତାହା ହେଲା-

କ) ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଟଙ୍କାରେ ସରବରାହ ଡାରିଫର ପ୍ରସାବନା ।

ଖ) ମାସିକ ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ ପିଛା ଟଙ୍କାରେ ସରବରାହ ଡାରିଫର ପ୍ରସାବନା

୩୮) 'ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଟଙ୍କା' ପ୍ରସାବନାରେ ସମୁଦାୟ ଏଆର୍ଆର୍କୁ ଆହରିତ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି/ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ରେ ପଛଟିରେ ସରବରାହିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଇ ସରବରାହ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ, ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୮.୭୨ ପଇସାରେ ସରବରାହ ଡାରିଫର କମ୍ପୁଟରୀକୃତ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-୧୨

	ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବ
(କ) ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୧୪୪୩.୫୦
(ଖ) ହୁଇଲିଂ (ଏମ୍‌ୟୁରେ) ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍	୨୧୦୦୬.୦୦
(b) Total Million Units proposed for Wheeling in MU	
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଚାରଣ ଶୁଳ୍କ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) = (କ/ଖ)	୬୮.୭୨

୩୯) କ) 'ମାର୍ଷିକ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ପିଛା ଟଙ୍କା' ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମୁଦାୟ ଏଆର୍‌ଆର୍‌କୁ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନସମୂହରୁ ଆହରିତ ଅଂଶ ସହିତ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ସରବରାହ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନସମୂହରୁ ଆହରିତ ଅଂଶ-ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ୪୦୦୪.୩୯ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ଭାବେ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି ।
 ଟଙ୍କା/ମେଗାଓ୍ୱାଟ/ମାସ = ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (ଏଆର୍‌ଆର୍)/ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନସମୂହରୁ ଆହରିତ ଅଂଶ-ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ

ଖ) ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ, ଅର୍ଥାତ ୪୮୦୪.୩୯ ମେଗାଓ୍ୱାଟର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନିଯୋଗର ଅନୁପାତ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ୬ଜଣ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଉପଭୋକ୍ତା, ବିତରକ କମ୍ପାନୀ, ଆଇସିସିଏଲ୍ ଏବଂ ନାଲକୋ ମଧ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସମୁଦାୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ବର୍ଣ୍ଣିଆରା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ସେସୁ, ସାଉଥକୋ, ନେସକୋ ଓ ଡ୍ରେସକୋର ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିର ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ଗୃହୀତ ଆୟୋଗଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବନା ସହ ସମାନ ଦ୍ୱାଷ୍ଟାରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆଇସିସିଏଲ୍ ଓ ନାଲକୋ ଦ୍ୱାରା ସରବରାହିତ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁପାତିକ ବିନିଯୋଗର ଭିତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସାରଣୀ-୧୩

ଏଲ୍‌ଡିଓଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା

ଏଲ୍‌ଡିଓଏ ଗ୍ରାହକ	ଏପ୍ରିଲ ୦୯	ମେ ୦୯	ଜୁନ୍ ୦୯	ଜୁଲାଇ ୦୯	ଅଗଷ୍ଟ ୦୯	ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୦୯	ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍‌ରେ
ସେସୁ	୯୮୪.୬୨ ୪	୯୮୮.୫ ୨	୯୮୬.୬ ୬	୯୬୦.୨ ୬	୯୪୦.୫ ୫	୯୪୬.୬୪ ୮	୯୮୮.୫୨
ନକୋ	୩୭୫.୬୪	୩୭୨.୦	୩୬୦.୦	୩୬୬.୨	୩୭୫.୫	୩୭୬.୬୪	୩୭୬.୬୪

		୪	୮	୨	୭		
ଢେଙ୍କୋ	୮୯୯.୨୭	୮୮୭.୦	୭୬୧.୫	୮୭୧.୪	୮୪୨.୩	୯୭୫.୧୧	୯୭୫.୧୧
	୪	୭	୬	୯	୪	୮	୮
ସାଉଥୋଟେ କା	୭୦୬.୪୩	୬୭୧.୬	୬୮୧.୮	୭୦୮.୧	୭୦୫.୪	୭୦୭.୩୧	୭୦୮.୧୭
		୯		୭	୨		
ଇମ୍ପ୍ୟା	୦.୫୬	୦.୪୫	୦.୪୨	୦.୪୨	୫.୧୩	୨୦.୪୯	୨୦.୪୯
ନାଲକୋ	୨୧.୬୭	୨୦.୭୬	୨୦.୮୮	୮୮.୯୨	୯୨.୯୮	୫୫.୭୭	୯୨.୯୮
						ସମୁଦାୟ	୩୧୬୧.୯
							୨

ଗ) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରମାସରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା ଏବଂ ଆଇସିସିଏଲ୍ ଓ ନାଲକୋ ସର୍ବାଧିକ ଉଠାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ, ଇମ୍ପ୍ୟା ଓ ନାଲକୋର ସମୁଦାୟ ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦାକୁ ୩୧୬୧.୯୨ ମେଗାଓ୍ଵାଟରେ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ଘ) ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗର ବିଭାବକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ, ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁପାତିକ ପରିମାଣର ବିନିଯୋଗର ସନ୍ତୁଳିତ ହାରାହାରି ଅନୁପାତରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସମୁଦାୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ଅଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମାସିକ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ପିଛା ଟଙ୍କାରେ ସରବରାହ ତାରିଫ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସମୁଦାୟ ଏଆର୍‌ଆର୍‌ର ବଣ୍ଟୁଆରା ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-୧୪

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏଲ୍‌ଟିଓଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଭାଗ

ଏଲ୍‌ଟିଓଏ ଗ୍ରାହକ	ଉପଯୋଗ କ୍ଷମତା ଅନୁପାତ	ମେଗାଓ୍ଵାଟ ଆବଣ୍ଟନ ଉପଯୋଗ କ୍ଷମତା	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ବଣ୍ଟନର ଭାଗ %	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ବାର୍ଷିକ ଭାଗ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ମାସିକ ଭାଗ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ସେସୁ	୯୮୮.୫୨ *୪୦୦୪.୩୯ / ୩୧୬୧.୯୧୮	୧୨୫୧.୯୦	୩୧.୨୬%	୪୫୧.୨୮	୩୭.୬୧
ନେସ୍କୋ	୩୭୫.୭୪ *	୪୭୬.୯୯	୧୧.୯୧%	୧୭୧.୯୫	୧୪.୩୩

	୪୦୦୪.୩୯ / ୩୧୨୧.୯୧୮				
ଢେଙ୍କୋ	୯୭୧.୧୮ * ୪୦୦୪.୩୯ / ୩୧୨୧.୯୧୮	୧୨୩୪.୯୩	୩୦.୮୪%	୪୪୫.୧୭	୩୭.୧୦
ସାରଥକୋ	୭୦୮.୧୭ * ୪୦୦୪.୩୯ / ୩୧୨୧.୯୧୮	୮୯୬.୮୫	୨୨.୪୦%	୩୨୩.୩୦	୨୬.୯୪
ଇମ୍ପା	୨୦.୪୯ * ୪୦୦୪.୩୯ / ୩୧୨୧.୯୧୮	୨୫.୯୫	୦.୬୫%	୯.୩୫	୦.୭୮
ନାଲକୋ	୯୨.୯୮ * ୪୦୦୪.୩୯ / ୩୧୨୧.୯୧୮	୧୧୭.୭୫	୨.୯୪%	୪୨.୪୫	୩.୫୫
	ସମୁଦାୟ =	୪୦୦୪.୩୮	୧୦୦%	୧୪୪୩.୫୦	୧୨୦.୨୯
ସଂଚାରଣ ଶୁଳ୍କ (ଟଙ୍କା/ମେଗାହାର୍/ମାସ)=				୩୦୦୩୯୯.୫୩	

୪୦) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଯୁନିଟ ପିଛା ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ କିଛି ବିପଜନକ ବିଭାବ/ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ, ଯଦି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ବିଲ୍ ଭୁକ୍ତ ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରେ) ଓଲଟାଯାଇ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ(ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରେ) ଠାରୁ କମ/ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନୁମୋଦିତ ଏଆର୍ଆର୍ ଠାରୁ କମ/ବେଶୀ ରାଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଯାହା 'ପ୍ରଦର୍ଶନ' ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ସେହି ବର୍ଷର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ଭୌଗୋଳିକ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣର ପୃଷ୍ଠପଦରେ ଏହି ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କମିଯାଇପାରେ । ଅଥଚ, 'ମାସିକ ମେଗାହାର୍ ପିଛା ଟଙ୍କା' ପ୍ରସ୍ତାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନେଟ୍‌ଓର୍‌କରେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଭାବେ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ସମୁଦାୟ ଅନୁମୋଦିତ ଏଆର୍ଆର୍ ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୪୧) ଏହି ଆଶଙ୍କିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁପାତିକ ପରିମାଣ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ମେଗାହାର୍ ପିଛା ୩୦୦୩୯୯.୫୩ ଟଙ୍କାର ସଠିକ/ସନ୍ତୁଳିତ ହାରାହାରି ଅନୁପାତରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୧୪୪୩.୫୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୁଦାୟ ଏଆର୍ଆର୍କୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

୪୨) ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ସହମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ-ଦରସମୂହର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଦେୟ-ଦରସମୂହ ବାଦ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନର ୨୦୦୬ ନିୟମାବଳୀର ଅଧ୍ୟାୟ-୨ (ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦେୟ-ଦର)

ଅଧୁନରେ ନିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ-ଦର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ସାରଣୀ-୧୫

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସାବିତ

ବିବରଣୀ	In Rs./unit approach	In Rs./MW approach
ବାସ୍ତବିକ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୧୪୪୩.୫୦	୧୪୪୩.୫୦
ପ୍ରସାବିତ ଶକ୍ତି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନେଟ୍ୱାର୍କରେ ସଂଚାରଣ(ଏମ୍.ୟୁ)	୨୧୦୦୭.୦୦	-
	-	୪୦୦୪.୩୯
ପ୍ରସାବିତ ସଂଚାରଣ ଶୁଳ୍କ	୬୮.୭୨	୩୦୦୩୯୯.୫୩
	ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା	ଟଙ୍କା/ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍/ମାସ
ଟଙ୍କା/ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍/ମାସ	୧୬୪୯୨.୩୯	୯୮୭୭.୧୫
	୪୧୨୩.୧୦	୨୪୬୯.୦୪
ଦଣ୍ଡ ଦେୟ ଅ penal Charges @	25% of the Transmission Charge	
ମିଟର ଦେୟ ଅ Meter Charges @	Rs.2000/- per month	

ନିରାପତ୍ତକରଣ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ:

୪୩) ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ-ପ୍ରଦାନ କୌଶଳକୁ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆବର୍ତ୍ତ ଉପରେ 'ଜମାକରଣ ଚିଠି' (ଖରସ୍ତାଗର କ୍ଷମା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ - ଖଟଉ)ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସାବ ଦେଇଛି । ଅଧିକତ୍ୱ, ପ୍ରଥମ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଯେପରି ଗୁଣ୍ଡାକୋର ଏସ୍.କୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ରହୁଥିବା ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଜମାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତା'ର ଦେୟ ଭରଣା କରିପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରସାବ ଦେଇଛି ।

୪୪) ଏହା ଛଡା, ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଡିଏସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଉପରେ ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ଶୁଳ୍କ ପରିମାଣ ଦେୟ-ଦରର ଉପରେ ଭିତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି' (ଝିବଫ୍ ସକ୍ତ ଭରସାଭାଗ ଯରସକ୍ତମସ୍ତରସ୍ତ ବସ୍ତ ଝକ୍ତକ୍ତମର- ଝିବଫ୍) । କାରଣ, ଆୟକର ଆକ୍ଟ, ୧୯୬୧ର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ

ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦେବାକୁ ଥିବା ଦେୟାଧିକାରୀଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା । ଏହି ଚିତିଏସ୍‌ର ବିବରଣୀ ଦେୟ ପାଇବାକୁ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଙ୍କର ଆୟକରକୁ ବିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଚିତିଏସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ରିହାତି:

୪୫) ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାସିକ ବିଲ୍ ଦେବାବେଳେ ବିଲ୍ ପାଇବା ତାରିଖ ଠାରୁ ୨ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ (ଏନ୍‌ଆଇଆକୁ ଅନୁଯାୟୀ ଛୁଟିଦିନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ଯଦି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମାସିକ ବିଲ୍ ଉପରେ (ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ୨ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣର ରିହାତି ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ହେବେ । ସେହିପରି, ବିଲ୍ ପାଇବା ତାରିଖ ଠାରୁ ୩୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୧ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ହେବେ ।

ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁ ‘ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ’ ବା ସରଗର୍ଜ୍:

୪୬) ଉପର ଲିଖିତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ସହ ମାସିକ ଦେୟ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁ ସରଗର୍ଜ୍ (ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ୩୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଏହି ୩୦ ଦିନର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ଅଦେୟ ପରିମାଣ ଉପରେ (ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଗର୍ଜ୍ ଯୋଗୁ ଉଦ୍ଭୂତ ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ୩୧ତମ ଦିବସ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଆନୁପାତିକ ଭିତ୍ତିରେ ମାସିକ ୨ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ-ପ୍ରଦାନ-ସରଗର୍ଜ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ତୃପ୍ତି ଓ ଶୁଳ୍କ:

୪୭) ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ସମୟକୁ ସମୟ କୌଣସି ଆଇନ ଅଧିନରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଲେଭି/ତୃପ୍ତି/ଶୁଳ୍କ/ସେସ୍/ଟୋଲ ଆଦିକୁ ତାରିଫ ବାହାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ସରବରାହ ତାରିଫ ପ୍ରସ୍ତାବର ସାରାଂଶ:

୪୮) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୂହ ହେଲା-

- କ) ୧୪୪୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା
- ଖ) ମାସିକ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ପିଛା ଟଙ୍କା ୩୦୦୩୯୯.୫୩ ହାରରେ କିମ୍ବା ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୬୮.୭୨ ପଇସା ହାରରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ଭରଣା ।
- ଗ) ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଉପରେ ସରବରାହ ଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ୪.୩%ରେ ବିବଚେନା କରାଯିବ ।

ଘ) ଦଣ୍ଡ-ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ

ଙ) ମିଟର ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ମାସିକ ଟ ୨,୦୦୦/-

ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କର ମତାୟନ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୪୯ରୁ ୬୧):

୪୯) ଶୁଣାଣିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ତା'ର ଏଆରଆର ଏବଂ ଦରସ୍ତୀ ଦରଖାସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେକ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜର ଡଃ ଏସ୍.ମେହେର ଓପିଟିସିଏଲର ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ବା ଦରସ୍ତୀ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତିଧାରୀ (ଓପିଟିସିଏଲ)ଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ମତ୍ରବ୍ୟ/ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ତାରିଫ) ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ତାରିଫ ଫାଇଲିଂକୁ ନେଇ କେତେକ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲେ ।

୫୦) ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଉଦ୍ରେକିତ ସବୁ ପ୍ରସଂଗର ଆୟୋଗ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ତାରିଫ ବା ଦରସ୍ତୀ ଦାଖଲ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଶ୍ଳେଷଣ:

୫୧) ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେକ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜର ଡଃ ଏସ୍. ମେହେର ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ:

୫୨) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୪୪୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୪୩୦.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇଛି ୧୦୧୨.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହି ନିଅଣ୍ଟ ଆ ପରିମାଣକୁ ସୁନିଚ୍ ପିଛା ୨୦.୫ ପଇସାର ସ୍ଥିତ ସରବରାହ ଦର-ହାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀସମୂହ ଓ କ୍ୟାପିଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନିଂମାନଙ୍କ ଭଳି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ୧୪୪୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦାମ୍ଭର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ତାହା ହେଲା - (କ) ମାସିକ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ପିଛା ୩୦୦୩୯୯.୫୩ ଟଙ୍କା ଦର-ହାରରେ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଭରଣା କରିଆରେ, କିମ୍ବା (ଖ) ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଉପରେ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ୧.୪.୨୦୧୦ ଠାରୁ ସୁନିଚ୍ ପିଛା ୬୮.୬୨ ପଇସା ଦର-ହାର କରିଆରେ ।

ସାରଣୀ-୧୬

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ର ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା	୧୪୪୩.୫୦
ଏଲ୍.ଟି.ଓ.ଏ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ Revenue from long-term open access customer	୪୩୦.୭୭
ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଇଲିଂ ଦର ୨୦.୫ ଷ୍ଟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା Revenue Gap at the existing Wheeling Rate @ 20.5 P/U	(-) ୧୦୧୨.୭୪

ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା:

୫୩) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ୨୬୬ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇଛି । କେବଳ ସ୍ଥିର ଦାମ୍ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ୭୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର 'ପାସ୍-ଥ୍ରୋ' ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ 'ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା' ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି 'ପାସ୍-ଥ୍ରୋ' ଦାମ୍/ଦରକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ । ଯଦି ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ଦାମ୍କୁ ବିଯୋଗ କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିମାଣ ହେବ ୯୩୮.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା । ପୂର୍ବ ସମୟରେ କ୍ଷତି ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ-ଥ୍ରୋ ଓ ଉତ୍ତର-ଦାୟବତ୍ତ ପରିମାଣସମୂହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ହେବ । ତେଣୁ, ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୫୪) ପ୍ରାୟ-ଥ୍ରୋ ଦାମ୍, ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟର ବୃଦ୍ଧି (୩୨୨.୩୬%), ରଣ-ଧନ ଉପରେ ସୁଧ (୭୩.୦୨%) ଓ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ପରିମାଣ (୧୩୨.୦୪%) ଆଦି ହେଉଛି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୫୪.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସାର ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

୫୫) ଯଦିଓ ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟଭାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ତଥାପି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ (୩୯୯.୭୬) । ସେହିଭଳି, 'ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ' (ଏ' ଆଣ୍ଡ ଜି' ବ୍ୟୟ) ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ (୮୮.୦୮%) । ପଛତର ସକ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ତେବେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଅନୁପାତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ । ତେଣୁ, ଏହାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷର ପରିମାଣକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ; ନତୁବା ସମୁଦାୟ ବୋଝ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ସର୍ବଦା ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣଠାରୁ କମ୍ ରହୁଛି (ନିମ୍ନସ୍ଥ ରେଖାଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉ) । ଏଥିରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଅନୁସାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବାବଦକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଠିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହିଁ ।

୫୬) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ରଣ-ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୮୯.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସାର ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆୟୋଗ ମାତ୍ର ୭୦.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୨୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସାର ଦେଇଛି । ସୁଧ ପରିମାଣର ଏଭଳି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସେ ନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ । ଚଳୁ ରହିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ

ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କି ? ଯାହା ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି । ତେବେ, ସେ ଯା' ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏକ ସମୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣକୁ ତାରିଫରେ ପାସ୍ କରାଇଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବାସ୍ଥିତ ବୋଝ ଲଦି ଦେବ ।

ସାରଣୀ - ୧୭

ଓପିଟିସିଏଲର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ସାରାଂଶ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	୨୦୦୯- ୧୦ (ଅନୁମୋଦନ)	୨୦୧୦-୧୧ (ପ୍ରସ୍ତାବିତ)	ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଓ'ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ	୨୩୪.୪୬	୯୯୦.୨୬	୩୨୨.୩୬
(କ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ	୧୭୩.୧୧	୮୬୫.୧୩	୩୯୯.୭୬
(ଖ) ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟୟ	୪୭.୦୦	୯୮.୧୪	୧୦୮.୮୧
(ଗ) ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ	୧୪.୩୫	୨୬.୯୯	୮୮.୦୮
ମୂଳ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ	୭୦.୫୩	୧୨୨.୦୩	୧୭୩.୦୨
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ ଏବଂ ସଙ୍କ୍ରମିତାଦା ରଣ	୦.୦୦	୫୪.୮୭	
ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ	୬୬.୦୭	୧୫୩.୩୧	୧୩୨.୦୪
ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅଗ୍ରାମ	୪୪.୩୬	୦.୦୦	
ସତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ	୦.୦୦	୧୮.୩୩	
ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ	୦.୦୦	୧୮.୩୧	
ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ (ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆରକ୍ଷଣ, ମନ୍ଦ ଓ ସଂନ୍ଦେହଜନକ ରଣ, ଜିସିସି ବ୍ୟୟ)	୯.୨୩	୧୫.୬୬	୬୯.୬୬
ସମୁଦାୟ ଦେଶନେଶ ଦେୟ	୪୨୪.୬୫	୧୩୭୨.୬୬	୨୨୩.୨୬
Total transaction cost			
ପାସ୍ ଥ୍ରୋ ବ୍ୟୟ	୦.୦୦	୭୪.୪୬	
Pass through Expenses			
ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା	୪୨୫.୬୫	୧୪୪୭.୨୨	୨୪୮.୩୮
ହ୍ରାସ : ବିବିଧ ଆଦାୟ	୩୦.୫୦	୩.୭୨	-୮୭.୮୦
ବାସ୍ତବିକ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା	୩୯୫.୧୫	୧୪୪୩.୫୦	୨୬୦.୫୮

୫୭) ଉପର ଉଲ୍ଲେଖିତ ମତେ, ବ୍ୟୟ ପରିମାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଝ ଲଦି ଦେବ, ଯେଣୁ ଏହା ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଓ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସର୍ବଶେଷ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ

ଉପରେ ହିଁ ପକାଯିବ । ଅତଏବ, ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

ଏଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବସିବ - ୨୪୨

ତାରିଫରୁ ରାଜସ୍ୱ:

୫୮) ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୦.୫ ପଇସାର ପ୍ରଚଳିତ ଦର-ହାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପରିମାଣ ୪୩୦.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ହିସାବ ମିଳିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣ ୨୨୦୦୫.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୨୧୦୦୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି । ଯେଣୁ, ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚାହିଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚାହିଦାର ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ-ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିବ ।

ସରବରାହ କ୍ଷତି:

୫୯) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩%ର ସରବରାହ କ୍ଷତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୪%ର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ସରବରାହ କ୍ଷତିର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ହ୍ରାସକରଣ ପାଇଁ କାନୁନଗୋ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ୨୦୦୭ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଞ୍ଚୋଟି ଗ୍ରାହକ ସହ ସମାନ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ସରବରାହ କ୍ଷତି ସ୍ତର ସହ ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବା କଥା ; କିନ୍ତୁ ଏହା ହ୍ରାସକ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବର୍ଷ ୨୦୦୪-୦୫ ଆ.ବ. ଠାରୁ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କ୍ଷତିସ୍ତର (୪.୩୦%) ପ୍ରାୟତଃ ୨୦୧୦-୧୨ କ୍ଷତି ସ୍ତର ସହ ସମାନ ରହିଛି । ନିର୍ବାହନ-ନିକୃଷ୍ଟତା ଯୋଗୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଚ୍ଚା ପରିମାଣର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ସୁତରାଂ, ସରବରାହ କ୍ଷତି କମାଇବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆପ୍ରାଣ ଆୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏହି ସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ୩ ପ୍ରତିଶତରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରାହ୍ୟ ୨୪୩

ଦରସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତାବ:

୬୦) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାବୀ କରିଛି ଯେ, ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୦.୫ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାରିଫ ସଂରଚନାକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ସାମୁଦାୟିକ ବ୍ୟୟ ଭାରକୁ ମୁକାବିଲା କରିହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ୧୦୧୨.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଅଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତେଣୁ, ମାସିକ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ପିଛା ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରରେ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଉପରେ ସରବରାହ ଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତ ସହ ୧.୪.୨୦୧୦ ଠାରୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୮.୭୨ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ଆଦାୟ କରିଆରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦାମକୁ ଏକକାଳୀନ ପୂରା ପରିମାଣରେ ଭରଣା କରି ଆଣିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଧ ହେବ ବୋଲି ଏହି ତାରିଫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ବର୍ଷ, ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର

ହିତ ନିମନ୍ତେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ସାମୁଦାୟିକ ବ୍ୟୟ ଭାର ଦର୍ଶାଇଛି, ତାହାକୁ କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

ସାରାଂଶୀକରଣ:

୨୧) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଠାରୁ ୨୬୬.୨୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅଟେ । ବିଗତ ସମୟର କ୍ଷତିର ପାସ୍-ପ୍ରୋ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ, ମରାମତି ଓ ଭୁଲ୍ଲାନୀ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ରଣ-ଧନ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣ ଆଦି ହେଉଛି ବିତ୍ତମନାର ପ୍ରସଂଗ । ତେବେ, ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାଥୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ସଂସ୍କାର ଏବଂ କାନୁନଗୋ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ପରିମାଣର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବା କଥା, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଅତଏବ, କ୍ରମଶଃ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ୩ ପ୍ରତିଶତରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ ଦରସୂଚୀ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ମତାୟନ (ପରିଚ୍ଛେଦ- ୬୨ ରୁ ୧୩୨)

ଆଇନଗତ ପ୍ରସଂଗସମୂହ:

୬୨) ମେସର୍ସ ଇମ୍ପା କହିଛି ଯେ, ପ୍ରେରଣ ସ୍ଥାନ ଚୈତ୍ଵାର ଠାରୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥାନ ଥେରୁବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ହେଉନାହିଁ । ଇମ୍ପା ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି, ତାହା 'ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପଦ୍ଧତି' (ଗରସ୍ତକ୍ଷୟ କ୍ଷମ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଉତ୍ପାଦନ) କରିଆରେ ହିଁ ସରବରାହିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଇମ୍ପା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଥେରୁବାଲି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇମ୍ପା କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତି ଯାହା ତା'ର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚୈତ୍ଵାର ଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼କୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାସିକ ମେଗାଓଫ୍ ପିଛା ୩୦୦୩୯୯.୫୩ ଟଙ୍କା ଦର-ହାର କିମ୍ବା କିଲୋ ହ୍ରାସ ପିଛା ୬୮.୬୨ ପଇସା ଦର-ହାରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦରସୂଚୀ ବା ତାରିଫ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଚୈତ୍ଵାର ଠାରୁ ଥେରୁବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରବରାହ ପାଇଁ ଇମ୍ପା ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୌଣସି ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଦେବ ନାହିଁ ।

୬୩) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୫ ଠାରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପୃଥକ ହେବା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଓ ଲୋକଦେଖାଣିଆ । ବସ୍ତୁତଃ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଓ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ ସାଧାନ 'ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷଦ' (Board of Directors) ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

୬୪) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଖାନାକୁ ନେଇ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ । ତେଣୁ, ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଯଦି କୌଣସି ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ସାଧନ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

୧୫) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫-୦୬, ୨୦୦୬-୦୭ ଏବଂ ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଅତଏବ, ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ବେଆଇନ ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

୧୬) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇଥିବା ଆସେଟ୍‌ସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦର-ହାରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ସିଇଆର୍‌ସିଏ ଦର-ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ କରିଛି । କିନ୍ତୁ, ଆସେଟ୍‌ସମୂହର ଦାମକୁ 'ପୁସ୍ତିକା ମୂଲ୍ୟ' (ଇକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଠରଷ୍ଟିକ୍ସ) ଓ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରାକ୍-୧୯୯୨ ହାରରେ ହିସାବକୁ ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।

୧୭) କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆର୍‌ଆର୍‌କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସରବରାହ ତାରିଫ୍, ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ତଥା ସଙ୍କ ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ-ଦରରେ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ତେବେ, ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରିଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ୧୩.୧୨.୨୦୦୬ର ଆପେଲାଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

୧୮) ଆଉ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ପକ୍ଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ 'ଶକ୍ତିକାଟ' (ଚକ୍ଷୁରକ୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ଓ ଲୋଡ୍ ସେଡିଂ ଯୋଗୁ କମ ହେବ । ତେଣୁ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ରାଜସ୍ୱ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ସରବରାହ କ୍ଷତି:

୧୯) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ୪ ପ୍ରତିଶତର ଅନୁମୋଦନ ବିପକ୍ଷରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତରେ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି କମାଇବା ପାଇଁ ଶୋଭନ କାନୁନଗୋ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ସରବରାହ କ୍ଷତି କମାଇବା ଦିଗରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ । ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆଇଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାଡ୍ ସହ ସମସ୍ତରାୟ ଭାବେ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତର ଦର-ହାରକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୦) କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଯେ, ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୩ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା କଥା । ୪.୩ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରାଡ୍‌କୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇଦେବ । ପରିଣାମତଃ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ଠାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

୨୧) ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ୪.୦ ପ୍ରତିଶତର ଅନୁମୋଦିତ ସରବରାହ କ୍ଷତି ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ।

୭୨) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେଣୁ ନୂଆ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୨୨୦ କେଭିରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଉଚ୍ଚା ଭୋଲଟେଜର ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୪୦୦ କେଭି ଓ ୨୨୦ କେଭିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆହରଣ ହେବାକୁ ଅଛି । ଅତଏବ, ଆଗାମୀ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ୩.୭ ପ୍ରତିଶତରେ ରଖାଯାଇପାରେ ।

୭୩) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୪ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ ଆହୁରି କମ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ୪୦୦ କେଭି ମେରାମୁଣ୍ଡଳି-ମେଷାଶାଳ ଫିଡରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଦିଗାଭିମୁଖୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଦିଗରେ ୪୦୦ କେଭି ରେଙ୍ଗାଲି-ଜୟନଗର ଫିଡରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ମେରାମୁଣ୍ଡଳି-ଡୁବୁରୀ ଲାଇନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ । ତେଣୁ, ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ କମାଇବା ଉଚିତ । ସୁତରାଂ, କେବଳ ୩.୭ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ।

ପଞ୍ଚତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା:

୭୪) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସିଇଆରସି (ଡାରିଫ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବଧାନିକ ନିୟମସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭାଇଲା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୁରୁତ ଦେଇଛି ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଦରର ଭରଣା ପାଇଁ ‘ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ବାର୍ଷିକ ସରବରାହ ପଞ୍ଚତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ଫାକ୍ଟର’ (Normative Annual Transmission System Availability Factor) ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଉଚିତ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆ.ବ. ୨୦୦୮-୦୯ ଏବଂ ଆ.ବ. ୨୦୦୯-୧୦ (୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ନଭେମ୍ବର) ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୯୯.୫୯% ଓ ୯୯.୪୯%ର ପଞ୍ଚତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ଦାଖଲ କରିଛି । ଓଜିସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୭ର ନିୟମ ୨.୨.୬ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ପଞ୍ଚତି’ (State Transmission System)ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଏସ୍ଏଲ୍‌ଟିସି ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବା କଥା । ତେଣୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଉପସ୍ଥାପିତ ବିବରଣୀ ସମୂହର ଭିନ୍ନତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସ୍ଏଲ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣୀକୃତ ‘ପଞ୍ଚତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା’ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ।

୭୫) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, କମ୍ପାନୀ (ଓପିଟିସିଏଲ୍) ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ ସରୁପ-ପଞ୍ଚତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ୯୮% ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ୬୦% ଅଛି ।

ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେଟ୍ ଓ୍ଵର୍କ୍ ଗଠନ:

୭୬) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ନିର୍ବାହନ ମତାୟନ ବୈଠକରେ ଆୟୋଗ ଥରକୁ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ ଓ ସର୍ବ୍ଵେସନ ନିର୍ମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତିଛି । ୧୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲାଇନ ବା ସର୍ବ୍ଵେସନର ନିର୍ମାଣ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ୪ଟି ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଆର୍ଆର୍ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତିନିଧି ସବିଶେଷ ଭାବେ ଆୟୋଗଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଲୋ’ ଭୋଲଟେଜ ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ୧୮ଟି ଇଏଚଟି ଲାଇନର ତାଲିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଯନ୍ତା)ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି

ବିଗତ ୩ ବର୍ଷରୁ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋଡେଡ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଆଖି-ଦୃଶିଆ କିମ୍ବା ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ମାଣରେ ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ଓ ନିକୃଷ୍ଟତାର ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ସୂଚକସମୂହ:

୭୭) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚକକ୍ଷେତ୍ର ଯେ, ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 'ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ' କ୍ଷତି ହେଉଛି 'ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ସୂଚକ' । ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେହିପରି ୬.୧.୨୦୦୬ ତାରିଖର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କର ଜାତୀୟ ତାରିଖ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ ୭.୩(୧) ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, 'ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ସୂଚକସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ, ପଇତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପଇତିଗତ କ୍ଷତିର ହ୍ରାସକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ତେଣୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ ପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସମକ୍ଷରେ ଏଆର୍‌ଆରକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉପରୋକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ସୂଚକ ସମୂହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ନିର୍ବାହନକୁ ମପା ଯିବା ଉଚିତ ।

ଲୋ' ଭୋଲଟେଜ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାପନା ସମ୍ପର୍କରେ.....

୭୮) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ୧୦ଟି ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୫୦ ଏମିଆର୍ ସଂଖ୍ୟା କାପାସିଟର ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ୧୩ଟି ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୨୫ ଏମିଆର୍ ସଂଖ୍ୟା କାପାସିଟର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ୬.୪.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା - (କ) ଏହି ୨୩ଟି ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଲଟେଜର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଏବଂ (ଖ) ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ୨୪୭.୫୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ୧୮,୫୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଆରଇସି ରଣର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତ ଗୁରୁତର ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଭୋଗୁଛି; ଅଧିକତ୍ରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଲୋ' ଭୋଲଟେଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ସରବରାହକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୋଲଟେଜର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରି ତା'ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ, ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଟେକ୍‌ ଶୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ନ୍ୟୁନ ଡ଼ିଙ୍ଗ ଓ ଡ଼ାଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦, ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ୨୩ଟି ଯାକ ସୂଚିତ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୨୫ ଏମିଆର୍ ସଂଖ୍ୟା କାପାସିଟର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତା' ଛଡ଼ା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ପ୍ରତି ୧ ଦିନର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପରେ ୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

୨୨୦ କେଭି ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଢ଼ା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ବ୍ୟବସ୍ଥିତିକରଣ:

୭୯) ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପିତ ସଂଶୋଧନ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରର ଶାଢ଼ା ଇଞ୍ଚର ଫେସ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାଡ଼ କୋଡ଼କୁ

ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ଠାରୁ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧିରେ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡୁନାହିଁ । ତେଣୁ, ପ୍ରତି ୨୨୦ କେଭି ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସତରଠାରେ ତାରିଖମାନ ଘୋଷଣା କରୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ‘ତଥ୍ୟଗତ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି’ (Data Transmission System)ର ଖସଡ଼ାୟନ କରିପାରିବେ ।

ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତଥ୍ୟ-ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

୮୦) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦ଟି ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତଥ୍ୟ-ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୌଣସି ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେ ସୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ, ବିଗତ କେତେବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାମ ଉପରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାଡ଼ କୋଡ଼ ନିୟମାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି । ଏହି କାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଜଣାଉଛି, ନା ପ୍ରୋତ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ବିଭାଗ ୧.୮ ମୂଳେ ଏହି କାମରୁ ତାକୁ ବ୍ୟାହତି ଦେବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି ।

ଓପିଟିସିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନିୟୁତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ.....

୮୧) ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ‘ସେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଫ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦର୍ଶାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିର୍ମାଣମୂଳକ କାମ ସବୁକୁ ନିଜେ ନ କରି ପିଜିସିଆଇଏଲ୍, ଏନ୍‌ଟିପିସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟନ ନିବେଶିତ ବ୍ୟୟ-ଅଟକଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପରିଚ୍ଛେଦ-୮ ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । କାରଣ ନିଜେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇନେବା ସଂପ୍ରତି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ପଦ୍ଧତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଠାରୁ କମ ସମୟରେ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ସହ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଣୁ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ, ୪୦୦ କେଭି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ଯୁଗ୍ମକ୍ରିୟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଳି ଟେଲିକମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଠାରୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟେ ।

୮୨) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀ ଏବଂ ସରବରାହ ଲାଇନର ନିର୍ମାଣ ଏହାର ନିଜର କାମ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜେ ତା’ର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଅତଏବ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଉପରୋକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ୪୦୦ କେଭି ଲାଇନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ମାଣରେ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି । ତେବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନ ଭଳି କମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣରେ ବି ଓପିଟିସିଏଲ୍ କ’ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ? ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହାସଲ କରିବା ଦରକାର । କାରଣ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅନୁମତିଧାରୀ ଯାହାକୁ ଟାଓ୍ୱାର; କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇନ୍‌ସୁଲେଟର, ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ରିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥାଏ; ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ । ସୁତରାଂ, ସେ (ଓପିଟିସିଏଲ୍) ନିଜେ ହିଁ ଏସବୁର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିୟମତଃ ଉଚିତ ଅଟେ । ତା’ ଛଡ଼ା, ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଖସଡ଼ାର ନକ୍ସାକରଣ ବା ସୂଚିତକରଣ, ଚୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିଜେ ହିଁ ତୁଲାଉବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଶୁଣାଣି ‘ସମୟରେ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସାକାର କରିଥିଲା ଯେ, ତା’ପାଖରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମ-ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି । ତେବେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉପରୋକ୍ତ କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବୟାନ କାହାରିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପାରିନଥିଲା । ଅତଏବ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଓପିଟିସିଏଲ୍)ର

ସାମୁଦାୟିକ ଗୁଣାମୂଳ ଓ ପରିମାଣାମୂଳ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ରୋକାଯିବା ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ; ନତୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟର କ୍ରମଶଃ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ।

ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧୀନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କର ବଳକା ଶକ୍ତିର ପଠାଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ୪୦୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣର ନିର୍ମାଣ:

୮୩) ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସମୁଦାୟ ୩୦,୦୦୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୨୦୦୬, ୨୦୦୮ ଓ ୨୦୦୯ରେ ପାଖାପାଖି ୨୭୦୦୦ 'ସ୍ଵାଧୀନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ' (ଓଭୟରକ୍ଟରଭୟରଭସ୍ଵ ଚକ୍ଷୁକାରକ୍ଷ ଚକ୍ଷୁକ୍ଷୟକମରକ୍ଷ - ଓଚଟ) ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ରୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରିଥିବା ପ୍ରସଂଗ ଆୟୋଗ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ୮.୮.୨୦୦୮ ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 'ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନୀତି' ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ୩୦,୦୦୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ଶକ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ପାଖାପାଖି ୮୦୦୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ହେବ ।

୮୪) ସେହି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇପିଆରସିର ଅଧକ୍ଷ ଭାବରେ ୨୦୦୬-୦୮ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଇପିପିର ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

- କ) ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଠାରେ ୭୬୫/୪୦୦ କେଭି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
- ଖ) ଦେଙ୍କାନାଳ ଠାରେ ୭୬୫/୪୦୦ କେଭି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
- ଗ) ଅନୁଗୋଳ ଠାରେ ୭୬୫/୪୦୦ କେଭି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
- ଘ) ଦେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ-୭୬୫ ବୋଲି ୨ × ଏସ୍/ସି ସରବରାହ ଲାଇନ
- ଙ) ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ-୭୬୫ କେଭି ୨ × ଏସ୍/ସି ସରବରାହ ଲାଇନ
- ଚ) ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ଦେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ-୭୬୫ କେଭି ୨ × ଏସ୍/ସି ସରବରାହ ଲାଇନ

୮୫) ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଆରପି ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହ ସ୍ଥାପନାର ସ୍ଥିତି ସଂପ୍ରତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ।

ସାରଣୀ - ୧୮

କ୍ର.ସଂ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ସ୍ଥିତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
୧	Trans. System for Gen. Projects in Odisha		
କ)	765 KV Anugul & Jharsuguda Sub-station	NIT Issued on 20.01.2010 Award targeted for June'10	Being implemented under 1st phase of the system
ଖ)	765 KV Dhenkanal Sub-station & associated system.	Implementation shall be taken up after confirmation of the	Being implemented under 2nd phase

		generation schedules	of the system
ଗ)	765 KV Anugul & Jharsuguda Line and associated LILO lines	NIT issued on Dec'09 & Jan'10 Award targeted for May/Jun'10. Completion Schedule- Progressively with 30 months (LILO by 21 months) after award i.e. by Dec'12	Being implemented under 1 st phase of the system
9	400 KV Strengthening Scheme		
କ)	400 KV Bolangir, Keonjhar, Duburi (Extn.)	Tender floated in Dec'09, Awarded for May/Jun'10	Completion Sch.-28 months after first award i.e. progressively by Oct'12
ଖ)	400 KV Uttra (Jatni) Sub-station	Tendering to be taken up after finalization of land (under progress) and awarded by Aug/Sep'10	Completion Sch.-28 months after first award i.e. progressively by Oct'12
ଗ)	Associated lines for above	Tender floated in dec'09. Awarded for May/Jun'10	Completion Sch.-28 months after first award i.e. progressively by Oct'12

୮୭) ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ, ଲପଙ୍ଗା, ନିଶା/ବୋଇଣ୍ଡା ଓ ମେରାମୁଣ୍ଡଳି ଆନେକ୍ସଚର ଠାରେ ୪୦୦ କେଭି ଏସ୍ଟିସ୍କୁ ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନସମୂହ କରିଆରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ୭୬୫/୪୦୦ କେଭି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସହ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଅଧିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ / ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରେ ଆଇପିପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପଠାଣ ଖସତାୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ଓପିଟିସିଲ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

କ) ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ / ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରେ ଆଇପିପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପଠାଣ ଖସତା:

ଲପଙ୍ଗା ଠାରେ ଏକ ୪୦୦ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପ୍ରସାବିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ୪୭କି.ମି. ଦୂର ଅଟେ । ଷ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ (ସେଲ୍) (୨୪୦୦ ମେଗାଓଡ଼ା), ଇନ୍-ଭାରତ (୭୦୦ ମେଗାଓଡ଼ା) ଏବଂ ଆଇବିପିଏସ୍ ସଂପ୍ରଦାରଣ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଯହିଁରେ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୪୦୦ କେଭି ଲାଇନର ୯୫ କି.ମି.ର ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଖ) ନିଶା/ବୋଇଣ୍ଡା ଠାରେ ୪୦୦ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନସମୂହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳ/ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇପିପିସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପଠାଣ ଖସଡା:

ନିଶା/ବୋଇଣ୍ଡା ଠାରେ ଏକ ୪୦୦ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରସାବିତ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ୩୦କି.ମି. ଦୂର ଅଟେ । ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ମାଲ ପାଓ୍ୱାର (୧୨୦୦ମେଗାଓଡ଼ା), ମୋନେଟ୍ ପାଓ୍ୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (୧୮୦୦ ମେଗାଓଡ଼ା) ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ପାଓ୍ୱାର ଲିମିଟେଡ (୧୩୨୦ ମେଗାଓଡ଼ା) ୪୦୦ କେଭି ନିଶା/ବୋଇଣ୍ଡା ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ଜରିଆରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯହିଁରେ ୨୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ୪୦୦ କେଭି ଡିସି ଲାଇନର ପାଖାପାଖି ୭୫ କି.ମି.ର ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଗ) ୪୦୦ କେଭି ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଆନେକ୍ସର ଷ୍ଟେସନ ଜରିଆରେ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳ/ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇପିପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପଠାଣ ଖସଡା:

ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଆନେକ୍ସ ଠାରେ ଏକ ୪୦୦ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ୨୦ କି.ମି. ଦୂର ଅଟେ । ଲାଙ୍ଗୋ (୨୬୪୦ ମେଗାଓଡ଼ା), ଜିଏସଆର୍ (୧୪୮୦ ମେଗାଓଡ଼ା) ଏବଂ ଭୂଷଣ (୧୦୦୦ ମେଗାଓଡ଼ା) ଭଳି ଆଇପିପିସମୂହ ୪୦୦ କେଭି ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଆନେକ୍ସ ଷ୍ଟେସନ ଜରିଆରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯହିଁରେ ୨୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ୫୫ କି.ମି.ର ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ (କ),(ଖ) ଏବଂ (ଗ) ଅଧିନସ୍ଥ ଶକ୍ତି ପଠାଣର ଖସଡାୟନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷିତ ଅଟେ, ଯାହା ଆରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପିଏଫ୍‌ସିରୁ ରଣ ଆଣି କରାଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ୧୩.୪.୨୦୦୬ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 'ସରକାରୀ ସେବା ପାଇଁ ତାରିଫ-ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଦୃଢିତାମୂଳକ ବିତିଂ ଗାଈତ ଲାଇନ'କୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

୮୭) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଅନୁମାନିକ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶକ୍ତି ପଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଯଦି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ହାତକୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚ୍ଛଳନା ନ କରେ, ତେବେ ଉଭୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି 'ପୁର୍ଣ୍ଣ' (ତକ୍ଷରକ୍ଷୟତ୍ୱ) ଓ ସୂଚକରଣ (ଝମକ୍ଷୟକ୍ଷୟତ୍ୱ) ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ୨୦୧୭ ମସିହା ପରଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ୪୦୦କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବେ ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ, ୮୦୦୦ମେଗାଓଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ଆଣିଥିବା ଯୋଗୁ ୨୦୧୭ ଠାରୁ ସିଟିୟୁ ହୁଇଲିଂ ଦେୟ-ଦର ଓ ଇଆରଏଲ୍‌ଡିସି/ ଏନଆରଏଲ୍‌ଡିସି ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଓ୍ୱାର ଗ୍ରାଡ଼ ଓ ଇଆରଏଲ୍‌ଡିସିକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

୪୦୦ କେଭି ଇବ୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଡି/ସି ଲାଇନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର (୨୩୫ ସିକେଏମ):

୮୮) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁତଃ ଲାଇଫ୍-ଲାଇନ ସଂଯୋଗ ଭାବେ ବିବେଚିତ ୪୦୦ କେଭି ଇବ୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଡି/ସି ଲାଇନ (୨୩୫ ସିକେଏମ)କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିନାହିଁ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୧, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି କ୍ଲିମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ସୂଚାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ

ଗ୍ରୀଡ଼କୋ/ଓପିଟିସିଏଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଓ ଠିକାଦାର ମେସର୍ସ କେଇସିଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

୮୯) ସେହି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ଇର୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଡି/ସି ଲାଇନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏହି ଲାଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ୨୦୦୮ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାକୁ ଆୟୋଗ ୨୦୦୬ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

୯୦) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଂଘାତିକ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜି ଡା'ର ପ୍ରଥମ ୬୦୦ ମେଗାଓର ଯୁନିଟରୁ ୪୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ୨୦୧୦ ଏପ୍ରିଲ/ମେ' ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ/ଓପିଟିସିଏଲ ପକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ-ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ପଠାଇବ, ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଞ୍ଚର ଗ୍ରୀଡ଼କୁ କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ୧୮ରୁ ୨୦ ପଇସାର ଅତିରିକ୍ତ ଦୁର୍ଗ୍ଗଣ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ଇଆରଏଲଡିସିକୁ ସୂଚାକରଣ ଦେୟ-ଦର ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଇଏସ୍‌ଟିଏସ୍‌ର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରୀଡ଼ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ରଥାନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏସଏଲଡିସିର ସୂଚାକରଣ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲର ଦୁର୍ଗ୍ଗଣ ଦେୟ-ଦର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ-ଦର ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଥରକୁ ଥର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି ୨୦୦୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ୪୦୦କେଭି ଡି/ସି ଲାଇନକୁ ସକ୍ଷମ ନ କରାଇବା ଓପିଟିସିଏଲର ନିକ୍ଷକ ନିର୍ବାହନ-ନିକୃଷ୍ଟତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ?

୯୧) ସେ (ଅଭିଯୋଗକାରୀ) ତେଣୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ଜରିଆରେ ଆୟୋଗ ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୦ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା/୨୦୧୧ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ୪୮୦ କେଭି ଇର୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଡି/ସି ଲାଇନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା ଉଚିତ; ଯାହା ଫଳରେ ଫେଜ-୧ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଧିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସିଟିୟର ୬୬୪/୪୦୦ କେଭି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନସମୂହ ବଦଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏସ୍‌ଟିୟୁ ଖସଡା ଅଧିନରେ ଲପଙ୍ଗା, ନିଶା/ବୋଇଣ୍ଡା ଓ ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଆନେକ୍ସ ଠାରେ ୪୦୦କେଭି ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍-ଷ୍ଟେସନସମୂହ ପାଇଁ ସଂଯୋଗିତ ହେବାକୁ ଏହି ଲାଇନ ଟ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

୯୨) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଭିଳାଷିତ 'ଶକ୍ତି ପଠାଣ ଖସଡା' ତଥା ୪୦୦ କେଭି ଇର୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଡି/ସି ଲାଇନର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସିଇଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପାଞ୍ଚର-ଗ୍ରୀଡ଼ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓପିଟିସିଏଲରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି; ଯାହା ଫଳରେ ଏମ୍‌ଓଇଏପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ୪୦୦ କେଭି ଇର୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଡି/ସି ଲାଇନର ସ୍ଥିତି 'ଶକ୍ତି ଗତିପଥର ଅଧିକାର' (ଜସଗସସ୍ କ୍ୱଲ ଡବକ -ଜଡ଼)କୁ ହାସଲ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚର ଗ୍ରୀଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୬୬୪ କେଭି ୨x ଏସ୍/ସି ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରିବ, ଯେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୬୬୪ କେଭି ଲାଇନସମୂହ ପାଇଁ 'ରୋ' (ଜଡ଼) ହାସଲ କରିବାକୁ ନିତୃତ ଭାବେ ପାଞ୍ଚର ଗ୍ରୀଡ଼ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅଛି ।

୯୩) ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋଗାମୋଟି ଭାବେ ଏକ ଜନ-ପ୍ରକ୍ରିୟା ହାତକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।

୯୬) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, 'କାପେକସ' ଶୀର୍ଷକରେ ଅନୁମତି ଧାରୀ (ଓପିଟିସିଏଲ) ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟସମୂହର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ଦାଖଲ କରିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବ୍ୟୟ । ଅତଏବ, ସରବରାହ ତାରିଫର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ ଓ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ ସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୯୮) ଆଉ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ସ୍ୱିମକୁ ସତରଢ ଭାବେ ଦାଖଲ କରାଯିବା ବାସ୍ତବ୍ୟ । ତାହା ପ୍ରକୃତିତଃ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ 'ଦାମ୍-ଉପକାରିତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ' (ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଇଉରଲସସ ଇଭେକ୍ସକସସ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ତାହା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ।

୯୯) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ପିଜିସିଆଇଲଏକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଦେୟ ଏଆରଆରର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସଂପ୍ରତି ଓପିଟିସିଏଲ 'ସୂଚକ କରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି' (Preparation of specifications), ଟେଣ୍ଡର ନଥିସମୂହର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭେଣ୍ଡର ମନୋନୟନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ସମୂହର ଉପସ୍ଥାପନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି । ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଉଛି । ଓପିଟିସିଏଲର ଏଭଳି ଗତିବିଧି ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କ୍ଷମା ନିର୍ବାହନ-ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି । ଅତଏବ, ଏହାକୁ ସେ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ ।

୧୦୦) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବହୁ ଦିନରୁ ୧୩୨ କେଭିରେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ୨୨୦କେଭି ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସଂଯୋଗକୁ ରୂପାନ୍ତ କରିବେ । ପ୍ରତି ୨୨୦ କେଭି ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନରେ କ୍ୱାଡ୍ରା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶସମୂହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ ସୂଚନା ଦେବା ଉଚିତ (ସବୁ ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ସମୟ ୩ ବର୍ଷ), ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଖସତାୟନ କରି ପାରିବେ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାଡ୍ରା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍କୁ ଓପିଟିସିଏଲ ଯଥା-ସ୍ଥାନିତ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା/ଉପାଦାନ କାରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

୧୦୧) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ ଅଧିନରେ ୩୦ଟି ୧୩୨ କେଭି ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ କାହିଁକି 'ସ୍ୱିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଓପିଟିସିଏଲ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ; କାରଣ ଓଜିସି ନିୟମାବଳୀରେ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହିତ ଅଛି ।

ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ:

୧୦୨) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ-ସମୂହକୁ ଆଧାର କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଓପିଟିସିଏଲର ଏଆରଆରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହିସାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୦୩) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନ ସମୂହର ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ୯୮.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯହିଁରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ଅଧିନରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁକୁ 'ଖଣ୍ଡିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ' ବା ସ୍ୱେଆର ପାର୍ଟସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ନୂଆ ଓ ମୌଳିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ସମୂହକୁ 'ମୂଲ୍ୟନୀକରଣ' (ଉଚ୍ଚସ୍ତରସ୍ତରସସକ୍ଷରୟ) କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ସୁଧ ଓ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ଦେୟ-ଦରକୁ ଏଆରଆରରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

୧୦୪) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ 'ବିସ୍ତୃତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ' (**Comprehensive Reno vacation Scheme- (CRS)**) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାନ/ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ।

୧୦୫) କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ, ଯାହା 'ଆସେଟ ସମୂହର ଦୀର୍ଘ-ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ଗୁଣ-ମାନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ବ୍ୟୟ ସମୂହକୁ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୦୬) କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫-୦୬ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବର୍ଷ ପିଛା ୬ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆୟୋଗ ବିବେଚନା କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ କିମ୍ବା ୨୦୦୬-୦୭ ଆ.ବ. ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ୬ ପ୍ରତିଶତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣ ସହ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟକୁ ସୀମିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ 'ପ୍ରାସଂଗିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ' (ଜରଲରସ୍ତରଭମର ଲକ୍ଷ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର) ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ୧୮.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯଥୋଚିତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟସମୂହକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ପ୍ରୋକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବାୟନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୧୦୭) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅତୀତରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପଛତରଫତ ବିକାଶ କରିପାରିନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ନିଷ୍ପାପର ଓ ଉତ୍ସର୍ଗାକୃତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

୧୦୮) କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୦-୦୧ ଆ.ବ. ଠାରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ମଧ୍ୟରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ କେତେ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବ୍ୟୟ ସାଧନ ହୋଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସବୁ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ ।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ:

୧୦୯) ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଦାବୀ ୮୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୫୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୧୦) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ, ସେକ୍ଟରର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଋହିତା/ଆବଶ୍ୟକତା ସମୂହ ଏବଂ ସରବରାହକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବ ସମୂହର ପରିପୂରଣ / ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ସଂରଚନାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପୁନର୍ଗଠନର ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ 'ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକାରୀ ପରିଷଦ' (ଘରସ୍ତ୍ରସକ୍ଷେତ୍ର ଚକ୍ଷୁକ୍ଷୟକମସ୍ତ୍ରସକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍କଳଭମସକ୍ଷ)କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରିଷଦ ଠାରୁ ଏ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଓପିଟିସିଏଲ୍)ରେ ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ କେତେ ବ୍ୟୟ ହେବ, ତା'ର ପରିମାଣ ଜଣା ପଡିବ ।

ମୂଲ୍ୟନରେ ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତିଧାରୀ କୌଣସି ରଣ କରି ନଥାଏ, ତେବେ ବି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ସ୍ଥିର ଆସେଟ୍ ସମୂହ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ:

୧୧୯) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୨.୩.୨୦୦୫ର ଆଦେଶନାମା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ - ୯୨ ଦର-ହାରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିର ଆସେଟ୍ ଉପରେ ୩.୧୩% ଦର-ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୯୯୪ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଦର-ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ କରିଛି । ଅତଏବ, ପ୍ରାକ୍-୯୨ ଦର-ହାରରେ ମୋଟ ୧୫୩.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ।

୧୨୦) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସିଇଆରସିଏ ଅନୁମୋଦିତ ଦର-ହାରରେ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ପ୍ରାକ୍-୧୨ ଦର-ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଦେୟ-ଦରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯାହାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ସିଇଆରସିଏ ଉଚ୍ଚା ଦର-ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ରୂଡ଼ାନ୍ତ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

୧୨୧) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୧.୪.୧୯୯୬ ସୁଦ୍ଧା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ଥିର ସାମଗ୍ରୀସମୂହର ଦାମ୍ ୫୪୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୧୬୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଏବଂ ୧.୪.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ୨୧୫୨.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି, ଅଥଚ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଉଣା ଅଧିକ ସମାନ ରହିଛି । ସୁତରାଂ, ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ଦାମ୍ ବାବଦକୁ ଉଚ୍ଚା ବ୍ୟୟର ଯୋଗକ ପରିମାଣ ଓ ତଦ୍ୱନ୍ତ ସୁଧ ପରିମାଣର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ତେଣୁ, ତାହାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରି (ଆଶଙ୍କିତ/ସମ୍ଭାବିତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ)

୧୨୨) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କିତ / ସମ୍ଭାବିତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୧୫.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ତାରିଫ୍ ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାରିଫ୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ତାରିଫ୍ ନୀତିରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହିତ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୨୩) ଆଉ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓଇଆରସି (ତାରିଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସର୍ଭିସ୍) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏଟିଇଏ ସମକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଟିଇଏ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦର ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ପରିମାଣକୁ କର୍ଷିନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରି ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ବରାଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅତଏବ ୧୫.୩୬ କୋଟିର ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ୩.୭୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ।

୧୨୪) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପାଖରେ ଥିବା ୮୩.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ଷିନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରି ଜମାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

ନିବେଶ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ:

୧୨୫) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୧୫.୫%ର ପ୍ରାକ୍-ଶୁଳ୍କ ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ୧୮.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁକ୍ତସଂଗତ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସେ ଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେକ୍ଟରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧୁରି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।

୧୨୬) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୯.୧.୨୦୦୩ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀ (ଓପିଟିସିଏଲ୍) କୌଣସି ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହେଁ ।

ବିଗତ ସମୟର କ୍ଷତି ପରିମାଣ/ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ବ୍ୟୟ ସମୂହ:

୧୨୭) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବୀ କରିଛି, ତା'ର ଆଦୌ ଯୌକ୍ତକତା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଂଗ ହିଁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ରେ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଆର୍ଆର୍ରେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାସ୍ତ ସହ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପାଇଁ 'ବାସ୍ତବାୟନ ଶୃଙ୍ଖଳା'ର ପରିଚ୍ଛେଦନା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା :

୧୨୮) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ, ରଣ-ସେବା ଦାୟବତ୍ତାର ପରିପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭରଣା ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୮.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ରଣ-ସେବା ଦାୟବତ୍ତାର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ରଣ ପରିମାଣ ମୂଲ୍ୟର ଏକ-ଦଶମାଂଶ ପରିମାଣକୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ପୁନଶ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେ, ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସଂଗକୁ ଏଟିଇଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୦୬-୦୭ ଆ.ବ.ର ଏଆର୍ଆର୍ରେ ପ୍ରୋକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଏଟିଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏଆର୍ଆର୍ରେ 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରଣ' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ ।

ସରବରାହ ତାରିଫ:

୧୨୯) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୦.୫ ପଇସାର ଅନୁମୋଦିତ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ପାଖାପାଖି ୩୩୫ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୬୮.୭୨ ପଇସାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସରବରାହ ତାରିଫ, ଯାହା ସ୍ୱସ୍ତତଃ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ତାରିଫକ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି ।

୧୩୦) **ଦୁର୍ଭିନରୁ ଆୟ:** ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚ୍ଛେଦିତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୬-୦୭ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଦୁର୍ଭିନ-ଆୟ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଟିଇ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦୁର୍ଭିନ-ଆୟ ବାବଦକୁ ୧୭କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ଆ.ବ. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିନ ଦେୟ-ଦରକୁ ବିବେଚନା କଲାବେଳେ ୧୭କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆୟୋଗ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଂଗସମୂହ:

୧୩୧) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଏକ ଅଣ୍ଟରଟେକିଂ ଦାଖଲ କରୁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି; କାରଣ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଭାବରୁ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଆଲୋକରେ ହିଁ ଆଲୋକିତ ଥିଲା ।

୧୩୨) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୦୧୨ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀଡ଼ ସଂଯୋଗିତ ପଥ ଅଧିନରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଋହିଦାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆକ୍ରମ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରବରାହ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ଯାଅକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଜବାବ ଫର୍ମ୍:

୧୩୩) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଓ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ମତାମତର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଜବାବ ଫର୍ମ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜବାବ ଫର୍ମ୍‌ର ----- ବିବରଣୀ ସମୂହକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଗଲା ।

ଆଇନଗତ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହ:

୧୩୪) ଅନୁମତିଧାରୀ---- ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ବାସ୍ତବ ଓ ଯଥାର୍ଥ ମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆରୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଅଟେ । ଯେଣୁ ଓଇଆରସି (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟ ଜନିତ ନିୟମସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସ୍‌କା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଏବଂ ୨୭.୧୦.୨୦୦୬ର ଓଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଅନୁମତି-ସର୍ଭିସ୍‌କାର ଧାରା - ୧୯.୩ (ଯାହା ୧.୧୧.୨୦୦୬ ଠାରୁ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଛି) ସହ ସହ-ସମ୍ବନ୍ଧିତମତେ ଅନୁମତିଧାରୀ (ଓପିଟିସିଏଲ୍) ନଥିବୁକ୍ତ ଭାବେ ଆବେଦନପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

୧୩୫) ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ. ର ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟସମୂହ ଓ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଓ ସରବରାହ ତାରିଫକୁ ନିଥିବୁକ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଅନୁମତିଧାରୀ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ ।

୧୩୬) ତଥ୍ୟ ସମୂହର ଭୁଲ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଗୋଳମାଳିଆ ହିସାବର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆଳରେ ଏହାକୁ ନାକଚ କରାଯିବାର ଯେଉଁ ଦାବୀ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଣୁ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ସତ୍ୟ, ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନାର ବିବରଣୀକୁ ଖଚିତ କରି ଦାଖଲ କରିଛି ।

୧୩୭) ଉପରୋକ୍ତା ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ / ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନାସମୂହ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର । ଅଣ-ଆଇନାନୁମୋଦିତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟର ବିରୋଧୀ ଅଟେ ।

୧୩୮) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଇମ୍ଫା ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ନ ଦେବାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି । ଇମ୍ଫା କହିଛି ଯେ, 'ସରବରାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ' ଠାରୁ 'ସରବରାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ସ୍ଥାନ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡ୍‌ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଥେରୁବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ହେଉନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏଥିରେ ସହମତ ନୁହେଁ । ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶକ୍ତିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଋହୁଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଓ ସରବରାହ ଜନିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସଭାବିକ

କ୍ଷତିକୁ ବିହନ କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀ ଦାୟବନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସରବରାହ ନେତୃତ୍ୱ ଚଳୁ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଇମ୍ପାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, 'ରେଡ଼ିଫାରରୁ ଥେରୁବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପା କେବଳ ନିଜର ପରିମିତ ଶକ୍ତିକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ - ପାଇଁ ନିଜେ ଯଦି ଏକ ସତ୍ୟ ଲାଭନ ନିର୍ମାଣ କରେ ଓ ନିଜେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ପରିଚାଳନା କରେ; ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଏକ ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳନ ଇମ୍ପା କରେ ସା ସେହି ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ସହ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟୟଭାରକୁ ତୁଳନା କରୁ; ତେବେ ଯାଇ ଇମ୍ପା ଜାଣିପାରିବ ତା'ର ଅଭିଯୋଗର ବାସ୍ତବତା କେତେ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ଯଦି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବିଚାର ନ କରି ଅଧ୍ୟାଧୁନିଆ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଛି । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ୨୦୦୨ର ଏମ୍.ଏ.ନଂ - ୬୧୪ରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିବା ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, କଟକଙ୍କର ୧୦.୧୧.୨୦୦୬ର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରିଚ୍ଛେଦ-୧୧ରେ ଇମ୍ପା ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ମତ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରେକ୍ଷାପତ୍ତରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରାସଂଗିକତା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ପ୍ରସଂଗତି ଏବେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଜିଲାସ୍ରେ ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା:

୧୩୯) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହର ସଫଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତା'ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ 'ଓପିଟିସିଏଲ୍-ଇଏବିଟି' ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ 'ସରବରାହ ଖସତା ଅଧ୍ୟୟନ'କୁ ପରିଚାଳନା କରିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ର ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ସାମୂହିକ ସଂରଚନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ / ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।

୧୪୦) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲା ଯେ, ସେ ନୂଆ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୂହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଚଳୁ ରହିଥିବା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତା'ଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ସମୟର ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଗୁଣବତ୍ତାର ବିକାଶକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସରବରାହ-ସଂରଚନାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୁଚିତ ସଂଖ୍ୟକ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବନା ମଧ୍ୟ କରିଛି ।

ସରବରାହ କ୍ଷତି:

୧୪୧) ଆୟୋଗ ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୫ ପ୍ରତିଶତ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୪.୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୪ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୬-୦୭, ୨୦୦୭-୦୮, ୨୦୦୮-୦୯ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ (୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯ ଅକ୍ଟୋବର) ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୫.୦୪%, ୪.୮୨%, ୪.୫୨% ଓ ୪.୨୮% ଭାବରେ କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅତଏବ, ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପୁନର୍ବାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପଦ୍ଧତିର ସରବରାହ କ୍ଷତି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ ।

ପକ୍ଷତୀକୃତ ଉପଲବ୍ଧତା:

୧୪୨) ସିଲିଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ରେ ନିହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. (୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯ ନଭେମ୍ବର) ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନେଟ୍‌ୱାର୍କର ପଛତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୯୯.୫୯% ଓ ୯୯.୪୯%ରେ କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ପଛତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ହିସାବ ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ - ନଂ - ୨ର ଉତ୍ତରରେ ଆଟେକ୍ସଟର - ୧ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ।

ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହ:

୧୪୩) ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ. ୨୦୦୮-୦୯ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ଓ ଭିତ୍ତିଗତ ବିବରଣୀକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଏଆର୍ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି ।

୧୪୪) ୪୦୦ କେଭି ଇବ୍ ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଲାଇନର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭିତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନମ୍ରତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ, ଲାଇନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ନବୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅବ୍ୟାବଧି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାନି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଲାଇନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜନିତ ବୈଷୟିକ-ଅର୍ଥନୀତିକ ଯଥାର୍ଥତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ - ‘ଲୋଡ୍ ପ୍ରବାହ ଅଧ୍ୟୟନ’ କରାଯାଇଛି । ସବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିବା ପରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ ସାନି ପିଟିସନ ଜରିଆରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ ।

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ.....

୧୪୫) ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସେ ସବୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ, ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ବିବିଧ ବିଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା ବେଳେ, ସମୟ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କେତେକ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣ ସମୂହ ବାଧକ ଅଟେ, ସେସବୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ ଅଟେ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ବା ମରାମତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବହାରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଚୋରି ହୋଇଯିବା, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଗତି ଚାଲିବା, ନିୟୁତ୍ତି ଠିକାଦାରଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ, ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଆଦି ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ତେବେ, ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ୨୦୦୮-୦୯ରେ କେତେକ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରମାସରେ କେତେକ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷସୁଦ୍ଧା ଆଉ କେତେକ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି । ଅତଏବ, ଉପରୋକ୍ତ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହର ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବାବଦୀୟ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଯେଉଁ ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବ ।

ତଦାରଖ ଦେୟ-ଦର ସମୂହ:

୧୪୬) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ, ବିକଶିତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରିତା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲାଭନସମୁହାର ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଣିବାର ଏକ ନୀତି ସ୍ଥିର କରିଛି । ତେବେ, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ଲାଭନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ନୀତି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ; କାରଣ ପ୍ରଚଳିତ ସୁଧର ହାର ୧୧ରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସୁଧର ହାର ୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ତଦାରଖ ଦେୟ-ଦର ପ୍ରସଂଗତି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଭିନ୍ନ ମତ କିଛି ନାହିଁ ।

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଯୋଗୁ ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ.....

୧୪୭) ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନୂଆ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍ୱେସନ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ୨୫୮.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ପଛତିଗତ ସ୍ଥିରତାର ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂରଣ ବାଦ୍ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଶକ୍ତି ଗୃହିତା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ଖସଡ଼ାୟନ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଅଧିକତ୍ରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ସମନ୍ୱୟମୂଳକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ପଛତିଗତ ବିକାଶ:

୧୪୮) ସବୁ ୨୨୦ କେଭି ସର୍ବ୍ୱ-ସ୍ୱେସନରେ ଛାଡ଼ା ଉତ୍ତରଫେସ୍ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ବାଧ୍ୟ-ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ୧୮.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୩୭ ତମ ବୈଠକରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ବିଓଡ଼ି ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚର ଗ୍ରୀଡ଼ ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ରୁଝାମଣାପତ୍ର ସାକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତା'ପରେ ଓଇଆରସିଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ନିବେଶ-ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ ପରିମାଣ ମଞ୍ଜୁର ହେଲାପରେ କିମ୍ବା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପାଦନ ହେବା ତାରିଖ ଠାରୁ ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ସବୁ ୨୨୦ କେଭି ସର୍ବ୍ୱ-ସ୍ୱେସନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଜୋର୍ଦ୍ଦାର କରାଯିବ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖକୁ ୨୦୧୩, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

୧୪୯) ଏସ୍ଏଲ୍‌ଡିସି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦ଟି ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍ୱ-ସ୍ୱେସନ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି/ସମ୍ପର୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'କଥା ଓ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସଂଗରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୭.୮.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ୩୪ତମ ବୈଠକରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ବିଓଡ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଛି । କେଶ୍-ନଂ-୧୨୪/୨୦୦୯ରେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଠାରୁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ରେ ପାଞ୍ଚର ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ଆୟୋଗଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

୧୫୦) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସ୍ଥିତି ୨୩ଟି ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍ୱ-ସ୍ୱେସନରେ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପନା (ସମୁଦାୟ, ୨୬୫ ଏମଭିଏଆର) ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନରର ସ୍ଥିତି ଓ ଭିତ୍ତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

କ) ବିଓଡ଼ିଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକାରୀତ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟକଳନ ସମୁହ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି ।

ଖ) ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ୧୮.୫୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆରଜସିରୁ ରଣ ପାଇବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଉଛି ।

ବାହାର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ.....

୧୫୧) ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନ କରି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବାହାର ସଂସ୍ଥାନ / ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ଵାରା କରାଉଥିବା ନେଇ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ, ସାଂପ୍ରତିକ ବିବର୍ତ୍ତନମୁଖୀ ସମୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୈଷୟିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବାହାରର ଅଭିଜ୍ଞ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ପଦ୍ଧତି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ ଉନ୍ନତତା ସାଧନ କରି ନଥାଏ, ବରଂ ନିର୍ମାଣ-ସମୟ ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ, ଯେଣୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥାଏ । ୪୦୦ କେଜି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଭୋଲଟେଜ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଯୁଏଲ୍ଡିସି ଭଳି ଟେଲିକମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଠାରୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟେ ।

ବାର୍ଷିକ ଅତିର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଵ ପାର୍ଥକ୍ୟ:

୧୫୨) ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅତିର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ, ୨୦୦୮-୦୯ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହ, ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟସମୂହ ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକୃତ ନଥିସମୂହ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ଡାରିଫ୍ ଦରଖାସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌକ୍ତିକତାର ସହ ଓଇଆରସିଏ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସବୁ ସୂଚନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବିଶେଷତାକୁ ସଂଯୋଗିତ କରିଛି ।

୧୫୩) ଓଇଆରସିଏକ ଯାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା-୧୪ର ପରିଶିଷ୍ଟ ୨୦ରେ ଆୟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିଓଡିଏ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ ମତେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବାଲାନସ୍ ଫର୍ଦ୍ ଏବଂ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ହିସାବର ଏକ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ନକଲ ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ କରାଯାଇଛି । ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚସମୂହର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ସମ୍ମଳିତ ଏକ ନକଲ ସଂଯୋଗିତ ଫର୍ଦ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ।

୧୫୪) ଇଡି ମଧ୍ୟରେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହିସାବର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇ ସାରିଛି ଏବଂ ୨୦୧୦, ଫେବୃଆରୀ ୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ‘ସତ୍ୟ-ନିରୂପଣ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପରିଷଦ’ (ଇକ୍ସବକ୍ସସ୍ କ୍ଲଲ ଇଭସ୍ପରଭସ୍ସସମବସ୍ସକ୍ସଭ ବଭସ୍ ଇକ୍ସକ୍ସକ୍ସକ୍ସକ୍ସକ୍ସ)ଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

୧୫୫) ଅତିର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିସହ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକମତ ନୁହେଁ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ-ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମୂହ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ ଅଟେ ।

ସରବରାହ ଡାରିଫ୍:

୧୫୬) ୧୪୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆର୍ଆର୍ ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୬୮.୭୨ ପଇସାର ସରବରାହ ଡାରିଫ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୦୭-୦୮ର ଅତିର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ, ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବିବରଣୀ ଭୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଯଦି ଚଳିତ ସରବରାହ ଡାରିଫ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ

୧୦୧୨.୧୪କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ତେବେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନକୁ ଯଦି ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆକଳିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଜସ୍ୱ ନେଇ ବିଶେଷ ପ୍ରତିବାଦ ଉଠିବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହରୁ ଆୟ:

୧୫୭) ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ସ୍ତୁନିତରେ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହର ପରିମାଣ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୧୯

ବର୍ଷ	Energy billed for Inter-State Wheeling (in MU)
୨୦୦୧-୦୨	୨୨୮୪.୭୨
୨୦୦୨-୦୩	୨୦୦୯.୯୬
୨୦୦୩-୦୪	୧୩୫୬.୭୯
୨୦୦୪-୦୫	୬୭୧.୪୭
୨୦୦୫-୦୬	୪୧୧.୪୪
୨୦୦୬-୦୭	୨୬୫.୭୮
୨୦୦୭-୦୮	୧୫୦.୧୩
୨୦୦୮-୦୯	୩୩.୭୪
୨୦୦୯-୧୦ (ଏପ୍ରିଲ ୦୯ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)	୧୫୮.୯୩

୧୫୮) ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି । ତେଣୁ, ରାଜସ୍ୱ ତ କମୁଛି, ତା'ଛଡା ବିବିଧ ପ୍ରାପ୍ୟ-ଆଦାୟ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ-କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁନିତ ପିଛା ୧୭.୫୦ ପଇସାର ଦରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ (ଏମ୍ପିପିଟିସିଏଲ୍) ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି; ଏପରିକି ମାମଲା ଏବେ ଏଟିଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମ୍ପିପିଟିସିଏଲ୍ ଆଦୌ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଦେଉ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ନେଗ୍‌ସ୍ତ୍ରାକ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରାଜସ୍ୱରେ ଏବେ ସ୍ଥିରତା ଓ ନିଶ୍ଚିତତା ରହୁନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟିଇ, ସିଇଆରସି ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଦର-ହାର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ୭.୫ ପଇସାରେ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛି ।

୧୫୯) ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବାର୍ଷିକ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଜନିତ ଆଦାୟ-ଦେୟ ମାତ୍ର ୩.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସେହି ୩.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ହିଁ ତା'ର ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆର୍ଆରରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ୧୩.୧୨.୨୦୦୬ର ସନ୍ଦେହାଳ୍ପନ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ବାବଦକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ୧୭.୫୦ କୋଟି

ଟଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟୟ-ହୀନ; ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଣୁ ଭାରତ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ଓ ମାମଲା ସୁଗିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅମୂଳକ ଦାବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଜନିତ ବିବିଧ ଦେୟ ଦାମ୍‌ସମୂହ:

କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ:

୧୬୦) ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟକୁ ମିଶାଇ ‘ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା’ ବ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ହେଉଛି କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ୮୬୪.୧୩କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଯାହା ସିଇଆରସିଙ୍କ ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ୪୦୧.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ ।

୧୬୧) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୦୦୭-୦୮ର ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ, ୨୦୦୮-୦୯ର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟସମୂହ ଓ ପ୍ରମାଣାକୃତ ନଥିସମୂହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟୟସମୂହର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଏଆର୍‌ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତର ପୃଷ୍ଠା ୯୯ରେ ସଂଯୋଗିତ ଟିଆର୍‌ଏଫ୍-୧୩ରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକରେ କର୍ମଚରୀଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବାବଦୀୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା’ର ଦରଖାସ୍ତର ପୃଷ୍ଠା - ୪ରୁ ୬ରେ ସ୍ପଷ୍ଟକରଣ ଦେଇଛି ।

ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ:

୧୬୨) ୨୦୦୪-୦୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରବରାହ ବିଭାଗର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ପୁଞ୍ଜିର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ଅଭାବରୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସରବରାହ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣସମୂହର ମରାମତି ବାବଦକୁ ଖୁବ୍ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଓ ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କିମ୍ବା ବ୍ୟୟ ସାଧନ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍, ବିତରକ କମ୍ପାନୀସମୂହ, ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାସମୂହ ଓ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେବେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ତା’ର ଲାଭନ ଓ ଗ୍ରାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତିଶେଧାତ୍ମକ ତୁଲାଜମା କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୯୮.୧୪କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

୧୬୩) ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ବାହନର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସିବି, ସିଟି, ପିଟି, ଏଲ୍‌ଏ, ସ୍ଵେକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଚେରା ଓ ଡିଜି ସେବ୍ ଆଦି ପୁରୁଣା ଓ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ତା’ଛଡା, ପଛରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ଼କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚଳିତ ସାମଗ୍ରୀସବୁର ଗୁଣ-ମାନରେ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧିକତ୍ରୁ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାହ୍ୟତାମାନର ମରାମତି, ଇଏଟି ଲାଭନ ଓ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗୁ ବ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ‘ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା’ ଶୀର୍ଷକରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ‘ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା’, ଟେଲିକମ, ଆଇଟି, ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟ୍‌ସ ନାମକ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାହନର କ୍ଷେତ୍ରବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଉଭୟ ‘ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ’ ଓ ‘ମରାମତି-ତୁଲାଜମା’ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକରେ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା’ର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁସବୁ ପୁରୁଣା ଓ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହାକୁ ‘ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା’ ଶୀର୍ଷକରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯହିଁରେ କ୍ଷମତା (ପରିମାଣ)

ଯୋଗକରଣ, କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ତାହା 'ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ' ଶୀର୍ଷକରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ତେଣୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ତା'ର ଲାଭନ ଓ ଗ୍ରାହଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧାତ୍ମକ ତୁଲାଜମା କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୯୮.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

୧୨୪) ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ଶୀର୍ଷକରେ 'ବ୍ୟବସ୍ଥା-ସାପେକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ' ହେଉଛି ୧୫.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ରେ ୬.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର କିଛି 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ପରିମାଣର ବହିଃ-ପ୍ରବହନକୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୁଦାୟ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୨୮.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟୟିତ ହୋଇସାରିଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଶ୍ରେଣୀର ଟ୍ରେକର, ସିଟି, ପିଟି ଏବଂ ଏଲଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଗ୍ରାନ୍-ସଫରମର ଡେଲ, ହାର୍ଡ଼ୱେର ଫିଟିଂ, ଏସ୍ଏଫ-୬ ମାଟିଡଲ ପାଇଁ ତାର ଆଦି ସାମଗ୍ରୀସମୂହର କ୍ରୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖସଡାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଛଡା, ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ଶୀର୍ଷକରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ହେଉଛି ୫୪.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

୧୨୫) ଏହା ବାଦ୍, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅନୁବନ୍ଧ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇସାରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ୫୪.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପାଇସାରିବା ପରେ ଇଏଚଟି ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ଓ ସରବରାହ ଲାଭନସମୂହର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦୀୟ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ।

୧୨୬) ୨୦୦୭-୦୭ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ସରବରାହ ତାରିଫ ସମ୍ପର୍କିତ ୧୩.୧୨.୨୦୦୯ର ଏଟିଇଙ୍କ ଆଦେଶନାମା (ଯେଉଁରେ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବ୍ୟୟ ଏଆର୍ଆର୍ ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ନିହିତ) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି ଆଦେଶନାମାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୦୭ର ସିଭିଲ ଅପିଲ ନଂ-୪୧୭ ମୂଳେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି । ସଂପ୍ରତି ଏହି ଅପିଲ ସୁଗିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ତେବେ, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ଓଇଆରସି) ୧୩.୧୨.୨୦୦୭ର ଏଟିଇ ଆଦେଶନାମାକୁ ନେଇ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।

୧୨୭) ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୧୩.୧୨.୨୦୦୭ର ଏଟିଇଙ୍କ ଆଦେଶନାମାର ଏକ ଭୁଲ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ପ୍ରସଂଗଟି ଏବେ ଆପେକ୍ଷ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ତେଣୁ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନ ପାରେ ।

୧୨୮) ତା'ର 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବାବଦୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାବାନ ଓ ଦୃଢ଼ ଅଛି । ତେଣୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ସେ ସହମତ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ସମୂହ:

୧୨୯) ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରବୃଦ୍ଧି ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ୱାତି ଯୋଗୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ୧୬.୫୭କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଥିଲା ୨୦କୋଟି ଟଙ୍କା (କ୍ୟାସ୍ ଫେମ୍ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ) ଥିଲା । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ୧୦.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ସେହି ୨୦୦୯-୧୦

ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ୧୪.୩୫ କୋଟି ବିପକ୍ଷରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ୩୯.୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

୧୭୦) ଅତଏବ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅଟକଳନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୨୬.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତି ବାସ୍ତବ ପରିମାଣ ଅଟେ ଏବଂ ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

ସୁଧ ଦେୟ-ଦର ସମୂହ :

୧୭୧) ରଣ-ଧନ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ ଅଟେ । କାରଣ ଏହା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଅତଏବ, ଏହାର ବୈୟକ୍ତିକ ପ୍ରତିପାଦନ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ରଣ-ଧନ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବ ୧୨୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଆକଳିତ ପରିମାଣ ୩୭.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ।

୧୭୨) ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାବଦରେ ୫୫୯.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୁଦାୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟୋଗ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆରୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପିଏଫ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଟର୍ମ ରଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା-୧୯ର ଉତ୍ତରରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନର ସବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚସମୂହ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତରର ଏକ ନକଲ ଏହି ରିଜିଷ୍ଟର ସହିତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପଠାଇଛି । ଅନ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରଜ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ୨୦୧୦, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଯିବ ।

୧୭୩) ୧୫.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ‘ଅର୍ଥଗତ ଦେୟ’ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି ଦେୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନର ପେମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରିହାତି, ବ୍ୟାଙ୍କ କମିଶନ, ସ୍ୱାମୀ ତୁଧି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେୟ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଅତଏବ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ବାସ୍ତବ ମନେ ହୁଏ ।

ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ:

୧୭୪) ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟିତ ଆସେଟ୍ ବା ସାମଗ୍ରୀସମୂହ ଓ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଯୋଗକରଣ ଉପରେ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତମତେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ହାରକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୫୩.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ୨୦୦୬-୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆସେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି । ୧୯.୧.୨୦୧୦ରେ ୨୦୦୬-୦୮ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରୂଡାନ୍ତ ଆସେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦାଖଲ ହୋଇସାରିଛି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆସେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଅତଏବ, ସିଇଆରସି ଦର-ହାର ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିକା - ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଅନୁବନ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରାମ :

୧୭୫) ୨୦୦୭-୦୭ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଏବଂ ସରବରାହ ତାରିଫ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୧୩.୧୨.୨୦୦୭ ତାରିଖର ଏଟିଇଙ୍କ ସଂଶ୍ୟାମୂଳ ଆଦେଶନାମାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୨୦.୩.୨୦୦୯ର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଏବଂ ସରବରାହ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଓଇଆରସି 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା' (ଝଙ୍କୁରମସବସ ଇଙ୍କୁଙ୍କୁଙ୍କୁଙ୍କୁସବସସକ୍ଷଭ)କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଟିଇଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମାକୁ ୨୦୦୭ର ସିଭିଲ ଅପିଲ ନଂ-୪୧୭ରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୭ର ସିଭିଲ ଅପିଲ ନଂ- ୪୧୭ରେ ୨୦.୪.୨୦୦୭ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩.୧୨.୨୦୦୭ର ଏଟିଇଙ୍କ ସଂଶ୍ୟାକ୍ଷନ୍ନ ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ଓଇଆରସି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

୧୭୬) ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଟିଇଙ୍କର ସଂଶ୍ୟାମୂଳ ଆଦେଶନାମାକୁ ପାଥେୟ କରି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କର ଏକ **ଭ୍ରମାମକ** ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଅଟେ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏଟିଇଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶନାମାକୁ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ।

୧୭୭) ସୁତରାଂ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୨୦.୩.୨୦୦୯ ତାରିଖର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏଆର୍‌ଆର୍ ଏବଂ ସରବରାହ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୧୮.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭରଣା'କୁ ଓଇଆରସି ସଦସ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅନୁରୋଧ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି । ଯଦି ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ରଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିବେଶ-ଧନ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ:

ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟଧନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟଧନ ଉପରେ ସୁଧ:

ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟଧନ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଏହାର ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟଧନ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣର ସ୍ଥିରୀକରଣ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅଟକଳନ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ରହିବ ନାହିଁ ।

ସେକ୍ଟରରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅର୍ଥରାଶି ବା ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନ୍‌ସି :

୧୮୦) ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନ୍‌ସି ପରିମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌକ୍ତିକ ଓ ବାସ୍ତବ ଅଟେ, ଯାହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିବେଚିତ ହେବାରେ କୌଣସି ଅନୌଚିତ୍ୟ ନାହିଁ । ଆମର ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ/ଦୁର୍ବିପାକ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜହ୍ନହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନ୍‌ସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଆକୃ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ - ୧୮୫ (ଘ) ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ (ଯୋଗାଣ) ଆକୃ, ୧୯୪୪ ଅଧିନରେ ବିଭାଗ-୨୯ର ଉପବିଭାଗ(୧)ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥ ରାଶିର ୦.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନ୍‌ସି ଭାବରେ ହିସାବକୁ ନେଇଛି ।

୧୮୧) ୨୦୦୬-୦୭ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଏବଂ ସରବରାହ ତାରିଫ ସମ୍ପର୍କିତ ୧୩.୧୨.୨୦୦୬ର ଏଟିଇଙ୍କ ଆଦେଶନାମା (ଯେଉଁରେ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିତ୍ୱନିକେତନସି ଏଆର୍‌ଆର୍‌ର ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ନିହିତ) ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏଟିଇଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶନାମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୦୬ର ସିଭିଲ ଅପିଲ ନଂ-୪୧୭ ମୂଳେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଅପିଲର ବିରୁଦ୍ଧକୁ ସଂପୃତି ସୁଗିତାବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ, ମାନ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଟିଇଙ୍କର ଏକ ସଂଶୟାଜ୍ଞନ୍ ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ଓଇଆରସି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ବ୍ୟୟ ସମୂହ:

୧୮୨) ତିନି ଲଗାତାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୫-୦୬, ୨୦୦୬-୦୭ ଓ ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ବିବିଧ ଦର/ଦାମ୍ ଓ ରାଜସ୍ୱର ବାସ୍ତବାୟନ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ତେବେ, ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଦର/ଦାମ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦର/ଦାମ୍‌କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି; କାରଣ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଗ୍ରାହକେ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଠାରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ପରିଚ୍ଛଳନାଗତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛି, ଉପରୋକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦର/ଦାମ୍‌କୁ ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେହି ପରିଚ୍ଛଳନାଗତ କ୍ଷତିର ଭରଣା ହୋଇପାରିବ । ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିମାଣ ଭିତ୍ତିରେ ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର/ଦାମ୍ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏହି କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ ଆକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମତିଧାରୀ କୌଣସି ଯୁକ୍ତସଂଗତ ବ୍ୟୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଓ ତାରିଫ ଜରିଆରେ ଭରଣା କରାଯିବ । ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ବା କାରଣ ସମ୍ମତ ଭାବେ ଅନୁମତିଧାରୀ ବ୍ୟୟ ସାଧନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲିଖିତ ପରିମାଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେୟ-ଦର ଭାବେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

୧୮୩) ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଦାମ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୭୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାମ୍ ବହନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ, ପରିଚ୍ଛଳନା ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ:

୧୮୪) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଋତୁକା ମତେ, ୨୦୦୦-୦୧ ଠାରୁ ୨୦୦୯-୧୦ (ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୯) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ‘ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା’, ‘ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ’ ତଥା ‘ପରିଚ୍ଛଳନା ଓ ତୁଲାଜମା’ ବାବଦରେ ବର୍ଷ-ସ୍ତରୀ ତୁଲାଜମାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୦

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୧-୦୧ ରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍, ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି ଓ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍			ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି			ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍		
	ପ୍ରସ୍ତାବ	ଅନୁମୋଦନ	ବାସ୍ତବ	ପ୍ରସ୍ତାବ	ଅନୁମୋଦନ	ବାସ୍ତବ	ପ୍ରସ୍ତାବ	ଅନୁମୋଦନ	ବାସ୍ତବ
୨୦୦୦-୦୧	୨୩.୭୪	୧୪.୬୭	୯.୯	୧୯.୮୫	୧୨.୨୫	୧୪.୩୩	୧୨୪.୬୬	୧୦୩.୨୩	୧୨୬.୩୮
୨୦୦୧-୦୨	୨୭.୧୬	୧୫.୯୯	୮.୮୧	୨୧.୭୪	୧୨.୮୬	୧୪.୬୭	୧୪୮.୫୫	୧୧୧.୧୯	୧୬୫.୧୮
୨୦୦୨-୦୩	୨୮.୭୩	୧୭.୪୩	୯.୩୫	୨୭.୬୫	୧୩.୫୧	୧୫.୧୩	୧୭୧.୪୬	୧୧୭.୧୧	୧୭୧.୩୭
୨୦୦୩-୦୪	୧୩.୩୫	୧୩.୩୫	୭.୦୩	୨୧.୦୩	୧୪.୧୯	୨୨.୮୮	୧୫୨.୬୬	୧୨୭.୬	୨୨୫.୪୭
୨୦୦୪-୦୫	୧୭.୫୯	୧୪.୦୭	୪.୫୯	୧୮.୯୧	୧୪.୯୬	୪୯.୬୬	୨୧୮.୯୬	୨୧୩.୧୪	୨୩୮.୪୮
୨୦୦୫-୦୬	୨୦.୭୩	୧୪.୮	୬.୯୪	୧୮.୫୪	୧୫.୭୩	୩୫.୫୪	୨୨୬.୫	୧୪୨.୭୫	୧୯୯.୬୭
୨୦୦୬-୦୭	୧୧୬.୬୫	୩୬.୦୦	୨୫.୫୭	୧୫.୮୫	୧୪.୮୯	୧୭.୩	୨୯୧.୩୯	୧୬୬.୦୫	୧୪୨.୩୨
୨୦୦୭-୦୮	୫୪.୦୦	୪୭.୦୦	୨୫.୬୨	୧୪.୭୯	୧୫.୭୧	୨୦.୩୬	୨୫୦.୯୧	୨୦୧.୪୯	୧୭୮.୫
୨୦୦୮-୦୯	୮୨.୧୨	୫୩.୮୮	୩୩.୩୯	୨୫.୯୩	୧୬.୫୭	୨୦.୦୦	୨୫୯.୯୩	୨୦୩.୩୧	୧୮୮.୯୩
୨୦୦୯-୧୦ (ଏପ୍ରିଲ ୦୧ ନଭେମ୍ବର ୦୯)	୧୨୩.୭୪	୪୭.୦୦	୨୮.୯୩	୩୯.୮୪	୧୪.୩୫	୧୦.୩୮	୬୫୪.୯୬	୨୩୪.୪୬	୧୭୨.୫୩

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ - ପରିଚଳନାଗତ ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ, ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

୧୦.୨.୨୦୧୦ ତାରିଖର ଜନଶୁଣାଣିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ୍)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶିକ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜବାବରେ ଓପିଟିସିଏଲର ଉତ୍ତର : (ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୮୫ ରୁ ୨୨୪)

୧୮୫) କେଶ୍ ନଂ-୧୪୫ / ୨୦୦୯ର ଶୁଣାଣିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ୍) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ଏଆରଆର ଏବଂ ସରବରାହ ଡାରିଫ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

୧୮୬) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ଓଲଆରସି ଓପିଟିସିଏଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୪ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇଛି ।

ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ପ୍ରଥମ ୭ ମାସର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୨୮%ରେ ଅଟକଳନ କରିଥିଲା । ୨୦୦୧ରେ ଶୋଭନ କାନୁନଗୋ କମିଟି ବର୍ଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ୦.୩%ର ପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତ୍ତିକ ସରବରାହ କ୍ଷତି କମାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚାଳ ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ ଏକ ସମାନ ସ୍ରୋତ ସ୍ଥିତିକୁ ତାହାକୁ (କ୍ଷତିକୁ) ଅଣାଯାଇ ପାରିବ । ନୂଆ ଲାଇନ ଓ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ସମୂହ ନିର୍ମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଗତ ଦଶକ (୨୦୦୦-୨୦୦୯)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରାଯାଇଛି, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସରବରାହ କ୍ଷତି ହ୍ରାସର ଏକ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ଦାଖଲ କରିପାରେ ।

୧୮୭) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ସତରଞ୍ଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ଇଏଚଟି ନେଗ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ସବିଶେଷ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ତା'ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୧

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫-୦୬ରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିର ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦନ	ବାସ୍ତବିକ
୨୦୦୫-୦୬	୪%	୪.୪୩%
୨୦୦୬-୦୭	୪%	୫.୦୪%
୨୦୦୭-୦୮	୫%	୪.୮୨%
୨୦୦୮-୦୯	୪.୫%	୪.୫୨%
୨୦୦୯-୧୦	୪%	୪.୨୮% (ଏପ୍ରିଲ-ଅକ୍ଟୋବର)

୧୮୮) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ସରବରାହ କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ହିସାବକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସରବରାହ କ୍ଷତିର ତାରତମ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ପଞ୍ଚତିଗତ ନକସାୟନ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶିଳ୍ପକାରଖାନା ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି । ତା'ଛଡ଼ା, ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବିପଣନ କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ତା'ର ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଫଳତଃ ସରବରାହ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ।

୧୮୯) ସରବରାହ କ୍ଷତି ହ୍ରାସର ରୋଡ଼-ମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ୯.୬.୨୦୦୯ରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୪.୧୮ (ପୃଷ୍ଠା-୨୦)ରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ସ୍ତରକୁ ୦.୨୦%, ୨୦୧୧-୧୨ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୦.୧୦% ଓ ୨୦୧୨-୧୩ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ୦.୨୦%, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୨-୧୩ ଆ.ବ.ରେ ୪.୦% ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅତଏବ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସରବରାହ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ସ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ବାସ୍ତବ ଅଟେ ଏବଂ ସୂଚିତ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବଜ୍ରପରିକର ଅଟେ ।

୧୯୦) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମତ ଦେଇଛି ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯଦି ବଡ଼ ପରିମାଣର ସରବରାହ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେ ପକ୍ଷଟିର ସାମୁଦାୟିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହ୍ରାସକରି କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଆୟ-ବ୍ୟୟ ଗତିରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଅଧିକତ୍ରୁ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହିର୍ଭୂତ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ତାକୁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆର୍ଥିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।

୧୯୧) ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାରାଂଶକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୨

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ରୁ ୨୦୧୨-୧୩ ମଧ୍ୟରେ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିର ଗ୍ରାହକଗୋଟି

ବିଷୟ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୧୦-୧୧	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୧୧-୧୨	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୧୨-୧୩
ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି	୪.୩୦%	୪.୨୦%	୪.୦୦%

ସରବରାହ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ଉପାୟସମୂହ:

୧୯୨) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ)ଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିମ୍ନମତେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ:

୧୯୩) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏଆରଆରରେ ସବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଚଳୁ ରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ଷଣସମ୍ପନ୍ନ)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦୃଢ଼ ମନସ୍କ ହୋଇଛି । ଏହା ବାଦ୍, କେତେକ ନୂଆ ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ତା'ଛଡା, ୨୦୧୦-୧୧ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାହକସଂଘର ଓ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରିବ । ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଶକ୍ତି ସରବରାହର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଚାହିଦାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ସହ ଯୋଗାଣର ଗୁଣାବତ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବ ଓ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇବ ।

୧୯୪) ସରବରାହ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆଉ କେତେକ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି । ତାହା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ।

କ) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ ପକ୍ଷଟିରେ ୪୦୦ କେଭି ଓ ୨୨୦ କେଭି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସନ୍ତୁଳନକରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୧୩୨ କେଭି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଫଳରେ କିଛି ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନରେ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ୧୩୨ କେଭି ଲାଇନରେ ଖୁବ୍ କମ ଲୋଡ଼ ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୮୦ ମେଗାଓୟର ଲୋଡ଼ର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସର୍ବ୍ୱେକ୍ଷଣ ବୁଢ଼ାପଦର ଅଟେ କିମ୍ବା ତାରକେରା ଅଟେରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ଏସ୍ୱଲ୍ଡିସି ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହ ଏକ ପକ୍ଷଟି-ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବୁଢ଼ାପଦର ଅଟେ ଓ ତାରକେରା ଅଟେର ୧୩୨ କେଭି ସ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଳନକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଟେ; ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏବେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅଟନ୍ତି । ମେସର୍ସ ପିଆର୍ଡିସି, ବାଙ୍ଗାଲୋରଙ୍କ ଉପରେ 'ମିପାଓୟର' (ଗସକ୍ଟକ୍ଟକ୍ଟରକ୍ସ) ଅନୁମତି ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସିଜିଏମ୍ (ଓ' ଆଣ୍ଡ ଏମ୍)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୟ ଆଦେଶନାମା ସ୍ଥାନିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ୧୩୨ କେଭି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସନ୍ତୁଳନକରଣ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପରିଚ୍ଛଳନା କରାଯିବ ଓ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ସଂପ୍ରତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପାନଙ୍କରେ ୧୩୨ କେଭି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ବୃଦ୍ଧିକରଣ କରାଯିବାର ଅବକାଶ ରହିଛି ।

- ୧) ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଡି/ସି ବନାମ ପାରାଦୀପ-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-ଯାଜପୁରରୋଡ୍ ଡି/ସି (ପାରାଦୀପ ଅଟୋ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ)
- ୨) ଯୋଡ଼ା- ପଲସପଲ୍ଲୀ-କରଞ୍ଜିଆ ଏସ/ସି ବନାମ କୁଚେଇ-ରାଇରଙ୍ଗପୁର-କରଞ୍ଜିଆ ଏସ/ସି (କୁଚେଇ ଅଟୋ ସହ ଯୋଡ଼ା ଅଟୋ)
- (୩) ଡାକ୍ତର- ରାଉରକେଲା ବନାମ ଯୋଡ଼ା - ନାଲଦା- ରାଉରକେଲା (ଯୋଡ଼ା ଅଟୋ ସହ ଡାକ୍ତର ଅଟୋ)
- ୪) ବୁଢ଼ାପଦର-ବୁର୍ଲା ପିଏଚ୍ ଡି/ସି ବନାମ ରାଇରାଖୋଲ - ଅନୁଗୁଳ - ଟିଟିପିଏସ୍ ଏସ/ସି ବନାମ ଗୁଇଁପାଳ - ଅନୁଗୁଳ ଏସ/ସି (ଟିଟିପିଏସ୍ ସହ ବୁର୍ଲା ପିଏଚ୍)
- ୫) ଆସ୍କା - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ/ସି ବନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ/ସି (ଭଞ୍ଜନଗର ଅଟୋ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଟୋ)
- ୬) ନିମାପଡ଼ା - ପୁରୀ ଏସ/ସି ବନାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ପୁରୀ ଏସ/ସି (ସମାନ୍ତରାଳ ନିର୍ବାହନ)
- ୭) ବିଡ଼ାନାସା-ଗୌଡ଼ାର ଏସ/ସି ବନାମ ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ-ଆରତୀ- ଚୈଦାର ସିକେଟି-୧ ଏବଂ ଗୁଇଁପାଳ-ଡେଙ୍କାନାଳ- ଆଇସିସିଏଲ-ଗୌଡ଼ାର ସିକେଟି-୨ (ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଅଟୋ ସହ ବିଡ଼ାନାସା ଅଟୋ)
- ୮) ବିଡ଼ାନାସା-ଚନ୍ଦକା ଏସ/ସି ବନାମ ଚନ୍ଦକା ଠାରେ ୧୩୨ କେଭି ସୁଇଚ୍‌ୟାର୍ଡ (ଚନ୍ଦକା ଅଟୋ ସହ ବିଡ଼ାନାସା ଅଟୋ)
- ୯) ଥେରୁବାଲି-କେସିଙ୍ଗା ଏସ/ସି ବନାମ କଟାପାଲୀ- ବଲାଙ୍ଗୀର - ସଇଁତଳା ଏସ/ସି (କେଶାପାଲି ଅଟୋ ସହ ଥେରୁବାଲି ଅଟୋ)
- ୧୦) ବାଲେଶ୍ୱର - ସୋରୋ - ଭଦ୍ରକ (ଭଦ୍ରକ ଅଟୋ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଟୋ)

ଖ) ସଂପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ୬ଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଂଗର ଅଛି, ଯାହାର 'ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାଞ୍ଜର' (ଝିବକ୍ଷ୍ମ ଉଷବଭାଗରକ୍ଷ) ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟିଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋରୋ, କଲରଙ୍ଗୀ, ଯୋଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳ) । ସବୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାଞ୍ଜର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଥିବା ପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ନିର୍ବାହନ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ସଂଘଟନ ହେବ ।

ଗ) ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଡରରେ ୫୬୫ଟି ଶକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ କ୍ଷତି ଶକ୍ତି ଘଟାଉଥିବା ଫିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ ଓ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

୧୯୫) ସିଇଆରସି (ବ୍ୟବଧାନିକ ନିୟମସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସ୍) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ସୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲର ପୂରା ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦାମର ଭରଣା ନିମନ୍ତେ 'ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ବାର୍ଷିକ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଭାବ' (ଘଟକ୍ଷେତ୍ରସମ୍ପର୍କର ଇଭିଏସ୍ ଓ ଝିବକ୍ଷ୍ମ ଉଷବଭାଗରକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କର ଝିବକ୍ଷ୍ମ ଉଷବଭାଗରକ୍ଷ ଇଭିଏସ୍ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା - ଘଟକ୍ଷେତ୍ର) ୯୮% ହେବା ଉଚିତ । ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. (୨୦୦୯ର ଏପ୍ରିଲରୁ ନଭେମ୍ବର) ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୯୯.୫୯% ଓ ୯୯.୪୯%ର ପଦ୍ଧତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ଦାଖଲ କରିଛି । ଓଜିସି ନିୟମାବଳୀ ୨୦୦୬ର ନିୟମ ୨.୨.୬ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ

ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ହିଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବ । ତେଣୁ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣୀକୃତ ପଇତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓପିଟିସିଏଲ୍ ହାସଲ କରି ଓଈଆରସିଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବ ।

୧୯୬) ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ରେ ୯୯.୫୯%ର ପଇତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ୨୦୦୯ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୯.୪୯%ର ପଇତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଠାରୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରି ହାସଲ କରିଛି ଓ ଆନେକ୍‌ସଟର - ୧ରେ ଖଚିତ କରିଛି ।

ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦାମ/ଦରର ଭାଗକରଣ:

୧୯୭) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତା'ର ଏଆରଆର ଦରଖାସ୍ତର ପୃଷ୍ଠା-୪୯ରେ ତା'ର ଇଏଟି ସରବରାହ ଶୁଳ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେବଳ ୪୦୦/୨୨୦/୧୩୨ କେଭିରେ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ପାଇଁ ମାସିକ ମେଗାଓଡ଼ା ପିଛା ୩୦୦୩୯୯.୫୩ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା - କିଲୋହାଟ ପିଛା ୬୮.୭୨ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି । 'ମାସିକ ମେଗାଓଡ଼ା ପିଛା ଟଙ୍କା' ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ 'ସମୁଦାୟ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା' ସହ 'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା'ର ଅନୁପାତ ଭିତ୍ତିରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ 'ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦର'କୁ ଭାଗକରଣ କରିଛି । କେଉଁ ନିୟମ ବଳରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏଭଳି ଭାଗକରଣ ସ୍ଥିର କରିଛି, ତାହା ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ।

୧୯୮) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିର ଏଆରଆର ତଥା ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିର ପରିଚାଳନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେୟ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ଦେୟ-ଦରର ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କିତ କେଶ୍-ନଂ-୬୫/୨୦୦୮ରେ ୨୦.୩.୨୦୦୯ର ଓଈଆରସି ଆଦେଶନାମା ସହ ସମତାଳିକ ଭାବେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାରୁ ଆନାତ ମେଗାଓଡ଼ା ପରିମାଣକୁ ନେଇ 'ମାସିକ ମେଗାଓଡ଼ା ପିଛା ଟଙ୍କା' ଭାବରେ ସରବରାହ ତାରିଫ ହିସାବର ଭିତ୍ତିକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଓଈଆରସିଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ୧୯.୧.୨୦୧୦ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦର ପୃଷ୍ଠା-ସଂଖ୍ୟା - ୧୧-୧୨ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏହା ଦର୍ଶାଇଛି ।

କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପନା:

୧୯୯) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ୧୦ଟି ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍‌ସେସନରେ ୧୫୦ ଏମଭିଏଆର ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ୧୩ଟି ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍‌ସେସନରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୨୫ ଏମଭିଏଆର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ୬.୪.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ୨୩ଟି ଯାକ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍‌ସେସନର ଆୟଭାଧିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଲଟେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ, ଡିପିଆର ସମୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭସିରୁ ୧୮.୫୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରଣ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ୬.୪.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶନାମାରେ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ୨୦୧୦ର ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୨୩ଟି ଯାକ ସୁଚିତ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍‌ସେସନରେ ଏକା ଥରକରେ ସବୁ ୨୬୫ ଏମଭିଏଆର ସର୍ବ୍‌ସେସନର ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ ।

୨୦୦) ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଶୁଳ୍କଳାରେ ସଂପ୍ରତି ଉପଲବ୍ଧ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ୧୫ବର୍ଷ ତଳେ କିଣାଯାଇଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବାରୁ ସେତେବେଳର କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସତସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ କିଛି ସମୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା । କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି

କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ପରିସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆନେକ୍ସର-୨ରେ ସବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ ୨୩ ଟି ଗ୍ରୀଡ଼ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନରେ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ୧ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୧ ସୁଦ୍ଧା କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ । ୨୦୧୦, ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

୨୦୧) କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିମ୍ନମତେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଦାଖଲ କରିଛି ।

ଫେବୃଆରୀ-୨୦୧୦ - ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ନଥିବୁକୁ ଭାବେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୧୦ - ଓଇଆରସିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶନ

ମେ, ୨୦୧୦ - ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯିବ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୧୦ - ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବ ।

ନଭେମ୍ବର, ୨୦୧୦ - ସାମଗ୍ରୀ (ଗବସ୍ତରକ୍ଷସବକ୍ଷ) ଯୋଗାଣ

ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୧ - କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ଓରସବରାହ – ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି:

୨୦୨) ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. (ଅଦ୍ୟାବଧି)ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ନୂଆ ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଓ ଭିଡି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ୯.୧୧.୨୦୦୯ର ଟିଠି ନଂ-୨୫୦୮ ମୂଳେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲାଣି ଓ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତଥାପି ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ । ସେସବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରେ ।

୨୦୩) ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦର ଆନେକ୍ସର-୩ରେ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି

ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ :

୨୦୪) ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କେଉଁଏଆରଏଟ ପିଛା ୬ ପଇସାର ହାରରେ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି । ତେବେ, ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବିବରଣୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରେ ।

୨୦୫) ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, '୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପିଆର୍‌ଡିସି ପରାମର୍ଶଦାତା, ବାଙ୍ଗାଲୋରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷନ-ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିଡି କରି କେଉଁଏଆରଏଟ ପିଛା ୪ କିମ୍ବା ୫ ପଇସାର ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆବେଦନ କେଶ୍ ନଂ-୨୨/୨୦୦୯ରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବେଚିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ସୁତରାଂ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଉପରେ କେଶ୍-ନଂ ୨୨/୨୦୦୯ରେ ୬.୪.୨୦୦୯ର ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ସହ ସମତାଳିକ ଭାବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କେଉଁଏଆରଏଟ ପିଛା ୬ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଡ଼ କୋଡ଼, ୨୦୦୬ର ଧାରା - ୧.୬ ଅନୁଯାୟୀ, ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ହାର ୧୪.୬.୨୦୦୬ ଠାରୁ କେଉଁଏଆରଏଟ ପିଛା ୫ ପଇସା ହେବ ଏବଂ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଏହି ଦର-ହାରର ପୁନଃ ସଂଶୋଧନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ପର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କେଉଁଏଆରଏଟ ପିଛା ୦.୨୫ ପଇସା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

୨୧୩) ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୪୦.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୧୦ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳନ ହେଉଛି ୨୧.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନସିର ବିନିଯୋଗ:

୨୧୪) ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନସି ଫଣ୍ଡର ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ, କର୍ଷିନଜେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ଫଣ୍ଡର ବିନିଯୋଗ ବିପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସିଲ୍ଲୁବ୍ରିଟି ଜମା ବାବଦକୁ ୨୭.୦୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟର ସିଲ୍ଲୁବ୍ରିଟି-୨ର ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା କର୍ଷିନଜେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ପରିମାଣକୁ ୯୫.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅତଏବ, ୯୫.୭୬କୋଟି-୨୭.୦୫୫ କୋଟି = ୬୮.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିନିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବୁଝାଇ କହିବା ଉଚିତ । ସରବରାହ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ-୨୯୪ରେ ଆୟୋଗ ୩୦.୪.୨୦୦୯ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଷିନଜେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ନିବେଶର ସବିଶେଷତା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

୨୧୫) ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୮ର ବିଭାଗ-୬୯ର ଉପବିଭାଗ (୧) ଅଧିନରେ ନିହିତ ନିୟମ (ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୧୮୫ (ଘ) ଅଧିନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି) ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କର୍ଷିନଜେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ପରିମାଣକୁ ହିସାବ କରିଛି । ଆମର ସରବରାହ ଶୁଳ୍କାରେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ । ୨୦୦୮-୦୯ର ଅନୁମୋଦିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୯୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୁଦାୟ କର୍ଷିନଜେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସିଲ୍ଲୁବ୍ରିଟି ଜମାରେ ନିବେଶ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୭.୦୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକ୍ଟ (ଯୋଗାଣ), ୧୯୪୮ର ୬୫ ସିଲ୍ଲୁବ୍ରିଟିର ବିଭାଗ-୪ରେ ନିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତା'ର ସବିଶେଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୩

ରଣପତ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା	ମୂଲ୍ୟନ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା)	ସୁଧର ହାର	ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ତାରିଖ
Bond issued by			
ଓଏସ୍ଡିଏଲ୍ - ୨୦୧୧	୧୧୩୪୦୦୦୦୦/	୯.୫୫%	୧୫.୧୧.୨୦୦୯
ଓଏସ୍ଡିଏଲ୍ - ୨୦୧୪	୭୩୧୦୦୦୦୦/	୫.୬୦%	୧.୭.୨୦୦୪
ଓଏସ୍ଡିଏଲ୍ - ୨୦୧୭	୮୪୦୫୦୦୦୦୦/	୭.୧୭%	୧.୪.୨୦୦୫
ସମୁଦାୟ	୨୬,୦୫,୫୦,୦୦୦/		

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ:

୨୧୬) ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ୨୦୦୭-୦୮ର ଅତିରିକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ର ଅନୁମୋଦିତ ଆକାଉଣ୍ଟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୧୦.୬୦କୋଟି ଓ ୫୦୭.୦୨କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ ଟିଆରଏଫ୍-୧୩ରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ବ୍ୟୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ଏସ୍ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନର ପ୍ରଭାବ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ (ପରିସଂଖ୍ୟାନ)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ । ଯଦି ହଁ, ତେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିହିତ ଏସ୍ ବେତନ ସଂଶୋଧନର ଉପାଦାନସମୂହକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକ (ଯଥା-ମୂଳ ବେତନ, ଜିପି/ଡିପି, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘରଭଡ଼ା, ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା)ରେ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ ।

୨୧୭) ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୭-୦୮ର ଅତିରିକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ର ଅନୁମୋଦିତ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଯାହାର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୧୦.୬୦ କୋଟି ଓ ୫୦୦.୨୬ କୋଟି)କୁ ସେ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ ଟିଆରଏଫ୍-୧୩ରେ ଆଇଟମ ଓ୍ୱାରା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆନେକ୍ସଚର-୫ରେ ଗ୍ରଥିତ କରିଛି ।

୨୧୮) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ଅଣ-ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧.୧.୨୦୦୬ ଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ୫୦୦.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ବାକିଆ ବେତନ ବାବଦକୁ ୫୩.୬୨ କୋଟି ଓ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ନିଗମର (ଓପିଟିସିଏଲ୍) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା (୩୧.୩.୨୦୦୮ ସୁଦ୍ଧା ୩୩.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୪

	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ମୂଳ ବେତନ	୪୨.୫୯
ଗ୍ରେଡ୍ ପେ	୯.୬୨
ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା	୧.୧୩
ଡାକ୍ତରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭତ୍ତା	୦.୨୮
ସମୁଦାୟ	୫୩.୬୨

‘ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜ’ ବା ବ୍ୟବଧାନିକ-ସମୟ ବାବଦୀୟ ଦେୟର ଦାୟବତ୍ତା:

୨୧୯) ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜ ବାବଦକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିପାରେ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲେ ।

୨୨୦) ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. (୩୧.୧.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା) ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜର ପରିମାଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅଟେ ।

ସାରଣୀ - ୨୫

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

ବିଭାଗ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ୨୦୦୯-୧୦ (୩୧.୦୧.୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ପେନ୍ସନ୍	୪୪୪୪୪୦୮୧୭	୫୩୧୨୨୧୩୨୪
ଗ୍ରାଭୁୟାରି	୩୯୯୩୯୧୪୭	୩୦୮୨୧୭୫୬
ଛୁଟି ଅର୍ଥାୟନ	୩୮୫୫୫୬୮୯	୪୯୫୬୮୦୦୦

ରୁଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡର ନିବେଶ:

୨୨୧) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ରୁଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶର ସବିଶେଷତାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିବା ବାସ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ।

୨୨୨) ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ୧୬.୨.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ରୁଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶର ସବିଶେଷତା ଆନେକ୍ସର-୬ ଭାବେ ଦରଖାସ୍ତ ସହ ଖଚିତ ହୋଇଛି ।

ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣ:

୨୨୩) ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଏକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ କହିଛନ୍ତି ।

୨୨୪) ତା'ର ଉତ୍ତର ସରୁପ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିଛି ଯେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ସେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣ ଦର୍ଶାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

- କ) ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାହନ ସମୟରେ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରିବାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ / ବୈରୂପିକ ସମସ୍ୟା
- ଖ) ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଯୋଗୁ
- ଗ) ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ସ୍ଵିକ୍ଷକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ଅଭାବରୁ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତାୟନ:

୨୨୫) ୧୦.୨.୨୦୧୦ ତାରିଖର ଜନଶୁଣାଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହିଥିଲେ ଯେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମତାମତକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ୨୩.୨.୨୦୧୦ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ-୧୫୭୭ ମୂଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଅଣ-ପାରିତୋଷିକ ସ୍ଥିତିରେ ୩ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ଭାରର ଏକ ସହାୟତା-ପରିମାଣ ଭାବରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମୂଲଧନ ନିବେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ୫୦କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଯଦିଓ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସାବିତ କିଲୋହ୍ଵାଟ ପିଛା ୨୦.୫୦ ପଇସାରୁ କିଲୋହ୍ଵାଟ ପିଛା

୨୮.୨୨ ପଇସାର ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଉଚ୍ଚା ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ଓ ଉଚ୍ଚା ମୂଲ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାହନ ମାପଦଣ୍ଡର ସ୍ଥିରୀକରଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତାୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

ଉଚ୍ଚା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଓ ଉଚ୍ଚା ମୂଲ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ:

କ) ଯଦି ଅବ୍ୟାହତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ଉଚ୍ଚା ଦାମ୍ଭର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସହମତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ।

ଖ) ବିତରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ନିର୍ବାହନ ମାପଦଣ୍ଡର ସ୍ଥିରୀକରଣ:

ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରି, ଦେୟ ଆଦାୟରେ ଉଚ୍ଚୁଷ୍ଟତାର ବିକାଶ ଘଟାଇ ଏବଂ 'ସରବରାହ ଓ ବନ୍ଧନ କ୍ଷତି' ତଥା 'ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି'ରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେକ୍ଟରରୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ନିରୀକ୍ଷଣ (ପରିଚ୍ଛେଦ - ୨୨୬ ରୁ ୨୩୦) :

୨୨୬) ଓଏଚ୍ପିସି, ଓପିଟିସିଏଲ୍, ଗ୍ରୀଡ୍ କୋ, ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସି, ସେସ୍, ନେସ୍ କୋ, ଡ୍ରେସ୍ କୋ ଓ ସାଉଥ୍ କୋ ଆଦି ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ବିଚାରାଲୋଚନା କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ - ୮୭ ମୂଳେ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ୧୮, ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୦ରେ ଆହୂତ ହୋଇଥିଲା ।

୨୨୭) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ତାରିଫ) ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ସାରଣୀ - ୨୬

ଉପଯୋଗିତା ମାନଙ୍କର ନାମ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ (କୋଟି ଟଙ୍କା)	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା । (କୋଟି ଟଙ୍କା)	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ରେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଶୁଳ୍କ (ପି/କେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏର)	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୁଳ୍କ (ପି/କେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏର)	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୁଳ୍କରେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି
ଓଏଚ୍ପିସି	୩୩୫.୩୫	୪୨୨.୯୮	୨୬.୧୩	୫୯.୬୮	୭୫.୨୭	୨୬.୧୨
ଗ୍ରୀଡ୍ କୋ	୨୯୪୯.୮୦	୫୪୮୦.୨୨	୮୫.୬୮	୧୨୨.୨୦	୨୬୨.୮୯	୧୧୫.୧୩
ଓପିଟିସିଏଲ୍	୩୯୪.୧୫	୧୪୪୩.୫	୨୬୬.୨୩	୨୦.୫୦	୬୮.୬୨	୨୩୫.୨୨

		୦				୨
ଏସ୍.ଏଲ୍.ଡିସି	୯.୬୬	୧୪.୯୦	୫୪.୩୦	୦.୫୦ (ହାରାହାରୀ)	୦.୭୧ (ହାରାହାରୀ)	୪୨.୦୦
ବ୍ୟୟକାରୀ କମ୍ପାନୀ	୩୮୨୭.୪୮	୩୯୯୫.୩	୪.୩୮	୨୬୫.୧୫	୨୮୦.୯୮	୫.୯୭

ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି (ଝଙ୍କରସ୍ତର ଇୟଙ୍ଗସ୍ତରସ୍ତର ଉକ୍ତକ୍ଷମସ୍ତରସ୍ତର- ଝଇଉ) ସାକ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିତରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତମତେ ୫.୯୭%ର ପ୍ରସାବିତ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ଥିତ 'ସ୍ଥଳ ଯୋଗାଣ ଦର' (ବିଏସ୍‌ପି) ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରାଡୁକୋ ଓ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ତାରିଫ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏସ୍‌ପିରେ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ତାରିଫରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫରେ ପ୍ରସାବିତ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ।

୨୨୮) ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରାଡୁକୋ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର ବଢ଼ାଇଛି ଓ ସରବରାହ ତାରିଫ ବଢ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିଛି । ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ କିମ୍ବା କରାଯାଇ ବେଳେ ବ୍ୟୟିତ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥର ମିତବ୍ୟୟତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସରବରାହ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଅମିତବ୍ୟୟତା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଭିଯାନିକ ଓ ଦୁରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ 'ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସଂରଚିତ ପରିଚ୍ଛଳନା ସଂଗଠନ' ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତା'ଛଡ଼ା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିଜେ କରିପାରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେକ୍ଟରର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦ ବ୍ୟୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଓ ଉଚ୍ଚା ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଦେୟ-ଦରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର କ୍ଷତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ କରାଯାଉଛି । ବର୍ଷକୁ ୩ ପ୍ରତିଶତ ଦର-ହାରର ଏକ ବିକଶିତ ସରବରାହ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ପରିମାଣକୁ ଜାଣୁନଗୋ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ । ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ୪.୩% ରୁ ୩%କୁ କମାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଓ ସୁଧ-ବୋଧ ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଗୁଣା ବୋଧ ଲାଗି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୨୨୯) ବୈଠକରେ କେତେକ ସଦସ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ନିଷ୍ପତ୍ତ୍ୟ ଯୋଗୁ ଲୋ'-ଭୋଲଟେଜ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ସରୂପ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ସେସୁ ଅଧୁନସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଳପଦର ରୋଡ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଡ଼ ଓ ସୋଲାରୀ ଟ୍ରାକ୍ସନ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାହତି ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଭୋଲଟେଜ କମ ବେଶୀ ହେଉଛି । ବୁଝୁପୁର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ରୋଡ଼ - ପୁରୀ - କଟକ ସେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକରେ ମେଲ୍ / ଏକସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତାନ୍ୱର୍ତ୍ତତା ତ ହରାଇଛନ୍ତି, ତା'ଛଡ଼ା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅପଥା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନାହିଁ କି ? ସୁତରାଂ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲା ଯେ, ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ସନଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ

କମ କରା ନ ଯାଉ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସରବରାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଳବାଇକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଓପିଟିସିଏଲର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ଅଟେ ।

୨୩୦) ମୋଟ ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ, ସାଧାରଣ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ଦର ଓ ନିର୍ବାହନ ମାନରେ ଉଚ୍ଛ୍ଵେଷ୍ଟତା ସାଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ମଧ୍ୟମ-ସ୍ତରର ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଣ-ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବ ।

ଆୟୋଗଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୩୧ ରୁ ୩୨୬):

୨୩୧) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସକାଶେ ଓପିଟିସିଏଲର ଏଆର୍ଆର୍ ଅନୁମୋଦନ ଓ ସରବରାହ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସିଲଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀରେ ନିହିତ ନିୟମସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା, ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ବହୁଚିଧ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

୨୩୨) 'ପଇତା ଯେମିତି ଚାଲିଛି' ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସରବରାହ କ୍ଷତିର କଂପ୍ୟୁଟେସନ କରାଯାଇଛି । ଏଆର୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଅନ୍ୟସବୁ ଉପାଦାନ ଭଳି ଏଆର୍ଆର୍ ଅନୁମୋଦନର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ସରବରାହ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହର ଉପଲବ୍ଧ ପରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ପୁନଃ-ଆକଳିତ (ବାସ୍ତବାୟନ) କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ପାର୍ଥକ୍ୟସମୂହକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟସମୂହରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିରାକୃତ ନିର୍ବାହନ ମାପଦଣ୍ଡ ସମୂହର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ବାସ୍ତବାୟନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।

୨୩୩) ବହୁ ପୁରୁଣା ଏକ ସରବରାହ ନେଟ୍ଵାର୍କକୁ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ଵାଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ନେଟ୍ଵାର୍କକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ନିର୍ବାହନକ୍ଷମ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଚାହିଦାର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ତଥା ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା, ନିର୍ବାହନ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ସରବରାହ ନେଟ୍ଵାର୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆୟୋଗ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେଟ୍ଵାର୍କର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସୋପାନୋନ୍ନତି ଏବଂ ନିୟମିତ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫଳରେ ନିୟମିତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ତୁଲାଜମା ଓ ତତ୍ଵାବଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ସକାଶେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବାବଦକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ଅର୍ଥକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଏଆର୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସେହି ଏକା ଶୁଖିଲାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ।

୨୩୪) ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଅତୀତ ସମୟ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ଅଧିନରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତି, ୨୦୦୬ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଯେ, 'ଦୂରତ୍ଵ ଓ ଦିଗ' ପ୍ରତି ସରବରାହ ତାରିଫ ସମ୍ପେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଏକ ସରବରାହ ସେବା ନେଟ୍ଵାର୍କରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ । ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟର ପିଛା ମେଗାଓଡ଼ିଆ ଆଧାରରେ, ଜୋନାଲ ପୋଷ୍ଟେଜ ସ୍ଫୀ ଆଧାରରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିରାଚରିତ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାପକ ଆଧାରରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବାକୁ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ ୭ (୧) (୩) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସରବରାହ ଶୁଖିଲାର ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗର ଅନୁପାତ ଭିତ୍ତିରେ ସମୁଦାୟ ସରବରାହ ଦାମକୁ ସରବରାହ ଶୁଖିଲା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟୁଆର କରିବା । ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ

ତାରିଫର ରୂପରେଖ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ତାହା ଯେପରି ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିର ସୁ-ପରିଚାଳନା /ଖସଡାୟିତ ବିକାଶକୁ ଅଗ୍ରାଭିମୁଖୀ କରିବା ସହ ଅନିଶ୍ଚିତ ସରବରାହ-ନିବେଶକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିବ ।

୨୩୫) ପୁନଶ୍ଚ, ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ - ୭.୩(୧) ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, 'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହକାରୀ ବିନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ସୂଚକସମୂହ ସହ ସାପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ପାରିତୋଷିକତା କିମ୍ବା ଅଣ-ପାରିତୋଷିକତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଉଚିତ । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେଟ୍‌ୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ, ପଦ୍ଧତିଗତ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଏହି ସୂଚକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

୨୩୬) ଆଦେଶନାମାର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାବ ସମୂହ ଅଧିନରେ ଏହି ଏଆରଆର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମୂହକୁ ଆଦେଶନାମାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଂଗରେ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସରବରାହ କ୍ଷତିର କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବକରଣ:

୨୩୭) ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରିଥାଏ । ଗ୍ରାହ କୋଡ୍‌ର ନିୟମାନୁସାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଲୋଡ୍ ଡେସ୍‌ପାଟ ସେକ୍ଟରର ସାମୁଦାୟିକ ତଦାରଖ ଅଧିନରେ ପଦ୍ଧତିଗତ ଚାହିଦା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଜନିତ ସରବରାହ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହା ତୁଲାଇଥାଏ । ତେଣୁ, 'ଯେଉଁ ଭାବରେ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରୁଛି' (**As the system operates**) ଭିତ୍ତିରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।

୨୩୮) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତା'ର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ସରବରାହ ଜନିତ କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ବିବିଧ କାରଣ ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଉପରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିବା ସଭାବିକ ଅଟେ । ଓଈଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରୁ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି, ତାହା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଜନିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମେଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଧିକାଂଶତଃ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଇଏଟି ସରବରାହ ଲାଭନ, ଅଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମରସମୂହ ଓ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମରସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପଦ୍ଧତିଗତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋଡ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀ । ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଚାଲିଛି । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ବଳକା ପରିମାଣ ବା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ? ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅନ୍ତତଃ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନୀ ଜନିତ ଆୟରୁ ସେକ୍ଟରର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିମାଣରେ ପରିପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ତା'ଛଡା, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିପ୍ରବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ସରବରାହ ନେଟ୍‌ୱାର୍କ ନିର୍ବାହନ ହେବା ଯୋଗୁ ସରବରାହ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ସଭାବିକ । ଏ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ୪ ପ୍ରତିଶତର ସରବରାହ କ୍ଷତି ଅନୁମୋଦନ ବିପକ୍ଷରେ, ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡା ଅନୁଯାୟୀ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଭାବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ଦର୍ଶାଇଛି ।

୨୩୯) ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ଆୟୋଗ ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ୫%, ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ୪% ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ୪%ର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୦୭-୦୭, ୨୦୦୭-୦୮, ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୨୦୧୦ (୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପ୍ରକୃତ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୫.୦୪%, ୪.୮୨%, ୩.୫୨% ଓ ୪.୨୮% ଭାବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ

କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସରବରାହ ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩% ହାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି ଯେ, ସାରା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତି ଅଟେ । ଅତଏବ, ୩%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସହମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟାକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

୨୪୦) କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସରବରାହ ସେକ୍ଟରରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସରବରାହ ଜନିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆସେବ୍ ବା ସାମଗ୍ରୀସମୂହ ସାମିଲ କରାଯିବା ଫଳରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଯେତିକି କମିବା କଥା, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତା'ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ ସୂଚିତ ମତେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରବରାହ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିବରଣୀରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ (୨୦୦୯, ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସରବରାହ କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଥିଲା ୪.୨୮% । ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସରବରାହ କ୍ଷତିରେ ୩.୦%ରୁ ୪.୮୨%ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପଛରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ୨୦୦୯ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରବରାହ କ୍ଷତିର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୭

ଏପ୍ରିଲ ୦୯ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏଚ୍ଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିର ହିସାବ (ଏମ୍.ୟୁ)

ମାସ	ଏପ୍ରିଲ'୦୯	ମେ'୦୯	ଜୁନ'୦୯	ଜୁଲାଇ'୦୯	ଅଗଷ୍ଟ'୦୯	ସେପ୍ଟେମ୍ବର'୦୯	ଅକ୍ଟୋବର'୦୯	ସମୁଦାୟ
ଶକ୍ତି ନିବେଶ								
ସମୁଦାୟ ହାଇଡ୍ରୋ	୪୩୯.୨ ୨	୨୧୬.୯ ୦	୨୧୧.୯ ୮	୪୯୮.୫ ୪	୭୫୬.୯ ୮	୫୨୫.୦୨	୩୯୨.୭ ୩	୩୦୪୧.୩ ୭
ସମୁଦାୟ ଡାପଜ	୫୨୦.୪ ୩	୫୭୦.୯ ୯	୪୨୪.୧ ୦	୩୭୪.୭ ୫	୪୭୫.୮ ୭	୪୮୨.୨୮	୫୪୦.୬ ୦	୩୩୮୯.୦ ୧
ସମୁଦାୟ ସିପିପି ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ	୨୨୭.୯ ୧	୨୧୧.୬ ୬	୨୫୭.୧ ୪	୨୮୧.୬ ୮	୧୬୭.୭ ୯	୧୬୧.୮୩	୩୨୩.୨ ୦	୧୬୩୧.୨ ୧
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ନିବେଶ	୧୧୮୭.୫ ୬	୯୯୯.୫ ୫	୮୯୩.୨ ୨	୧୧୫୪.୯ ୭	୧୪୦୦.୬ ୪	୧୧୬୯.୧ ୩	୧୨୫୬.୫ ୩	୮୦୬୧.୫ ୯
ସମୁଦାୟ ଇଆରଇଟି ନିବେଶ	୫୪୯.୯ ୫	୭୦୫.୬ ୯	୭୪୫.୭ ୫	୫୬୬.୪ ୨	୪୯୭.୯ ୫	୬୪୪.୩୯	୫୯୨.୩ ୫	୪୩୦୨.୫ ୦
ସମୁଦାୟ ଆମଦାନୀ	୧୭୩୭.୫ ୧	୧୭୦୫.୨ ୩	୧୬୩୮.୯ ୭	୧୭୨୧.୩ ୯	୧୮୯୮.୫ ୯	୧୮୧୩.୫ ୨	୧୮୪୮.୮ ୭	୧୨୩୬୪.୦ ୯

ସମୁଦାୟ ରପ୍ତାନୀ								
ସମୁଦାୟ ବନ୍ଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀ	୧୬୪୩.୫ ୦	୧୬୨୧.୨ ୦	୧୫୬୯.୭ ୦	୧୬୦୩.୩ ୫	୧୭୩୭.୪ ୮	୧୬୬୦.୭ ୮	୧୬୮୪.୨ ୩	୧୧୫୨୦. ୨୪
ଆଇସିସିଏଲ୍	୦.୩୪	୦.୩୨	୦.୨୯	୦.୩୦	୩.୬୭	୧୪.୧୬	୧୯.୫୮	୩୮.୬୭
ନାଲ୍‌କୋ	୧୫.୦୫	୧୪.୮୩	୧୪.୪୭	୨୬.୧୩	୨୯.୧୭	୪୦.୦୭	୫୫.୮୮	୨୭୫.୬୨
ସମୁଦାୟ ରପ୍ତାନୀ	୧୬୫୮. ୯୦	୧୬୩୬.୩ ୫	୧୫୮୪.୪ ୬	୧୬୬୯. ୭୯	୧୮୧୦. ୩୨	୧୭୧୫.୦ ୧	୧୭୫୯.୬ ୯	୧୧୮୩୪.୫ ୨
ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି (ଏମ୍.ୟୁ)	୭୮.୬	୬୮.୯	୫୫.୫	୫୧.୬	୮୮.୩	୯୮.୫	୮୯.୨	୫୨୯.୫୬
ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି (%)	୪.୫୨%	୪.୦୪%	୩.୩୩%	୩.୦୦%	୪.୬୫%	୫.୫୩%	୪.୮୨%	୪.୨୮%

୨୪୧) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ)ଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, 'ଓପିଟିସିଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସରବରାହ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବ ଅଟେ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏହି କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକୁ ହ୍ରାସଲ କରିବାକୁ ବଜ୍ର ପରିକର ଅଟେ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମତ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିମାଣର କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକୁ ତା' ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନପାରେ ଯେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହ୍ରାସଲ କରିବାରେ ତ ଅସମର୍ଥ ହେବ, ତା'ଛଡା ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ଆୟ-ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଅତଏବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ବହିର୍ଭୂତ କାରଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଯଦି ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଓପିଟିସିଏଲର ଅର୍ଥନୀତିକ-ଗତିଶୀଳତାକୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଦୋହଲାଇ ଦେବ । ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହ୍ରାସଲ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିମାଣର କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୨୮

ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିର ଗ୍ରାଜେକଟୋରି

	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦- ୧୧	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୧- ୧୨	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୨- ୧୩
ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି	୪.୩୦%	୪.୨୦%	୪.୦୦%

୨୪୨) ଜାତୀୟ ଡାରିଫ ନୀତି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, ସରବରାହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ହେବା ବିଧେୟ ଏବଂ ତାହା 'ଏକ ପ୍ରୟୋଗନାୟ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ମାନକ' ପ୍ରତି ସଂଯୋଗିତ ହେବା ଉଚିତ । ଏହା ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, ସରବରାହ ଶୁଖିଲା ଉପରେ 'ଦୂରତ୍ୱ ଓ ଦିଗ ଜନିତ ପ୍ରବଣତା'କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ପରେ (ସମ୍ପର୍କିତ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟମତେ), ହାରାହାରି କ୍ଷତିର ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦୀୟ ଅର୍ଥ ଦେଶନେଣାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଶୁଖିଲାର ସରବରାହ ଖସତାୟନରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନିହିତ ପଇତି - ସକ୍ରିୟକରଣ ସରବରାହ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ । ୨୦୦୫-୦୬ ଠାରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ପ୍ରକୃତ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୯

	୨୦୦୫-୦୬	୨୦୦୬-୦୭	୨୦୦୭-୦୮	୨୦୦୮-୦୯	୨୦୦୯-୧୦
ଅନୁମୋଦନ (%)	୪.୦୦	୪.୦୦	୫.୦୦	୪.୫୦	୪.୦୦
ବାସ୍ତବିକ ସମୀକ୍ଷା (%)	୪.୬୦	୫.୦୪	୪.୨୪	୪.୫୨	୪.୨୮ (ଅକ୍ଟୋବର ୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

୨୪୩) ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପଛତାଗତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ । ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୧୪.୩.୨୦୦୮ ଓ ୨୮.୨.୨୦୦୯ ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ କ୍ୟାପ୍‌ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ/କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନରୁ ୪୫୦ ରୁ ୬୦୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ଲୋଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତି-ରହିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଓ ଗତିଶୀଳ ଦର-ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ; ଯଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍ଵୋତ୍ପାଦନସମ୍ପାଦନରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ସଠିକ ସିଟି ଏବଂ ପିଟିସମୂହର ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଠିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ଯାଇପାରିବ । ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ସରବରାହ କ୍ଷତି ଓ ହିସାବକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୪ ପ୍ରତିଶତରେ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୪୪) ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ବାହନର ତତ୍ପରତା କରାଯିବା ବାସ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ । ତା'ଛଡ଼ା ଲୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଓଭର ଲୋଡ଼ିଂକୁ ରୋକିବା ସହ ସ୍ଥିତ ନେଟ୍‌ଓ୍ଵର୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୋଡ଼ିଂର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ନୂଆ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସେକ୍ଟରର ସବୁ ଅଂଶଦାରଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୱେବ୍‌ସାଇଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ ।

ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା:

ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟସମୂହ:

- ୨୪୫) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୀର୍ଷକସମୂହରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟସମୂହକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ।
- କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ
 - ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ
 - ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ
 - ମୂଳଧନାକୃତ କମ ବ୍ୟୟସମୂହ

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ:

୨୪୬) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୮୬୫.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବକଳନ କରିଛି । ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ପରିଷଦ/ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ୬୫

ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ସମୂହ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୦

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟର ଉପାଦାନ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ମୂଳ ବେତନ	୭୭.୩୩
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା	୩୫.୧୧
ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା	୧୫.୨୦୭
ସଂଶୋଧିତ ଦରମାର ବକେୟା	୧୪୭.୧୩
ଆନ୍ତ୍ରିକ ଫାଇଦା	୫୮୯.୪୫
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	୧୨.୪୯
ପୁଞ୍ଜିକରଣ ହ୍ରାସ	୧୦.୨୬
ସମୁଦାୟ	୮୬୫.୧୨

୨୪୭) ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରବରାହ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମାଣ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୪୮୪.୪୯%ର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ସାରଣୀ - ୩୧

୨୦୦୯-୧୦ ର ଅନୁମୋଦିତ ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବିଭାଗ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି
ମୋଟ ପରିମାଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବ୍ୟୟ	୪୯୮.୯୯	୧୮୬.୧୭	୮୭୫.୭୮	
ପୁଞ୍ଜିକରଣ ହ୍ରାସ	୭.୨୧	୭.୨୧	୧୦.୨୬	
ବାସ୍ତବିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ	୪୯୧.୭୮	୧୭୮.୯୬	୮୬୫.୧୨	୪୮୪.୪୯%

୨୪୮) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ଯାଞ୍ଚରୁ ଆୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ଅସତ୍ତ୍ୱଲିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ।

- ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁଁ ବାକିଆ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା - ୧୪୭.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା

□ ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ଦାୟବତ୍ତ ପରିମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ - ୫୮ ଲ.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

୨୪୯) ଆୟୋଗ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏସ୍ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ସଂଶୋଧିତ ହାରରେ ବେତନ ପାଉଛନ୍ତି । ଯେଣୁ, ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ମୂଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ସଠିକ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇ ନପାରେ, ଯାହା ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମୂଳ ବେତନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିବେଚନାଯୋଗ୍ୟ ହେବା କଥା; ତେଣୁ ମୂଳ ବେତନ + ଜିପିର ଏକ ବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପାଇଁ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ୪ ରୁ ୫ ମାସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୋଟ ମାସିକ ବେତନର ଉପାଦାନ-ଓ୍ଵାରୀ ସବିଶେଷତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୨

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ମାସ	ମୂଳ ବେତନ	ଗ୍ରେଡ୍ ପେ	ଘରଭ ଡା ଭତ୍ତା	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ସମୁଦାୟ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯	୪.୫୦	୦.୭୦	୦.୭୦	୧.୪୬	୭.୩୬
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୯	୪.୫୦	୦.୭୦	୦.୭୦	୧.୪୬	୭.୩୬
ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୯	୪.୪୯	୦.୬୯	୦.୭୦	୧.୭୨	୭.୬୦
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯	୪.୫୦	୦.୭୦	୦.୭୦	୧.୭୨	୭.୬୨
ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୧୦	୪.୪୯	୦.୬୯	୦.୭୦	୧.୭୩	୭.୬୧
ମାସ ପ୍ରତି ହାରାହାରୀ	୪.୫୦	୦.୭୦	୦.୭୦	୧.୬୨	୭.୫୧
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ହାରାହାରୀ ୧୨ ମାସର ବହିର୍ବେଶ	୫୪.୦୦	୮.୪୦	୮.୪୦	୧୯.୪୪	୯୦.୧୨
Extrapolated for 12 months for FY ୨୦୦୯-୧୦				୪	୨

୨୫୦) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ ତା'ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।

ସାରଣୀ - ୩୩

ଓପିଟିସିଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି

୧.୦୪.୨୦୦୯ସୁଦ୍ଧା	୦୧.୦୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା	୦୧.୦୪.୨୦୧୧ ସୁଦ୍ଧା
-----------------	-------------------	-------------------

୩୭୯୮ ଜଣ	୩୫୫୨ ଜଣ	ମିଳିନାହିଁ (ଘର)
---------	---------	----------------

□ ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବେତନକୁ ଉପାଦାନ-ଓଡ଼ିଆ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୧୨ ମାସର ମୂଳବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ବେତନ ଉପରେ ୩% ହାରରେ ସାଧାରଣ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ହିସାବକୁ ନେଲା ପରେ (ଉପର ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମୂଳ ବେତନ + ଜିପିର ସ୍ଥିରାକରଣ କରାଯାଇଛି ।

୨୫୧) ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧.୭.୨୦୦୯ ଠାରୁ ମୂଳ ବେତନ + ଜିପି ଉପରେ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣର ହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଅତୀତରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ୧ ଏବଂ ଜୁଲାଇ, ୧ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତ୍ତିକ ବୃଦ୍ଧି ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି । ୩ ପ୍ରତିଶତ ହାର ପରିମାଣର ଏକ ଆକଳିତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହାରକୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୫୨) ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା, ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି ।

□ ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ----- ମୂଳ ବେତନ + ଜିପିର ୫ ପ୍ରତିଶତ

□ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ---- ମୂଳ ବେତନ + ଜିପିର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ

୨୫୩) ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ହାରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ତାରିଖ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ-୨୨୯ରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାକିଆ ବେତନକୁ ଏକା ଥରକେ ଦିଆ ନ ଯାଇ ବ୍ୟବଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାକିଆ ବେତନ ଜନିତ ଦେୟ ବାବଦକୁ ୧୪୭.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସାର ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତା'ର ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ପ୍ରସାବିତ ପରିମାଣର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ୪୯.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ବେନିଫିଟ୍: (Terminal Benefit)

୨୫୪) ଚର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୫୮୯.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଅବଶ୍ୟ, ଏଭଳି ଏକ ଅହେତୁକ ପରିମାଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ସଂପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିମ୍ନମତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।

ସାରଣୀ - ୩୪

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଆନ୍ତରିକ ଦାୟିତ୍ଵର ଯୋଜନା (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

୧	୩୧.୦୩.୨୦୦୮ ସୁଦ୍ଧା (କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ) ପ୍ରସାବିତ ପରିଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ଵ Projected liability as per actuary (approved by Commission) as on ୩୧.୦୩.୨୦୦୮	୭୦୨.୨୫
୨	31.03.2010 iêjû _âÉûàòZ _eòù~ûR^ûe \údòZß	୧୨୭୭.୫୦

	Projected actuarial liability as on 31.03.2010	
୩	ପାଣ୍ଡିର ପାର୍ଥକ୍ୟ Difference to be funded	୫୭୪.୮୫
୪	ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିରେ ଯୋଗ Add provident fund	୦.୫୦
୫	ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପରିମାଣ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ Add carryover of differential amount approved by Commission	୪୩.୮୮
୬	ହ୍ରାସ : କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନଗଦ ବହିର୍ଗାମି Less : cash outgo for 2008-09 approved by Commission	୨୯.୩୩
	ସର୍ବସମୁଦାୟ	୫୮୯.୯୫

୨୫୫) ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ଚର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟକୁ ଆୟୋଗ ଏକ ନିୟାମକ ଆସେଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଅନୁମତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଏଆର୍‌ଆର୍‌ରେ ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତି ।

୨୫୬) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ - ୨୩୫ ଓ ୨୩୬ରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

“୨୩୫. ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସାରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ୩୧.୩.୨୦୦୮ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବାୟନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମେଳ ରହିଛି । ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜ ବା ବ୍ୟବଧାନିକ ଦାୟବତ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତା’ ଛଡା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକା ବାସ୍ତବାୟନକାରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆୟୋଗକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାମ୍ଭକ ମନଃସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି । ଯଦିଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଂପନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ବାସ୍ତବାୟନାଭିମୁଖୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା-ସାପେକ୍ଷ ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଟେ, ତେବେ ‘ପ୍ରକୃତ’ ଓ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୨୩୬. ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆୟୋଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି; ଏବଂ ଏସ୍ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସଠିକ ହିସାବ ପାଇଁ ୩୧.୩.୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟର ଆଉ ଥରେ ଏକ ସାଧାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ସେହି ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଆୟୋଗ ସେ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।”

୨୫୭) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଓ ୪ଟି ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଚର୍ମିନାଲ ଦାୟବତ୍ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୋଗ ୮.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଏକ ସାଧାନ ‘ବାସ୍ତବାୟନକାରୀ’ଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର କର୍ମଚରୀ ଓ ପେନ୍‌ସନଧାରୀ ସମକ୍ଷୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ

ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଉପରୋକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆଲୋଚିତମତେ ବାସ୍ତବ୍ୟତାକାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି, ଓପିଟିସିଏଲର ଟର୍ମିନାଲ ଦାୟତ୍ତତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ଶେଷ ଭାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ଟର୍ମିନାଲ ଦାୟତ୍ତତାର ପଦ୍ଧତି ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜେସନ୍ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି ।

ସାରଣୀ - ୩୫
ଆନ୍ତରିକ ଦାୟତ୍ତତା ହିସାବ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

୧	ଅନୁମୋଦିତ ପାଣ୍ଟିର ନିଅଣ୍ଟିଆ କିଣିଣ Installment of deficit funding approved	୪୩.୮୮
୨	ବାହକ ଦେୟ Carrying charges	୦
୩	୨୦୦୮-୦୯ରେ ନଗଦର ବହିର୍ଗମନ Cash outgo for 2008-09	୫୨.୨୧
୪	୨୦୦୯-୧୦ରେ ନଗଦର ବହିର୍ଗମନ(ବର୍ଷସାରା) Cash outgo for 2009-10 (prorated for whole year)	୭୩.୪୪
୫	୨୦୦୯-୧୦ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଅନୁମୋଦିତ କମ୍ ନଗଦର ବହିର୍ଗମନ Less cash outgo for 2008-09 as approved in tariff order ୨୦୦୯-୧୦	୨୯.୩୩
	ବାସ୍ତବିକ ଦାୟତ୍ତ Net liability	୧୪୦.୨୦

୨୫୮) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୬
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବିଷୟ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ	ଧାରଣା
୧.	ଦରମା ସମୂହ (ମୂଳ ଦରମା + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ)	୪୯.୯୩	୭୭.୩୩	୭୨.୧୨	

୨.	ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଭତ୍ତା Overtime	୦.୦୧			
୩	ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା	୨୩.୪୭	୩୫.୧୧	୨୦.୫୦	ମୂଳ ଦରମା + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ର ୩୩%
୪	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା	୦.୨୪	୦.୨୬	୦.୨୬	
୫	ବୋନସ୍ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଭତ୍ତା	୦.୫୦	୦.୫୦	୦.୫୦	
୬	ସମୁଦାୟ (୧ ରୁ ୪)	୨୪.୦୪	୧୧୨.୨୦	୮୩.୭୮	
	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ				
୭	ଚିକିତ୍ସାଗତ ବ୍ୟୟର ପ୍ରତିରୂପଣ	୨.୫୦	୩.୮୨	୩.୧୧	ମୂଳ ଦରମା + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ର ୫%
୮	ଭ୍ରମଣାଗତ ଛୁଟିର ରିହାତି Leave Travel Concession	୧.୦୦	୧.୦୦	୧.୦୦	
୯	ଘରଭଡ଼ାର ପ୍ରତିରୂପଣ	୬.୨୦	୧୫.୨୭	୯.୩୨	ମୂଳ ଦରମା + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ର ୧୫%
୧୦	ସ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହଯ୍ୟ /ଜିଆରଇଏସ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରିମିୟମ Interim Relief to Staff/ Premium under GIS	୦.୨୫	୦.୪୫	-	
୧୧	ଉପାର୍ଜିତ ଛୁଟିର ଅର୍ଥାୟନ Encashment of Earned Leave	-	୦.୧୫	-	
୧୨	ମାନଦେୟ Honorarium	୦.୦୧	୦.୦୫		
୧୩	କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଧିନିୟମ ଅଧିନରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ Payment under Workmen compensation Act	୦.୦୫	୦.୦୩	୦.୦୩	
୧୪	ସାନ୍ତୁକ୍ତ Ex-gratia	-	୨.୦୦		

୧୫	ବିବିଧ	୦.୩୦	୦.୬୫	୦.୫୫	
୧୬	ସମୁଦାୟ (୭ ରୁ ୧୪)	୧୦.୩୧	୨୩.୪୦	୧୪.୦୧	
୧୭	କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟୟ	୧.୦୦	୩.୨୦	୩.୨୦	
୧୮	ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଭ	୭୭.୯୪	୫୮୯.୪୫	୧୪୦.୨୦	
୧୯	ସମୁଦାୟ (୬+୧୬+୧୭+୧୮)	୧୭୨.୨୯		୨୪୧.୧୯	
	ପୁଞ୍ଜିକରଣ ହ୍ରାସ	୭.୬୧		୧୦.୬୬	
	ବାସ୍ତବିକ ସମୁଦାୟ	୧୫୪.୬୮		୨୩୦.୫୩	
	ଶସ୍ତ୍ର ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ବକେୟା ଦରମା	୨୩.୮୮	୧୪୭.୧୩	୪୯.୦୩	
	ସମୁଦାୟ	୧୭୮.୫୬	୮୬୫.୧୨	୨୭୯.୫୬	

ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ:

୨୫୯) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପଛତର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୯୮.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ସମୂହର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୭

ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ

ଇକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କାନ୍ସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ ରିଫ୍ଟ୍ରିଭ୍ୟୁସ୍ କାନ୍ସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍

କ୍ର.ସଂ	ବିଷୟ	କୋଟି ଟଙ୍କା
୧.	କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେଧଣ ବିଭାଗ Operation & Maintenance wing	୭୭.୧୯
୨.	ୟୁଏଲ୍ଡିସି ସହିତ ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଟେଲିକମ୍ Telecom R&M including ULDC	୧୬.୦୫
୩.	ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ୟୁକ୍ତି	୨.୯୦
୪.	ପୂର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ	୨.୦୦
	ସମୁଦାୟ	୯୮.୧୪

୨୬୦) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାବିତ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ତୁଲାଜମା ବିଭାଗର ପ୍ରକାର-ଖାରା ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୮

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବିଭାଗର ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟର ତାଲିକା
ITEM-WISE R&M EXPENDITURE OF O&M WING PROPOSED FOR FY 2010-11

କ୍ର.ସଂ	ଲାଭନ୍ / ସାଞ୍ଜ ସରମଞ୍ଜାନର ବର୍ଣ୍ଣନା	ୟୁନିଟ୍ ଦର (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ପରିମାଣ	ସମୁଦାୟ ଦର (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
୧	ସକ୍ରିଭ୍ ରେୟଜର (ସଂଖ୍ୟା)			
	(କ) ୨୨୦ କେଭି	୧୮.୦୮	୧୨	୨୧୬.୯୬
	(ଖ) ୧୩୨ କେଭି	୭.୯୮	୪୪	୩୫୧.୧୨
	(ଗ) ୩୩ କେଭି	୨.୫୨	୪୨	୧୦୫.୮୪
୨	ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟାଟେରୀ(ସେଟ୍)	୧୬.୭୩	୪	୬୬.୯୨
୩	ସିଟି (ସଂଖ୍ୟା)			
	(କ) ୨୨୦ କେଭି	୪.୩	୪୫	୧୯୩.୫୦
	(ଖ) ୧୩୨ କେଭି	୧.୩୫	୧୩୦	୧୭୫.୫୦
	(ଗ) ୩୩ କେଭି	୦.୩୧	୧୦୦	୩୧.୦୦
୪	ପିଟି/ସିଭିଟି (ସଂଖ୍ୟା/ୟୁକ)			
	(କ) ୨୨୦ କେଭି	୩.୩୩	୧୫	୪୯.୯୫
	(ଖ) ୧୩୨ କେଭି	୧.୩୬	୨୦	୨୭.୨୦
	(ଗ) ୩୩ କେଭି	୦.୨୩	୧୦	୨.୩୦
୫	ଏଲ୍ଏ (ବହୁ ସଂଖ୍ୟା)			
	(କ) ୨୨୦ କେଭି	୦.୫୬	୩୦	୧୬.୧୦
	(ଖ) ୧୩୨ କେଭି	୦.୪	୧୦୦	୪୦.୦୦
	(ଗ) ୩୩ କେଭି	୦.୦୧	୧୨୫	୧.୨୫
୬	(କ) ରିଲେଜ୍ (ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର)	୩୫		୧୦୦.୦୦
	(ଖ) ୨୨୦ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନରେ ବସ୍ ବାର ପ୍ରତିରୋଧ ରିଲେଜ୍ b)Bus bar protection relays in 220 kV substations	୩	୪	୧୨.୦୦
୭	(କ) ପରୀକ୍ଷଣ ସାଜ ସଂରଞ୍ଜାବ (ସଂଖ୍ୟା/ୟୁକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର)	୩୫		୨୦୦.୦୦

a)Testing equipment (Different

	types in Nos.)			
	(ଖ) ପଙ୍କାଚର ଇନସୁଲେଟର ଡିକେକ୍ଟର କିଟ୍			୨୦.୦୦
	b)Puncture Insulator detector kit			
	(ଗ) ବିଡିଭି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ (ମୋଟୋରାଇଜଡ୍)	୨	୧୫	୩୦.୦୦
	c)BDV Test kit (motorized)			
	(ଘ) ବିଡିଭି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ (ସାୟଂଚାଲିଡ୍)	୫	୨	୧୦.୦୦
	(ଘ) ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଜିଏ କିଟ୍	୩୨	୩	୯୬.୦୦
	e)Portable DGA Kit			
	(ଘ) ଅନ୍ ଲାଇନ ଫିଲଟର ଏମ୍./ସି	୨୦	୩	୬୦.୦୦
	f)On Line Filter M/C			
୮	ଗ୍ରାନ୍ୟୁଫମର ଡେଲ (କିଲୋଲିଟର)	୦.୫୨	୫୦୦	୨୬୦.୦୦
୯	କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେବଲ୍ (କିମିରେ ସଜ୍ଜିତ) ।ମେଟିକ୍	୧	୩୦	୩୦.୦୦
	Control cable. (Assorted in km.)			
୧୦	ଏସ୍ଏଫ୍. -୬ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ (୫୦ କେଜି) ସଂଖ୍ୟାରେ	୦.୫୬	୫୦	୨୮.୦୦
	SF-6 Gas Cylinders (50 kg.) in Nos.			
୧୧	ସିବିର ମରାମତି	ଖର୍ଚ୍ଚ		୧୦୦.୦୦
	Overhauling of CB			
୧୨	ଗ୍ରାଡ୍ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନର ବିଡିଭି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ (ଅଗୋମେଟିକ୍)	ଖର୍ଚ୍ଚ		୮୦.୦୦
	Illumination of Grid Substation.			
୧୩	ଇଆରଏସ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଆର	ଖର୍ଚ୍ଚ		୨୦୦.୦୦
	Spare for ERS system.			
୧୪	ଏନର୍ଜି ମିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଏସମ୍ସି	ଖର୍ଚ୍ଚ		୬୦.୦୦
	AMC on Energy Metering System.			
୧୫	ଡୁଇ-ପୁଇ ପାୱାର ଗ୍ରାନ୍ୟୁଫମର ସବୁର ମରାମତି	ଖର୍ଚ୍ଚ		୧୫୦୦.୦୦
୧୬	ଇଏଚଟି ଲାଇନ ଓ ଗ୍ରାଡ୍ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ୍ ସବୁର ଆର୍ଥିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମର ନବୀକରଣ	ଖର୍ଚ୍ଚ		୧୦.୦୦
	Renovation of Earthing system of EHT lines & Grid S/s.			

୧୬	ଏସି ମେସିନ (ସଂଖ୍ୟାରେ) AC Machine (In Nos)	୦.୧୯୦	୮୦	୧୫.୨୦
୧୮	ପୂର୍ତ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ	ଖର୍ଚ୍ଚ		୨୦୦.୦୦
୧୯	Billing Energy meters & accessories(Supply installation & commissioning)			୬୧.୦୦
୨୦	Audit Energy meter (0.2 class ABT compliant with installation & commissioning)			୯୫୦.୦୦
୨୧	ଇନ୍ସୁଲେଟର(ସଂଖ୍ୟା)			
	(କ) ୯୦ କେଏନ ଏଲଆର	୦.୦୬	୮୦୦	୪୮.୦୦
	(ଖ) ୯୦ କେଏନ ଡିସ୍କ	୦.୦୦୫	୩୦୦୦	୧୫.୦୦
	(ଗ) ୧୨୦ କେଏନ ଡିସ୍କ	୦.୦୦୬	୧୨୦୦	୮.୪୦
	(ଘ) ୧୬୦ କେଏନ ଡିସ୍କ	୦.୦୦୬	୩୩୫୦	୨୩.୫୫
	(ଙ) ୯୦ କେଏନ ଏସଆରପିସି	୦.୦୦୫	୩୦୦	୧.୫୦
	(ଚ) ୧୨୦ କେଏନ ଏସଆରପିସି	୦.୦୦୬	୪୦	୦.୨୮
	(ଛ) ୧୨୦ କେଏନ ଏଲଆର	୦.୮୩୫	୨୦୦	୧୬୭.୦୦
	(ଜ) ୭୦ କେଏନ ଇନ୍ସୁଲେଟର	୦.୦୦୫୫୫	୩୦୦୦	୧୬.୬୫
୨୨	କଣ୍ଟକ୍ଟର(କି.ମି.ରେ)			
	(କ) ଏଏଏସି ଜେରା	୨.୫	୨୦	୫୮.୦୦
	(ଖ) ଏସିଏସଆର ଜେରା	୨.୦୮	୨	୪.୧୬
	(ଗ) ଏସିଏସଆର ପାନ୍ଥର	୧.୨୫	୦	୦.୦୦
୨୩	ଜିଆଇ ଆର୍ଥ ଓୟାର	୦.୨୨	୨୦୦	୪୪.୦୦
୨୪	(କ) ଭାଇଭେସନ ଡାମ୍ପର (ସଂଖ୍ୟାଧିକ)କଣ୍ଟକ୍ଟର	୦.୦୦୬	୫୦୦	୩.୦୦
	(ଖ) ଭାଇଭେସନ ଡାମ୍ପର (ସଂଖ୍ୟାଧିକ) ଆର୍ଥ ଓୟାର	୦.୦୦୪	୫୦୦	୨.୦୦
୨୫	ଜିଆଇ ଆଇଲ୍(ଏମ୍ପିରେ)			
	୪x ୫୫ x ୫ ଏମ୍ପିଏମ୍	୦.୫୫	୪୦	୨୨.୦୦
	୫୦ x ୫୦ x ୬ ଏମ୍ପିଏମ୍	୦.୫୫	୪୦	୨୨.୦୦
	୬୫ x ୬୫ x ୬ ଏମ୍ପିଏମ୍	୦.୫୫	୧୦	୫.୫୦
	୭୫ x ୭୫ x ୬ ଏମ୍ପିଏମ୍	୦.୫୫	୧୦	୫.୫୦
୨୬	ଏର୍ / ଡରୁପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ (ସଂଖ୍ୟାରେ)	ଖର୍ଚ୍ଚ		୨୦.୦୦

୨୬	ଜିଆଇ ଫ୍ଲୁଇ (ଏମଟିରେ) ୫୦ ଟ ୬ ଏମଏମ୍	୦.୬୦	୧୦	୬.୦୦
୨୮	ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର (୨୫୦/୫୦୦ କେଭିଏ) ସଂଖ୍ୟାରେ	୩.୭୩	୧୦	୩୭.୩୦
୨୯	ବଳକା ୫%	୫୯		୨୦୦.୦୦
୩୦	ଓ' ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଓ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ବିବିଧ ବ୍ୟୟ: ଯଥା-ଟାଉର ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟିଂ, ସଇଚ୍ ଯାର୍ଡ କ୍ଲିନିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁର ପରିବହନ, ଟାଉର ମେମ୍ବର ସବୁର ଏଏମସି, ମେସିନସବୁର ଏଏମସି, ଗାର୍ଡେନିଂ ଓ ସାନିଟାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି Misc. expenses for O&M field divisions such as; painting of towers & transformers, Switch yard cleaning, transportation of trfs., Welding of tower members, AMC on A/C Machines, Gardening & Sanitary works etc.	୫୯		୧୫୦୦.୦୦
୩୧	ଯନ୍ତ୍ରପାତ୍ରର ଅବସ୍ଥା (ସିପିଆରଆଇ) Equipment condition monitoring & diagnosis(CPRI)	୧୦	୨୦	୨୦୦.୦୦
୩୨	(କ) ଡିଜି ସେଟ୍ (୧ କେଭିଏ)	୦.୨	୪୦	୮.୦୦
	(ଖ) ଡିଜି ସେଟ୍ (୨ କେଭିଏ)	୦.୫	୨୦	୧୦.୦୦
	ସମୁଦାୟ			୭,୭୧୮.୭୮

୨୬୧) ଯୁଏଲ୍‌ଡିସିକୁ ମିଶାଇ ଟେଲିକମ୍ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୬.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏହି ପରିମାଣର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୯

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ

R&M of Telecom Wing proposed in FY 2010-11

AMC of RTU under ULDC project	Rs.30 lakh
AMC of SCADA/EMS package	Rs.40 lakh
AMC of APS package	Rs.35 lakh

Spares for PLCC/PABX/Battery & Charger	Rs.100 lakh
AMC of Wideband communication package	Rs.40 Lakh
Rent of Lease line (For 3 nos + 1 Hqrs. – SLDC)	Rs.20lakh
Procurement of spares under different packages	Rs.100 lakh
Royalty charges/License fees payable to DOT for Wideband communication system under ULDC project.	Rs.119 lakh
Insurance charges for ULDC equipment	Rs.20 lakh.
Revival of carrier back-up protection system(13 line in 1 st phase)	Rs.85 lakh
Replacement of existing VPS at SLDC (2X2 quadrant) by a larger sized VPS (4X2 quadrant)based on DLP technology	Rs.340 lakh
Replacement of old analog PLCC sets by new digital PLCC sets to all relevant Grid S/S (10 sets in 1st phase)	Rs.130 lakh
Procurement incircuit component tester etc.	Rs.20 lakh
Procurement of Air conditioner machine (38 nos)	Rs.12 lakh
Provision of logic earth and surge arrester at different Grid S/S (10nos.)	Rs.6 lakh
Procurement of Fusion splicing tools along with other related equipments for OPGW maintenance work	Rs.40.00 lakh
R & M of Telecom. Works under different Divisions	Rs.468 lakhs
Total	Rs.16.05 cr.

ବ୍ୟାହତ ସ୍ଥିତି :

୨୬୨) ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବ୍ୟାହତ-ସ୍ଥିତିର ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜନିତ ବ୍ୟାହତ-ସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସାରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

iueYú – 40

Interruption due to Major Incidents during FY 2008-09

ଘଟଣା	ଅନ୍ତରାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ	ଅନ୍ତରାଳ ସଂଖ୍ୟା
------	--------------------	----------------

ଜମ୍ପର/କଣ୍ଡକ୍ଟର/ଆର୍ଥ-ଓୟାରକୁ ଭିଡ଼ା ଓଟରା କରିବା Snapping of Jumper / Conductor / Earth wire	୭୮:୨୮:୦୦	୭୭
ଇନ୍ସୁଲେଟର ଫେଲ୍ୟୁଅର Insulator Failure	୧୩୦:୦୯:୦୦	୫୯
ସିଟି/ପିଟିର ବରଷ୍ଟିଙ୍ଗ Bursting of CT / PT	୧୫:୩୨:୦୦	୨୦
ବ୍ରେକର ସମସ୍ୟା Breaker Problem	୨:୧୫:୦୦	୨
ପ୍ରଣାଳୀସମୂହରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା System Disturbance	୭:୦୮:୦୦	୫
ଏଲଏ ଫେଲ୍ୟୁଅର Failure of LA	୪:୧୪:୦୦	୧୧
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	୩୧:୫୬:୦୦	୩୧

ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ତୁଲାଜମା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମୂହ:

୨୨୩) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ସରବରାହ ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ଡାକ୍ତର ୨୦.୩.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦାରିଣ କରିଛନ୍ତି ।

“ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ । ଯଦି ଆୟୋଗଙ୍କର ଚାହୁଁବା ମତେ ଓପିଟିସିଏଲ ପକ୍ଷକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବରାଦ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ ଓ ଏହା ସହିତ ସରବରାହ ଡାକ୍ତରୀର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ବାଦ୍, ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚନା କରିବା ମତେ ଓପିଟିସିଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।”

୨୨୪) ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ ପକ୍ଷର ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ତୁଲାଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚ୍ଛେଦନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚସମୂହର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସାଧାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓପିଟିସିଏଲର ଇଏଟି ଶୃଙ୍ଖଳାର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

୨୨୫) ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଶିଙ୍ଗା, ଥେରୁବାଲି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁରରୋଡ଼ (କିୟଦଂଶ), ଯୋଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର (କିୟଦଂଶ)ର ଇଏଟି (ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ତୁଲାଜମା) ଦ୍ୱିଭିଜନର ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ ଦ୍ୱିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ‘ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ତୁଲାଜମା ଦ୍ୱିଭିଜନ’ରେ ଇଏଟି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି ।

୨୬୬) ଯାଞ୍ଚର ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଓ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ‘ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା’ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ସମୂହର ସାରାଂଶ:

୧. ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣରେ ପିଏଲ୍‌ସିସି/ସ୍କାଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ୨୨୦ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସ୍କାଡ଼ା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ।
୨. ମୁଖ୍ୟତଃ ରାୟଗଡ଼ା, କେଶିଙ୍ଗା ଓ ଥେରୁବାଲି ଗ୍ରାଡ଼ରେ ଅତି ପୁରୁଣା ଏସିସି, ଏମ୍‌ଓସିସି, ବିଓସିସିଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
୩. ଯେଣୁ ୨୨୦ କେଭି ଓ ୧୩୨ କେଭି ନେଟ୍‌ୱାର୍କ ଏବଂ ପଛଟିର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାଡ଼ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣସମୂହ ସରବରାହ ପଛଟିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଟେ, ତେଣୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତିକୁ କମାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥା ସ୍ଥାନିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିୟମିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ତୁଲାଜମା ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ଏମିତି ଏକ ପଛଟିର ଆକାରାୟନ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ଯେପରି କର୍ଷିନ୍‌ଜେନ୍‌ସି ଜନିତ ବ୍ୟୟଭାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ।
୪. ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା’ର ନେଟ୍‌ୱାର୍କର ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଭାବେ ସର୍କିଟ ବ୍ରେକରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
୫. ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ସକ୍ଷମ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଢାଞ୍ଚାର ପରିଚାଳନା ଓ ଖସତାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଅତଏବ, ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ଓ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସେହି ସର୍କିଲ୍ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ‘ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା’ ସର୍କିଲ୍‌ରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ।
୬. ଅନୁଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ୩ ମାସରେ ଥରେ ଇଏଚଟି (ଓ’ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍) ସର୍କିଲ୍‌ର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ପ୍ରତି ଓ’ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ଡ୍ରିଭିଜନର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ରିଭ୍ୟୁ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଓ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ସମୂହ ସହ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ରିଭ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର କର୍ପୋରେଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ ।
୭. ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସବୁ ଫିଡରଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ‘ପାଗ୍ରୋଲିଂ’ (ବୁଲି ବୁଲି ଜରିବା ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବା) ଉଚିତ । ବୈଷୟିକ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତିକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପ୍ରାକ୍-ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସର୍-ଡାଉନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ସରବରାହ ଲାଭନର ସୂଚିତ ଦୁର୍ବଳ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ସବୁ ଲାଭନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିୟମିତ ପାଗ୍ରୋଲିଂ ବା ଯାଞ୍ଚ/ପରୀକ୍ଷଣ ଯେପରି ହେଉଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରତି ସରବରାହ ବ୍ୟାହତିର ଉପଯୁକ୍ତ ରିଭ୍ୟୁ/ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ତୁଲାଜମା ପାଇଁ ଯୋଜନାୟନ/ଖସତାୟନ କୌଶଳକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୮. ଏକକ ଉତ୍ପାଦ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ପରସ୍ପତି ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିରୁଦ୍ଧ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ସାଧାବିକ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଗ୍ରୀଡ୍ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣକୁ ବିକଳ ଉତ୍ପାଦ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ତେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଜନିତ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ତ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିପୁରଣ କରିହେବ । ତେଣୁ, ସବୁ ଗ୍ରୀଡ୍ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣକୁ ବିକଳ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ସରବରାହ-ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ।

୯. କଷ୍ଟୋଲ ରୁମ୍, କ୍ୱାର୍ଟର ଓ ବ୍ୟୁଲ୍ଡିଂ ସବୁକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୁକ୍ତର ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର କ୍ଷତି ହେଉଛି । ତେଣୁ, ସିଭିଲ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତା' ଛଡା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକତା ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେସବୁର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୦. ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟୋର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇରେକ୍ସନ ସାଇଟ୍‌ରେ ଗ୍ରାନ୍‌ସଫର୍ମର ଗୁଡିକୁ ଅଫ୍-ଲୋଡ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ତେସ୍‌ପାଟ୍ ସିଡ୍‌ଧ୍ୟୁଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯୋଜନାୟନ/ଖସଡାୟନ କରିବା ଉଚିତ ।

ଏହା ବାଦ୍, କମ୍ ଗୁଣ, ମାନର ସାଂପ୍ରତିକ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିର ବିବିଧ ବିଭାବର ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ବାହନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆଦିର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଆଦିର ବିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ।

୨୬୮) ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଏବଂ ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୧

ବାସ୍ତବିକ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ ବନାବ ଅନୁମୋଦିତ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ

Actual R&M Expenses vis-à-vis approved R&M Expenses
(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ଓଲିଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ	ବାସ୍ତବିକ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ
୧୯୯୯-୨୦୦୦	୧୯.୮୪	୯.୫୧
୨୦୦୦-୦୧	୧୪.୨୭	୯.୯୦
୨୦୦୧-୦୨	୧୫.୯୯	୮.୮୧
୨୦୦୨-୦୩	୧୭.୪୩	୯.୩୫
୨୦୦୩-୦୪	୧୩.୩୫	୭.୦୩
୨୦୦୪-୦୫	୧୪.୦୭	୪.୫୯
୨୦୦୫-୦୬	୧୪.୮୦	୬.୯୪
୨୦୦୬-୦୭	୩୬.୦୦	୧୧.୩୧

୨୦୦୭-୦୮	୪୭.୦୦	୧୬.୫୨
୨୦୦୮-୦୯	୫୩.୮୮	୧୫.୬୬
୨୦୦୯-୧୦	୪୭.୦୦	୪୦.୦୪ (କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ଅସୁସାରେ ଜାନ୍ୟାଗା ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (upto Jan, 2010 as per cash flow))
୨୦୧୦-୧୧	୯୮.୧୪ (ପ୍ରସାଦିତ)	

୨୬୯) ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ ରହୁଛି । ତେବେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ ୪୦.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିପାରିଛି, ଯାହା ସେହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ପାଖାପାଖି ଅଟେ ।

୨୭୦) ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ-ରେଖା । ଆୟୋଗ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲର ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଓ ଅବ୍ୟାହତ ଶକ୍ତି ସରବରାହକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚ୍ଛଳନା ହୁଏ, ତେବେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ଟରର ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ, ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ହେବେ; ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

୨୭୧) ଆୟୋଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ ଯେ, ସରବରାହ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣସମୂହ ପାଇଁ ପରିଚ୍ଛଳନା ଓ ତୁଲାଜମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କୌଶଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଓପିଟିସିଏଲର ନିର୍ବାହନର ମାନଦଣ୍ଡ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ।

୨୭୨) ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମତାୟନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟସମୂହର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ସହ ସେ ସବୁର ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଅତିରଳ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯଦି ଓପିଟିସିଏଲ ଆୟୋଗଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମତେ ପଛଟି ନିର୍ମାଣରେ ଅସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ, ଅଧି-ବାର୍ଷିକ ରିଭ୍ୟୁ ବା ମତାୟନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ପରିମାଣର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଓ ସରବରାହ ତାରିଫର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଏସବୁ ବାଦ୍, ଆୟୋଗଙ୍କ ବିବେଚନାମତେ ଓପିଟିସିଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

୨୭୩) ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଆ.ବ.ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିର ପାଖାପାଖି ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ବର୍ଷରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ ୪୦.୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଥିବା

ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୬୦କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟସମୂହ:

୨୭୪) ଓପିଟିସିଏଲ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୬.୯୯କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୨୦୦୮-୦୯, ୨୦୦୯-୧୦ ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ-ପରିମାଣର ଉପାଦାନ-ଓ୍ଵାରା ହିସାବ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୨

ପ୍ରସାସନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଆ.ବ ୦୮-୦୯ (ପ୍ରସ୍ତାବିତ)	ଆ.ବ ୦୯-୧୦ (ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ)	ଆ.ବ ୦୯-୧୦ (ଅଟକଳିତ)	ଆ.ବ ୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ
୧	ସଂପତ୍ତି ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟୟ	୦.୩୯		୦.୪୭	୦.୫୬
୨	ଯୋଗାଯୋଗ	୦.୪୮		୦.୫୭	୦.୬୯
୩	ବୃତ୍ତିଗତ ଦେୟସମୂହ	୦.୯୬		୧.୪୧	୧.୯୬
୪	ବାଉଁସ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଭ୍ରମଣ ଉତ୍କଳରକ୍ଷକଭବନ ଝିଲ୍ଲିକା ରକ୍ଷାସଭା	୨.୫୪		୩.୦୫	୩.୬୬
୫	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ	୧୨.୯୬		୧୫.୯୬	୧୮.୬୬
୬	ସାମଗ୍ରୀ ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟୟସମୂହ	୦.୫୧		୦.୫୧	୦.୫୧
୭	ଓଇଆରସି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି'	୦.୫୦		୧.୦୦	୧.୦
୮	ସମୁଦାୟ (୧ରୁ ୭)	୧୮.୩୪	୧୫.୩୫	୨୨.୯୭	୨୬.୦୫
୯	ହ୍ରାସ:: ମୂଳଧନାକୃତ ବ୍ୟୟ	୦.୦୧		୦.୦୫	୦.୦୫
	ସମୁଦାୟ ଏ'ଆଣ୍ଡଜି' ସମୂହ	୧୮.୩୫	୧୫.୩୫	୨୨.୯୨	୨୬.୧୦

୨୭୫) ପୂର୍ବରୁ ଆଦେଶନାମା ସହ ସମତା ରକ୍ଷା କରି, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୧୫.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆୟୋଗ ୫.୫ ପ୍ରତିଶତର ବୃଦ୍ଧିକୁ (ତତ୍ତ୍ଵପିଆଇ ଦ୍ଵାରା ପରିମାପିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଵାତିର ହାର ଅନୁଯାୟୀ) ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ୧୫.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରଣ ଉପରେ ସୁଧ:

୨୭୭) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୧୨୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତମତେ ରଣ-ଝାରୀ ସୁଧ ପେମେଣ୍ଟର ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୩
ରଣ ଉପରେ ସୁଧ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ନଂ	ସୂଚୀ	ସୁଧର ହାର	୩୧.୩.୧୦ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳ ପରିମାଣ (ସିବି)	୧୦-୧୧ ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଣ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ମୂଳ ପରିଶୋଧ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ସୁଧ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ
କ	ସରକାରୀ ରଣ						
	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ (ନଗଦ ରଣ)	୧୩.୦୦%	୨.୦୦		୦.୧୨	୦.୨୬	୦.୩୮
	ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ (ସିଆରଏଫ)	୦.୦୦%	୧୫.୦୦		୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦
	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରଣ	୯.୦୦%	୧୧.୨୬		୦.୦୦	୧.୦୧	୧.୦୧
	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରଣପତ୍ର	୧୩.୦୦%	୪୦୦.୦୦		୨୦.୦୦	୨୬.୦୦	୪୬.୦୦
	ଆଇବିଆରଡି ରଣ	୧୩.୦୦%	୦.୦୦		୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦
	ସମୁଦାୟ		୪୨୮.୨୬		୨୦.୧୨	୨୭.୨୭	୪୭.୩୯
ଖ	ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଣ						୦.୦୦
	ଆରଇସି ରଣ(ପୁରୁଣା)	୧୦.୬୧%	୦.୦୦		୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୦.୯୦%	୩୦.୫୩		୦.୫୧	୩.୩୩	୩.୮୪
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୧.୬୫%	୧୦.୫୯		୦.୦୦	୧.୨୪	୧.୨୪
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୨.୬୫%	୧୫.୩୩		୦.୦୦	୧.୯୬	୧.୯୬
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୧.୫୦%	୨୪.୧୭		୦.୦୦	୨.୭୮	୨.୭୮
	ପିଏଫ୍‌ସି (ନୂଆ)	୧୧.୨୫%	୩.୮୨		୩.୮୨	୦.୨୨	୪.୦୪
	ସମୁଦାୟ		୮୪.୪୪		୪.୩୩	୯.୫୩	୧୩.୮୬

ଗ	ପ୍ରାପ୍ତ ରଣ						
	ଯୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ	୮.୨୫%	୨୭.୨୪		୧୪.୨୯	୧.୭୧	୧୭.୦୦
	ହୁଡକୋ	୧୧.୫୦%	୧୦୮.୧୭		୨୮.୮୭	୧୦.୯୨	୩୯.୭୯
	ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ	୯.୦୦%	୪୭.୬୪		୩୩.୩୬	୨.୮୭	୩୬.୨୩
	ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ	୮.୭୫%	୧୧୭.୩୫		୨୮.୫୭	୯.୦୬	୩୭.୬୩
	ସମୁଦାୟ		୨୯୮.୪୦		୧୦୫.୦୯	୨୪.୫୬	୧୨୯.୬୫
ଘ	ଗ୍ରାଡକୋ ବଣ୍ଡ						୦.୦୦
	ଖୋଲା ବଜାର ରଣ	୧୧.୫୦%	୦.୧୦		୦.୧୦	୦.୦୦	୦.୧୦
	ପେନ୍ସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଣ୍ଡ	୯.୦୦%	୪୨.୦୦		୪୨.୦୦	୩.୦୩	୪୫.୦୩
	ସମୁଦାୟ		୪୨.୧୦		୪୨.୧୦	୩.୦୩	୪୫.୧୩
ଙ	ଇଏଚ୍ଟି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମାନତ						
	ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ରଣ	୪୮.୭୩		୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	
ଚ	ନୂଆ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ପାଇଁ ରଣ(ପିଏଫସି/ଆଇଇସି)	୧୧.୫୦%	୧୬୪.୩୭	୫୦୩.୨୭	୦.୦୦	୩୮.୩୯	୩୮.୩୯
ଛ	ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସହ ମିଆଦୀ ରଣ	୧୦.୭୫%	୧୮.୨୬	୫୫.୯୨	୦.୦୦	୩.୯୯	୩.୯୯
ଜ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦେୟ						
	କମିଟିରୀ ଘର ରଣ	୧୨.୦୦%	୦.୭୯		୦.୦୦		
	ଆର୍ଥିକ ଦେୟ		୦.୦୦		୦.୦୦	୧୫.୨୬	୧୫.୨୬
	ସମୁଦାୟ		୦.୭୯			୧୫.୨୬	୧୫.୨୬
ଝ	ସର୍ବ-ସମୁଦାୟ		୧୦୩୫.୮୩	୫୫୯.୧୮	୧୭୧.୬୪	୧୨୨.୦୩	୨୯୩.୬୭

୨୭୭) ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପିଏଫସି/ଆଇଇସିରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୫୦୩.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ ଆଣିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହା

ଛତା, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୫୫.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହଯୋଗୀ ଆଦାନ ରାଶି ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।
 ଉପରୋକ୍ତ ରାଶି ସମୂହର ସୁଧ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ୪୨.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାବୀ କରିଛି ।

୨୭୮) ନୂଆ ରାଶି ପାଇଥିବା ନେଇ ଆୟୋଗଙ୍କର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିମ୍ନସ୍ୱାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନମତେ ରାଶି ଉପଲବ୍ଧିର ତାରିଖ-ଝାଞ୍ଚା ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୪

୧.	No. of projects sanctioned and agreement executed	୧୫ଟି	୪୨୨.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
୨.	No. of projects sanctioned and agreement to be executed	୧ଟି	୧୩୭.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
୩.	No. of projects pending for sanction	୩ଟି	୧୨୯.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
୪.	Amount of loan availed during FY 2009-10 (by end of Feb.'2010)	ତାରିଖ	ପରିମାଣ
		୨୮.୩.୨୦୦୮	୩୦.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
		୦୭.୮.୨୦୦୮	୧୦.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
		୧୭.୩.୨୦୦୯	୧୫.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
		୧୨.୮.୨୦୦୯	୨୪.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
	ସମୁଦାୟ	୮୦.୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କା	

୨୭୯) ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ କ୍ଷିମ/ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ।

ସାରଣୀ - ୪୫

କ୍ର.ସଂ	ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କର ନାମ	ଓଇଆରସିଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ	ପରିମାଣ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ	କାର୍ଯ୍ୟାବେଶର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ
୧.	୪୦୦ କେଭି ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ-ଡୁରୁରା ଡିସି ଲାଇନ	କେଶ୍-ନଂ- ୧/୨୦୦୭	୧୩୧.୪୭	୦୭/୦୯
୨.	ଆନୁସୂଚିତ ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚନ ଲାଇନ ସହ ଉଦ୍ରେକଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୦୧/୨୦୦୭	୨୭.୨୪	୦୭/୦୯

୩.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ବସ୍ତାଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୦୧/୨୦୦୭	୧୬.୯୮	୦୬/୦୯
୪.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ କରଞ୍ଜିଆଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ- ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୦୧/୨୦୦୭	୨୪.୨୦	୦୬/୦୯
୫.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ବରପାଲିଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ- ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୦୧/୨୦୦୭	୧୫.୮୬	୦୬/୦୯
୬.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ- ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୫୮/୨୦୦୭	୦୬/୧୦	୦୬/୧୦
୭.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ- ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୦୪/୨୦୦୭	୧୫.୯୯	ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୦୯
୮.	ଉତ୍କଳ ପାଣ୍ଡିରେ ଫିଡର ବେ' ଏକଟେନ୍ସନ ସହ ୧୩୨ କେଭି ପାରଦୀପ-ଜଗତସିଂହପୁର ଏସସି ଲାଭନ	କେଶ୍- ନଂ.୦୪/୨୦୦୭	୧୮.୧୯	24 months from the date of award.
୯.	* ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ- ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୧୫/୨୦୦୮	୩୪.୮୪	ଜୁନ୍ ୨୦୧୦
୧୦.	* ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ଡାବୁଗାଁଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୧୫/୨୦୦୮	୨୫.୯୭	ଡିସେମ୍ବର ୦୯
୧୧.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ଚାନ୍ଦପୁରଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ- ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୧୫/୨୦୦୮	୧୬.୮୧	ଡିସେମ୍ବର ୦୯
୧୨.	* ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ ପଦମପୁରଠାରେ ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସର୍ବ- ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୧୯/୨୦୦୮	୨୭.୫୭	24 months from the date of award.
୧୩.	* ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ଥମିଶନ ଲାଭନ ସହ	କେଶ୍-	୨୫.୯୬	24 months from the

	କୁଟିଣ୍ଡାଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	ନଂ.୧୯/୨୦୦୮		date of award.
୧୪.	* ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ତୁମିଶନ ଲାଇନ ସହ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୨୦/୨୦୦୮	୧୯.୫୯	24 months from the date of award.
୧୫.	* ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ତୁମିଶନ ଲାଇନ ସହ ବୌଦ୍ଧଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୨୦/୨୦୦୮	୨୯.୮୭	24 months from the date of award.
୧୬.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ତୁମିଶନ ଲାଇନ ସହ ବାଙ୍କୀଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୨୪/୨୦୦୮	୨୧.୧୬	24 months from the date of award.
୧୭.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ତୁମିଶନ ଲାଇନ ସହ କରଡ଼ାଗଡ଼ିଆଠାରେ ୨୨୦/୧୩୨ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ଓ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୩୧/୨୦୦୮	୮୦.୯୪	24 months from the date of award.
୧୮.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ତୁମିଶନ ଲାଇନ ସହ କାଲୁଗାଁଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୨୪/୨୦୦୮	୧୭.୯୩	ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୦
୧୯.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ତୁମିଶନ ଲାଇନ ସହ ବଡ଼ବିଲଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୨୪/୨୦୦୮	୧୭.୪୦	ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୦
୨୦.	ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗ୍ରାନ୍ତୁମିଶନ ଲାଇନ ସହ ବଣାଇଠାରେ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ	କେଶ୍- ନଂ.୨୪/୨୦୦୮	୨୮.୭୪	ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୦
୨୧.	୨୨୦ କେଭି ବିଡ଼ାନାସା-କଟକ ଡିସି ଲାଇନ	କେଶ୍- ନଂ.୨୪/୨୦୦୮	୯.୪୩	ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୦
୨୨.	ବୁଢ଼ାପଦର-କୁଲି-ବଲାଇଁର ଡିସି ଲାଇନ (୨୨୦ କେଭି) ଡିସି ଲାଇନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର	କେଶ୍- ନଂ.୨୪/୨୦୦୮	୨୮.୮୮	ଜୁଲାଇ, ୦୯
୨୩.	Provision of 3rd transformer bays with capacity up-gradation in different S/Ss.	** କେଶ୍- ନଂ.୩୯/୨୦୦୮	୧୫୨.୩୦	୨୦୦୮-୦୯
			୧୨୫.୮୨	୨୦୦୯.୧୦
୨୪.	2x12.5 MVA, 132/33 KV S/S at Udala along with	କେଶ୍-	୨୯.୨୨	ଜୁନ୍ ୨୦୧୧

	associated transmission line	ନଂ.୮୬/୨୦୦୯		
୨୫	2x20 MVA,220/33 KV S/S at Keonjhar along with associated transmission line	କେଶି- ନଂ.୮୬/୨୦୦୯	୨୯.୬୮	ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୦
୨୬	2x160 MVA,220/132 kV and 2X20 MVA, 132//33 KV S/S at Lapanga along with associated transmission line	କେଶି- ନଂ.୮୬/୨୦୦୯	୭୦.୧୯	ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୧

୨୮୦) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଭିତ୍ତିରେ ନୂଆ ରଟା ଉପରେ ଆୟୋଗ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୮-୦୯ର ରଟା ଗ୍ରହଣୀୟତାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଥିଲା ୪୧.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା (୩୦.୫୩ କୋଟି + ୧୦.୫୯ କୋଟି) । ଏହି ବର୍ଷ ୨୮.୨.୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଟା ଗ୍ରହଣୀୟତାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୮୦.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯହିଁରେ ଉପରୋକ୍ତ ୪୧.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅତଏବ, ୨୮.୨.୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଗ୍ରହଣୀୟ ପରିମାଣ ୮୦.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆୟୋଗ ସୁଧକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୮୧) ୩୮.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଟା ଓ ୩.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ରଟା ଉପରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଦାବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି; କାରଣ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ରେ ଏହି ରଟା ମିଳିବାରେ ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ ।

୨୮୨) ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଟାଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଆଉ ସବୁ ରଟା ପୁରୁଣା ଏବଂ ତାହାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଗ୍ରାହକୋଠାରୁ ବହନ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପାଇଁ ବହନୀୟ ସମୁଦାୟ ରଟା ପରିମାଣର ରଟା-ଝାଡ଼ା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରଟା:

୨୮୩) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିବରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ରଟା (ନଗଦ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ)ର ପରିମାଣ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ହେଉଛି ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯେଣୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରଟାର ରଟା-ସେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୨୯.୧.୨୦୦୩ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ରଟା ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ତାରିଫରେ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରଟା:

୨୮୪) ୯.୨୫ ପ୍ରତିଶତର ହାରାହାରି ସୁଧ ହାରରେ ସରବରାହ ଲାଭନର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ ୩୧.୩.୨୦୦୭ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ୧୧.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ରଟା ପରିମାଣକୁ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲା ଓ ତାକୁ ହିଁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସେହି ରଟା ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପରିଶୋଧ ପରିମାଣକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ର ତାରିଫରେ ସେହି ୧୧.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ରଟା ପରିମାଣ ଉପରେ ୧.୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧନ:

୨୮୫) 'ଜିରୋ କୁପନ ବଣ୍ଟ' ରୂପରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ୪୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧନ ଏବେ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସେଟ୍-ସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଭାବକୁ ହିସାବକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଅର୍ଥର ଏକ ପ୍ରକୃତ ବାହ୍ୟାଗମନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଜିରୋ କୁପନ ବଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ଆରଇସି ରଣ (ନୂଆ):

୨୮୬) ସାରଣୀ-୪୪ରେ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖାଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ମତେ, ୨୮.୨.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାରରେ ଓପିଟିସିଏଲ ୮୦.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସୁଧର ହାର ସହିତ ତାରିଖ-ଝାରା ରଣ ଗ୍ରହଣର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନମତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୬

ରଣ ପରିମାଣ	ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ	ସୁଧର ଦର	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣ
୩୦.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା	୨୮.୩.୨୦୦୮	୧୦.୯୦%	୩.୮୪
୧୦.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା	୦୬.୮.୨୦୦୮	୧୧.୭୫%	୧.୨୪
୧୫.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା	୧୭.୩.୨୦୦୯	୧୨.୭୫%	୧.୯୬
୨୪.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା	୧୨.୮.୨୦୦୯	୧୧.୫୦%	୨.୭୮

୨୮୭) ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଇଥିବା ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସୁଧ ବାବଦକୁ ୯.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ-ନିଗମ:

୨୮୮) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ ପୃଥକ ହେବା ସମୟରେ ଆସେଟ୍ ଓ ଦାୟବଜ୍ଞତା ବାବଦାୟ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ପୋଜେକ୍ସ-ସମ୍ପର୍କିତ ରଣ । ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏ ବାବଦରେ ୪.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ୟୁଟିଆଇରୁ ରଣ:

୨୮୯) ନାଲକୋର ବନ୍ଧକ ଓଡ଼/୯୯ ଓ ବନ୍ଧକ ୧/୨୦୦୨ର ଏକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରତିବଦଳ ପାଇଁ ୨୦୦୪-୦୫ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୮.୨୫% ସୁଧ ହାରରେ ୧୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଆଣିଥିଲା । ୨୦୦୪-୦୫ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସେଥିରୁ ୧.୨୦ କୋଟି ପରିଶୋଧ କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୯୮.୮୦ କୋଟି ଓପିଟିସିଏଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା । ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରକ୍ଷଣ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୨୭.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଏହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୧୪.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଫିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୨.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମନସ୍ତ କରିଛି ।

୨୯୦) ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ତାରିଫ ଅର୍ତ୍ତରେ ଅନୁସୂଚି ନିୟମାନୁଯାୟୀ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦାବୀମତେ ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ରଣ ବାବଦରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସୁଧ ବାବଦକୁ ୧.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହୁଡ଼କୋରୁ ରଣ:

୨୯୧) ଏଲଆଇସି, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏବଂ ୨୦୦୩-୦୪ରେ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧକ ଜନିତ ରଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୭.୭୫% ହାରରେ ହୁଡ଼କୋ ଠାରୁ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଆଣିଥିଲା । ଓପିଟିସିଏଲକୁ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଦାୟବଜ୍ଞତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଏହି ରଣରୁ ୨୫୨.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଦାୟିତ୍ୱାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଓପିଟିସିଏଲ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିବା ସହ ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦୮.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ, ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଓପିଟିସିଏଲ ମୂଳ ବାବଦକୁ ୨୮.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମନସ୍ତ କରିଛି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୯.୩୦ କୋଟି ସୁଫିବାକୁ ବାକି ରହିବ ।

୨୯୨) ଓପିଟିସିଏଲର ଦାବୀ ମତେ, ଏହି ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୧୦.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରଣ:

୨୯୩) ୮.୨୫%ର ହାରାହାରି ସୁଧ ହାରରେ ଆଇଆରବିଡ଼ି ରଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୮.୨୫%ର ହାରାହାରି ସୁଧ ହାରରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଆଣିଥିଲା । ଏହି ରଣକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଦାୟିତ୍ୱାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସୁଫିବାକୁ ଥିବା ଏହି ରଣର ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୪୬.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ଓପିଟିସିଏଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଏଥିରୁ ମୂଳ ବାବଦକୁ ୩୩.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ଅଟକଳନ କରିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୩.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବାକି ରହିବ ।

୨୯୪) ଆୟୋଗ ଏହି ରଣର ସୁଧ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୨.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କମର୍ସରୁ ରଣ:

୨୯୫) ୨୦୦୫-୦୬ରେ ଆଇବିଆରଡ଼ି ରଣ ପରିଶୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରଣ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କମର୍ସରୁ ଆଣିଥିଲା । ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଏହି ରଣ ପରିମାଣ ଓପିଟିସିଏଲ ଉପରେ ଦାୟବଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା । ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରିଶୋଧ ରଣର ପରିମାଣ ୧୧୬.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଏହି ରଣର ମୂଳ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୨୮.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଫିବାକୁ ଅଟକଳନ କରିଛି ।
 ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ୮୭.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଫିବାକୁ ବାକି ରହିବ ।

୨୯୬) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ଏଆରଆରରେ ଉପରୋକ୍ତ ରଣର ସୁଧ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ୯.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ପରିମାଣ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପେନସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଣ୍ଟ :

୨୯୭) ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଅନୁସୂଚିତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଓପିଟିସିଏଲ ଏଆରଆରରେ ପେନସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଣ୍ଟ ବାବଦୀୟ ରଣ ସୁଧ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ୩.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଥ ଦେଶ-ନେଶ ବାବଦ ଦେୟ ସମୂହ:

୨୯୮) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଶ-ନେଶ ବାବଦକୁ ଦେୟ ସମୂହ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୧୫.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଦାବୀ କରିଛି । ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି, ସର୍ଭିସ୍ ଫି', କମିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବା ଅନୁବନ୍ଧିତା ଦେୟ, ଅଡିଟ ଫି', ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେୟ ଆଦାୟ ଜନିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କମିଶନ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ସମୂହ ଅର୍ଥ ଦେଶ-ନେଶ ଦେୟ ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

୨୯୯) ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଫ୍ ଆଦେଶନାମାରେ ଏହି ହେଡ୍ରେ ୧୬.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ୧୫.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ଦାବୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆୟୋଗ ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୦୦) ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ସମୂହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସାରାଂଶୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ମତେ ସମୁଦାୟ ସୁଧ ଦାୟବନ୍ଧତାର ପରିମାଣକୁ ୫୩.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ନିମ୍ନରେ ଏହାର ସାରଣୀକୃତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୪୭

ସମୁଦାୟ ସୁଧର ବାଧ୍ୟକତା

ଓକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓଭରସ୍ଟରକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖସବଦସ୍ୟସମ୍ବଳ

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

କ୍ର.ସଂ.	ବର୍ଣ୍ଣନା	ସୁଧର ଦର	୩୧.୩.୧୦ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳ ପରିମାଣ (ସିବି)	୧୦-୧୧ ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଣ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ମୂଳ ପରିଶୋଧ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ
୧	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ (ନଗଦ ଅର୍ଥ)	୧୩.୦୦%	୨.୦୦		୦.୧୨	୦.୦୦
୨	ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ରଣ (ସିଆରଏଫ)	-	୧୫.୦୦		-	୦.୦୦
୩	ଜିରୋ କୁପନ ବଣ୍ଡ	୧୩.୦୦%	୪୦୦		-	୦.୦୦

୪	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	୯.୦୦%	୧୧.୨୬		-	୧.୦୧
୫	ଆଇବିଆରଡି ରଣ(ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ)	୧୩.୦୦%			-	୦.୦୦
	ସମୁଦାୟ		୪୨୮.୨୬		୦.୧୨	୧.୦୧
୬	ଆରଇସି (ବର୍ମା ରଣ)	୧୦.୬୧%	୦.୦୦		୦.୦୦	୦.୦୦
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୦.୯୦%	୩୦.୫୩		୦.୫୧	୩.୩୩
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୧.୬୫%	୧୦.୫୯		୦.୦୦	୧.୨୪
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୨.୬୫%	୧୫.୩୩		୦.୦୦	୧.୯୬
	ଆରଇସି ରଣ(ନୂଆ)	୧୧.୫୦%	୨୪.୧୭		୦.୦୦	୨.୭୮
୭	ପିଏଫସି(ଏଫଏଲ)	୧୧.୨୫%	୩.୮୨		୩.୮୨	୦.୨୨
	ସମୁଦାୟ		୮୪.୪୪		୪.୩୩	୯.୫୩
୮	ଓଏସଇବି ରଣ	୧୧.୫୦%	୦.୧୦		୦.୧୦	୦.୦୦
୯	ବଣ୍ଡ ପିଏଫ/୯୯ (ପି.ଟ୍ରେସ୍)	୯.୦୦%	୪୨.୦୦		୪୨.୦୦	୩.୦୩
	ସମୁଦାୟ		୪୨.୧୦		୪୨.୧୦	୩.୦୩
୧୦	ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ	୮.୨୫%	୨୭.୨୪		୧୪.୨୯	୧.୭୧
୧୧	ହୁଡକୋ	୧୧.୫୦%	୧୦୮.୧୭		୨୮.୮୭	୧୦.୯୨
୧୨	ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ	୯.୦୦%	୪୬.୬୪		୩୩.୩୬	୨.୮୬
୧୩	ଓବିସି	୮.୬୫%	୧୧୬.୩୫		୨୮.୫୭	୯.୦୬
	ସମୁଦାୟ		୨୯୮.୪୦		୧୦୫.୦୯	୨୪.୫୬
୧୪	ଏଚଡିଏଫସି ଲିଃ (କର୍ମଚାରୀ ଘର ରଣ)	୧୨.୦୦%	୦.୬୯		୦.୦୦	୦.୦୦
୧୫	ପିଏଫସି/ଆଇଇସି ଠାରୁ ନୂଆ ଭିଡି ସଂରଚନା ପାଇଁ ରଣ	୧୧.୫୦%	୧୬୪.୩୭	୫୦୩.୨୭	୦.୦୦	୦.୦୦
୧୬	ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରୁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସହ ଫିଆଦା ରଣ	୧୦.୬୫%	୧୮.୨୬	୫୫.୯୨	୦.୦୦	୦.୦୦
୧୭	ଇଏଚ୍ଟି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମାନତ		୪୮.୭୩		୦.୦୦	୦.୦୦
୧୮	ଆର୍ଥିକ ଦେୟ		୦.୦୦		୦.୦୦	୧୫.୨୬
	ସମୁଦାୟ		୧୦୩୫.୮୩	(ସ) ୫୯.୧୮	୧୫୧.୬୪	୫୩.୩୯

ଓଡ଼ିଆ)						
ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମେସିନାରୀ	୫.୨୮%	୩.୮୦%	୧୧୦୧.୩ ୪	୧୩୫୩.୭ ୪	୭୧.୪୮	୫୧.୪୪
ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମେସିନାରୀ (କେବୁଲ ଓ ନେଟୱାର୍କ ଆସେସ୍)	୫.୨୮%	୨.୫୭%	୧୧୯୭.୦ ୫	୧୪୮୭.୩ ୨	୭୮.୫୩	୩୮.୨୨
ଯାନବାହାନ	୯.୫୦%	୧୨.୮୬%	୧.୪୩	୧.୭୬	୦.୧୭	୦.୨୩
ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଫିକ୍ଚର	୬.୩୩%	୪.୫୫%	୨.୦୦	୨.୪୬	୦.୧୬	୦.୧୧
ଅଫିସ୍ ଇକ୍ସପୋଜିଟ	୬.୩୩%	୯.୦୦%	୬.୨୦	୭.୬୨	୦.୪୮	୦.୬୯
ସମୁଦାୟ			୨୪୧୫.୮ ୮	୨୯୬୯.୫ ୬	୧୫୩.୩୧	୯୨.୦୪

୩୦୩) ଯେଣୁ, ରଣ ପରିଶୋଧ ଦାୟବତା ଜନିତ ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ବୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ହିସାବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ-୯୨ ହାର ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦାବୀ କରିଛି । ‘ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ’ (ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରିଫର୍ମ୍ସ ଉପକ୍ରମ - ଉଚ୍ଚତରଫ)କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ୧୫୧.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ର ଏଆରଆରରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ୧୫୩.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

୩୦୪) ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଆସେଟ୍ ପ୍ରକୃତ ହିସାବ ୨୪୧୫.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରିମାଣ ୨୯୬୯.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ସୁତରାଂ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ୫୫୩.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସେଟ୍ ଦାମ୍ ଯୋଗକରଣ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ର ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବାଲାନସ୍ ଫର୍ମରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ଅଗ୍ରାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ’ ବାବଦକୁ ୬୬୩.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ତେଣୁ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୫୫୩.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ଆସେଟ୍ ଦାମ୍ ଯୋଗକରଣ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଆୟୋଗ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆସେଟ୍ ସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନ:

୩୦୫) ୨୯.୧.୨୦୦୩ର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୬୮/୦୮ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, “୧.୪.୧୯୯୬ ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା - ୫୨୦୧୦ ଏବଂ ୧.୪.୯୬ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା - ୫୨୦୭ରେ ସୂଚିତ ଓଏଟିସିଏ ଏବଂ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଆସେଟ୍

ସମୁଦ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଭାବ/ପ୍ରତିଫଳନକୁ ୨୦୦୧-୦୨ ଆ.ବ. ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୦୫-୦୬ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସେକ୍ଟରର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ତାରିଫର ପୁନଃ-ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଆସେଟ୍ ଦାମ୍ଭର ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଏତାଲୟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଆଗ ପଡ଼ିବ) ରହିତାବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପିତ ପ୍ରାକ୍-୯୨ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ କରାଯିବ ।

୩୦୬) ଯେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ (ସରବରାହ) ସେକ୍ଟରର ଅଦ୍ୟାବଧି ସଙ୍କଳ ଅବସ୍ଥା ଆସି ନାହିଁ, ତେଣୁ ୨୦୦୫-୦୬ ଆ.ବ. ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ୫ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେଟ୍ ସମୁଦ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଣ-ସେବା ଉପରେ ବିଳମ୍ବିତ ସ୍ଥିତିକୁ ରହିତାବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୮୬ ମୂଳେ ଆୟୋଗ ୨୨.୩.୨୦୦୫ର ଚିଠି-ନଂ-୪୬୦ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ତାରିଫ ଜନିତ ଆଘାତକୁ ଏତାଲୟା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ୧୬.୧୨.୨୦୦୫ର ଚିଠି ନଂ-୧୯୬୮ ମୂଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟବତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥା'ନ୍ତା, ତାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ତାରିଫରେ ଏକ ନକରାମୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥା'ନ୍ତା । ତେଣୁ, ସରକାର ୬.୧.୨୦୧୦ ତାରିଖର ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ଜୱନ - ଓ - ୧୫/୨୦୦୯/୮୧ ମୂଳେ ନିମ୍ନମତେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

- (କ) ଆସେଟ୍ ସମୁଦ୍ର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପରିମାଣ ଉପରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓ ଓଏଚପିସି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବନ୍ଧନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ବର୍ଷ (୨୦୦୬-୦୭ ଆ.ବ. ରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.) ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଧ ପରିମାଣ ବହନ କରିବ ନାହିଁ ।
- ଖ) ଆସେଟ୍ ସମୁଦ୍ର ପୁନଃ-ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ ଅଂଶଧନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ (୨୦୦୬-୦୭ ଆ.ବ. ରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) କୌଣସି ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
- ଗ) ପୁନଃ-ମୂଲ୍ୟାୟନ (ପ୍ରାକ୍-୯୨ ଦର-ହାରରେ) ଆସେଟ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଭୟ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ/ଓପିସିସିଏଲ ଏବଂ ଓଏଚପିସି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପ୍ରତି ଦାୟବତ୍ତା ହେବେ ।
- ଘ) ଆସେଟ୍ ସମୁଦ୍ର ପୁନଃ-ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜନିତ ଦାୟବତ୍ତା ଦେୟ ସମୁଦ୍ର ବାଦ୍, ରଣର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଧ ପରିମାଣ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ରଣ ପରିମାଣର ମୂଳ ପରିମାଣକୁ ଉଭୟ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ / ଓପିସିସିଏଲ ଏବଂ ଓଏଚପିସି ପରିଶୋଧ କରିବେ ।
- ଙ) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶିତ ମୂଲଧନ (ମୋପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ନିବେଶକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ)ରୁ, ପିଏଫ୍ ସିର ଦାୟବତ୍ତା ରଣ ପରିଶୋଧ ହେବା ପରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ/ ଲାଭାଂଶ ମିଳିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ୨୦୦୬-୦୭ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ନିବେଶ ଉପରେ ୭ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ଚ) ୧.୪.୧୯୯୬ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ଜଳଜ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାନ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଓଏଚପିସିକୁ ନିବେଶିତ ଅଂଶଧନର ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ।”

୩୦୭) ସ୍ଥିର ଆସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅନ୍ୟସବୁ ପରାମର୍ଶ ସହ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୨୭.୧.୨୦୧୦ର ଚିଠି ନଂ- ଜେଡି (ଏଫ) - ୧୭୫/୦୨/୩୨୩୫ ମୂଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

“ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମତେ ପ୍ରାୟ-୯୨ ଦର-ହାରରେ ମାପଦଣ୍ଡରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ-ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟିତ ଆସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ବହନ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକୋ / ଓପିଟିସିଏଲ ଏବଂ ଓଏଚପିସି ଦାୟବତ୍ତ ହେବେ ।”

୩୦୮) ୨୩.୨.୨୦୧୦ର ଚିଠି ନଂ- ୧୫୭୭ ମୂଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିମ୍ନମତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ “୨୦୧୦-୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକୋ ଓ ଓଏଚପିସିର ଆସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ରହିତାବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ସହ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୨୭.୧.୨୦୧୦ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ.ଜେଡି(ଏଫ)- ୧୭୫/୦୨/୩୨୩୫ ମୂଳେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଦେଶନାମା ହାସଲ କରାଯିବ ।

୩୦୯) ସିଇଆରସି (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବ୍ୟବଧାନିକ ନିୟମ ସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସ୍) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ନିୟମ-୧୭ (ଅଧ୍ୟାୟ-୩) ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସର କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ କରାଯିବ । ଯଥା: -

- କ) ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର ଆଧାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ ।
- ଖ) ‘ଆସେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ-ମୂଲ୍ୟ’କୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦାମ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
- ଗ) ଲିଜ ଅଧିନରେ ଥିବା ଜମି ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଜମି ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିକୁ ଏକ ହ୍ରାସିତ-ମୂଲ୍ୟର ଆସେଟ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସେଟ୍ ହ୍ରାସିତ-ମୂଲ୍ୟର ହିସାବ କରାଗଲା ବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ଦାମ୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ୍ବକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ।
- ଘ) ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସରକାରୀ ଶୁଖିଲା ଆସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ‘ପରିଶିଷ୍ଟ - ୩’ ରେ ସୂଚିତ ଦର-ହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ‘ସରକାରୀ ପଦ୍ଧତି’କୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ କରାଯିବ ।
- ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନର ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ୧୨ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପରେ ବର୍ଷର ୩୧, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ହ୍ରାସ-ଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଆସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ ଆୟୁଷ ଉପରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ ।
- ଙ) ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁଣ୍ଠ ରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୧.୪.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ହ୍ରାସ-ଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ‘ଆସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୁଦାୟ ହ୍ରାସ-ଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ଅଗ୍ରାମକୁ ମିଶାଇ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସକୁ ବିଯୋଗ କରି’ ହିସାବ କରାଯିବ ।
- ଚ) ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ବର୍ଷର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗ ପାଇଁ ଆସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆନୁପାତିକ ଭିତ୍ତିରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

୩୧୦) ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ଦାମ୍ବକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୩୧୧) ୨୩.୬.୨୦୦୩ ତାରିଖର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୫.୩୬.୧ରୁ ୫.୩୬.୫ରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଆସେଟ୍ ସମୂହର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସର ହିସାବକୁ ଆୟୋଗ ତର୍କିମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧.୪.୧୯୯୬ ସୁଦ୍ଧା ଅବିଭକ୍ତ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ସରବରାହ-ଆସେଟ୍ ଭିତ୍ତିକୁ ୫୧୪.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।

୩୧୨) ୧.୪.୯୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିର ଆସେଟ୍ ଓ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ-ଖୁରା ଯୋଗକାରୀ ଆସେଟ୍‌ର ହିସାବ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୯

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଇର୍ଷ	ଓପିଟିସିଏଲ୍
୧.୪.୧୯୯୬ ସୁଦ୍ଧା ଜିଏଫ୍ଏ	୫୧୪.୩୨
୧୯୯୬-୯୭	୪୯.୪୬
୧୯୯୭-୯୮	୩୯.୯୪
୧୯୯୮-୯୯	୬୨.୫୦
୧୯୯୯-୦୦	୧୧୧.୭୯
୨୦୦୦-୦୧	୧୩୪.୧୦
୨୦୦୧-୦୨	୮୬.୪୪
୨୦୦୨-୦୩	୧୩୨.୧୭
୨୦୦୩-୦୪	୬୯.୪୬
୨୦୦୪-୦୫	୭୧.୭୨
୨୦୦୫-୦୬	୧୫୮.୯୧
୨୦୦୬-୦୭	୧୪୪.୨୩
୨୦୦୭-୦୮	୨୦୬.୧୦
୨୦୦୮-୦୯	୧୪୩.୩୪
୦୧.୪.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡି	୧୯୨୪.୪୮
୦୯-୧୦ରେ ଅନୁମୋଦିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ	୫୫୩.୬୮
୦୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡି	୨୪୭୮.୧୬

୩୧୩) ଅନୁମୋଦିତ ଆସେଟ୍ ଭିତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୯୨ ହାର ଉପରେ ଆୟୋଗ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ କରିଛନ୍ତି । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ନଥି ଭିତ୍ତିରେ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ଆସେଟ୍ ସମୂହର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ୭୬.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୦

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସୂଚୀ	୩୧.୧.୯୨ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାକ୍'୯୨ ଦର-ହାର Pre-92 rate of depreciation as per GOI notification dated 31.01.92	୧.୪.୧୯୯୬ ସୁଖା ଆସେଟ୍ ସମୂହର ପୁସ୍ତିକା ମୂଲ୍ୟ Book Value of asset as on ୦୧.୦୪.୧୯୯୬	୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଖା ଆସେଟ୍ ସମୂହର ପୁସ୍ତିକା ମୂଲ୍ୟ Book Value of asset as on ୦୧.୦୪.୨୦୧୦	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ହ୍ରାସ- ମୂଲ୍ୟ
ଜମି ଓ ଅଧିକାର		୮.୦୭	୩୪.୮୯	୦.୦୦
ବ୍ୟୁଲଡିଂ ସମୂହ	୧.୮୦%	୧୩.୦୯	୭୨.୪୫	୧.୩୦
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସିନାରି (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁଲ୍ଲା)	୧.୮୦%	-	୪.୩୨	୦.୦୮
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସିନାରି	୩.୮୦%	-	୧୧୨୯.୭୩	୪୨.୯୩
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସିନାରି (କେବୁଲ୍ ଓ ନେଟୱାର୍କ ଆସେଟ୍‌ସ)	୨.୫୭%	୪୯୨.୭୧	୧୨୨୬.୮୮	୩୧.୫୩
ଯାନବାହାନ	୧୨.୮୬%	୦.୦୨	୧.୪୭	୦.୧୯
ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଫିକ୍ସଚର	୪.୫୫%	୦.୧୯	୨.୦୬	୦.୦୯
ଅଫିସ୍ ଇକ୍ସପେନ୍ସ	୯.୦୦%	୦.୨୫	୬.୩୬	୦.୫୭
ସମୁଦାୟ		୫୧୪.୩୨	୨୪୭୮.୧୬	୭୬.୬୦

୩୧୪) ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ସିଲିଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ହାର ବିଜ୍ଞପିତ ହେବା କଥା । ଅବଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ହାର ଗୁଡ଼ିକ ରଟା-ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ ।

୩୧୫) ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଓ ରଟା ପରିଶୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ୨୦.୧.୨୦୦୯ର ସତ୍ୟ ବିଗତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିମ୍ନମତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ - ୩.୧୬(୧) : ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦାମ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ ।

ଅଧ୍ୟାୟ - ୩.୧୬ (୨) : ଆସେଟ୍ ସମୂହର 'ସୁରକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟ' ୧୦% ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ ଏବଂ ଆସେଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଦାମ୍‌ର ସର୍ବାଧିକ ୯୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ଅଧ୍ୟାୟ - ୩.୧୭(୪) : ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସରକାରୀ ଶୁଳ୍କାଳାର ଆସେଟ୍ ସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମାବଳୀର ପରିଶିଷ୍ଟ - ୩ରେ ସୂଚିତ ଦର-ହାରରେ 'ସରଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତି' ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ କରାଯିବ ।

ଅଧ୍ୟାୟ - ୩.୧୭(୩୧) : ୨୦୦୯-୨୦୧୪ ଚାରିଟି ସମୟ ଅବଧିର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ ସେହି ବର୍ଷ (୨୦୦୯-୧୪) ପାଇଁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ ।

୩୧୬) ତେବେ ସେ ଯା' ହେଉନା କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ଆଦେଶନାମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆସେଟ୍ ସମୂହର ମୂଲ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିକା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରୁ ୧୯୯୬ର ପୁନଃ- ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଭାବ/ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଡର୍ଜନା କଲା ପରେ) ପ୍ରାୟ-୯୨ ଦର-ହାରର ଭିତ୍ତି ଉପରେ, ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ଚାରିଟି ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ ଜନିତ ଦାୟ-ବଦ୍ଧତାରେ ଉଣା-ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି-ସମ୍ପନ୍ନତା ଓ ଗତି-ସମ୍ପନ୍ନତା ତଥା ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ ଦାୟବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ଅଗ୍ରାମ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ।

୩୧୭) ପୂର୍ବରୂପେ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ୧୯୯୪ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପିତ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବିଧ ଶ୍ରେଣୀର ଆସେଟ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହାର ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖାଯାଇ ଯେଉଁ ସୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହାର ସମୂହ ଏଭଳି ଭାବେ ସହ-ସାମିଲକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସାପେକ୍ଷିକ ଭାବେ ଏକ ସଙ୍କ୍ରମଣ ସମୟ ଅବଧି ଉପରେ ଆସେଟ୍ ଦାମ୍ଭର ଭରଣା କରିବାକୁ (୯୦%କୁ ସୀମିତ) ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

୩୧୮) ଏପରିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୯୯୪ରେ ବିଜ୍ଞପିତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୨ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ୧୧.୫% ପରିଶୋଧନାୟ ଏକ ରଣର ୭୦:୩୦ ରଣ-ନିବେଶ ଅନୁପାତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସେଟ୍ ପାଇଁ ରଣ ଲାଗଣକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଗଲେ ୧୦ମ ବର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ରଣ ସେବା ସମ୍ପାଦନରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ସାରଣୀ - ୫୧

ତୁଳନା

Comparison of Principal Servicing obligations vis-a-vis Depreciation available

<p>ମୂଲ୍ୟନୀକୃତ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ = ୧୦ କୋଟ ଟଙ୍କା</p> <p>Asset Value Capitalized = Rs. 10 cr.</p>	<p>୭୦:୩୦ ଡି/ଇ ଅନୁପାତ ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଂ</p> <p>Financing on 70:30 D/E ratio</p>	<p>୧୨ ବର୍ଷର ଏକ ସମୟ ଉପରେ ସମାନ ମାସିକିଆ କିଛିରେ ଦେୟ-ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୫% ସୁଧ ହାରରେ ରଣ ଉପାଦାନ</p> <p>Loan component at 11.5% interest, repayable in equal monthly installments over a 12- year period</p>	
<p>ବର୍ଷ</p>	<p>ବାର୍ଷିକ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ) (୭.୮୪%ର ୧୯୯୪)</p>	<p>ବାର୍ଷିକ ହ୍ରାସମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ) (୩.୮୦%ର)</p>	<p>ସମାନ ମାସିକିଆ କିଛିର ମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)</p>

	ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର-ହାରରେ Annual Depreciation in Rs. cr. (at Post-'94 Rates of 7.84%)	ପ୍ରାକ୍-୯୨ ଦର- ହାରରେ Annual Depreciation in Rs. cr. (at Pre- '92 Rates of 3.80%)	Principal Component of EMI (Rs. cr.)
ବର୍ଷ-୧	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୨୯
ବର୍ଷ-୨	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୩୨
ବର୍ଷ-୩	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୩୬
ବର୍ଷ-୪	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୪୧
ବର୍ଷ-୫	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୪୫
ବର୍ଷ-୬	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୫୧
ବର୍ଷ-୭	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୫୬
ବର୍ଷ-୮	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୬୪
ବର୍ଷ-୯	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୭୨
ବର୍ଷ-୧୦	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୮୧
ବର୍ଷ-୧୧	୦.୭୮	୦.୩୮	୦.୯୦
ବର୍ଷ-୧୨	୦.୭୮	୦.୩୮	୧.୦୧

୩୧୯) ପୂର୍ବ ସାରଣୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷନରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାକ୍-୯୨ ଭିତ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ସେତେବେଳେ ମୂଳ ପରିଶୋଧ ଦାୟବତ୍ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ପରିପୂରକତାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସାହୁ ଅଟେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ୪ର୍ଥ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

୩୨୦) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଭଳି ଏକ ବିନିଯୋଗକରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯିଏ କି ବହୁ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଆସେଟ୍‌ସକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛି, ସାମାଜିକ ଭାବେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ, ମୂଳଧନ ସେବାର ଦାୟବତ୍ତା ପରିପୂରଣରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ପରିଚ୍ଛେଦର ସାରଣୀରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ ।

୩୨୧) ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ତା'ର ରଣ-ସେବା ଦାୟବତ୍ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ/ସକ୍ଷମ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ୨୦.୧.୨୦୦୯ର ସିଲ୍‌ଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ, ନୂଆ ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ଅଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ।

୩୨୨) ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମତେ, ୨୦.୧.୨୦୦୯ର ସିଲ୍‌ଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀର ପରିଶିଷ୍ଟ - ୩ରେ ସୂଚିତ ଦର-ହାର ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୨୭.୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାକ୍-୯୨ ହାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ

୨୭.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ, ରଣ-ଦାୟବତ୍ତାର ପରିପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକ ପରିମାଣ ହିସାବରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୨୩) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ, ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ୨୧୫୨.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଆସେଟ୍ ଦାମ୍ଭର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୮-୦୯ର ପ୍ରକୃତ ହିସାବ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ଆସେଟ୍ ଦାମ୍ଭର ଭିତ୍ତି ୧୯୨୪.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ କମିଆସିଲା । ନିମ୍ନମତେ ଏହାର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

୧.୪.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିର ଆସେଟ୍‌ର ଅନୁମୋଦନ ୨୧୫୨.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା
(୨୦୦୯ - ୧୦ର ତାରିଖ ଆଦେଶନାମା)

- ୨୦୦୭-୦୮ (ପ୍ରୋଭିଜନାଲ) ପାଇଁ କମ ପରିମାଣର ଅନୁମୋଦନ ୧୧୭.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨୦୦୮-୦୯ (ପ୍ରଦର୍ଶନ) ପାଇଁ କମ ପରିମାଣର ଅନୁମୋଦନ ୪୨୦.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨୦୦୭-୦୮ର ଅତିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଯୋଗକରଣ ୨୦୭.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୮-୦୯ର ୧୪୩.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା

ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଯୋଗକରଣ
୧.୪.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ସମୁଦାୟ ଆସେଟ୍‌ର ଦାମ୍ଭ - ୧୯୨୪.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

୩୨୪) ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ପୁନଃ-କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ୧୧୦.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବାବଦକୁ ୯୮.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧୧୦.୪୩ କୋଟି - ୯୮.୭୪ କୋଟି)ର ଅଧିକ ପରିମାଣକୁ ସହଯାମିଲକରଣ କରାଯିବାର ଅଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରାକ୍-୯୨ ହାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ ଏବଂ ସିଇଆରସିକ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ହିସାବର ଏକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୨
(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସୂଚୀ	୩୧.୧.୯୨ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରାସ- ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାକ୍-୯୨ ଦର- ହାର	ସିଇଆରସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ Depreciat ion rate prescrib ed by CERC	୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ପୁଂସିକା ମୂଲ୍ୟ ଇକ୍ଠକୂଳ ଠରଣଙ୍କର କୂଳ ବର୍ଷସ୍ଵରସ୍ତ ବର୍ଷ	Depreciat ion for the year 2010-11 as per Pre-92 rate	୨୦୧୦-୧୧ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସିଇଆରସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ Deprecia
------	--	--	--	--	---

	Pre-92 rate of depreciation as per GOI notification dated ୩୧.୦୧.୯୨	Regn.	କୃତ୍ତି ୦୧.୦୪.୨୦ ୧୦		tion for the year 2010-11 as per CERC Regn.
ଜମି ଓ ଅଧିକାର			୩୪.୮୯	୦.୦୦	
ବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ସମୂହ	୧.୮୦%	୩.୩୪%	୭୨.୪୫	୧.୩୦	୨.୪୨
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସିନାରି (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁଲ୍ଲା)	୧.୮୦%	୩.୩୪%	୪.୩୨	୦.୦୮	୦.୧୪
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସିନାରି	୩.୮୦%	୫.୨୮%	୧୧୨୯.୭୩	୪୨.୯୩	୫୯.୬୫
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସିନାରି (କେବୁଲ୍ ଓ ନେଟୱାର୍କ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ)	୨.୫୭%	୫.୨୮%	୧୨୨୬.୮୮	୩୧.୫୩	୬୪.୭୮
ଯାନବାହାନ	୧୨.୮୬%	୯.୫୦%	୧.୪୭	୦.୧୯	୦.୧୪
ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଫିକ୍ସଚର	୪.୫୫%	୬.୩୩%	୨.୦୬	୦.୦୯	୦.୧୩
ଅଫିସ୍ ଇକ୍ସପେନ୍ସ	୯.୦୦%	୬.୩୩%	୬.୩୬	୦.୫୭	୦.୪୦
ସର୍ବ-ସମୁଦାୟ			୨୪୭୮.୧୬	୭୬.୭୦	୧୨୭.୬୭

୩୨୫) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ନିମ୍ନସାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୫୩

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ହ୍ରାସ	୭୬.୭୦	କୋଟି
	ଟଙ୍କା	
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କରଜ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ Special appropriation for FY 2010-11 for repayment of debt	୫୦.୯୭	କୋଟି
	ଟଙ୍କା	
ସମୁଦାୟ	୧୨୭.୬୭	କୋଟି
	ଟଙ୍କା	
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ	୧୧୭.୬୯	କୋଟି

Less excess allowed during FY 2009-10	ଟଙ୍କା
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ	୧୧୪.୯୭ କୋଟି
Balance to be considered in the ARR for ରଣ	ଟଙ୍କା
୨୦୧୦-୧୧	

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା :

୩୨୬) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୮.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିଛି । ଏହି ପରିମାଣ ଦାବୀର ଭିତ୍ତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବିଶଦ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୫୪

Calculation of Special Appropriation (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ରଣ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ (ମୂଳଧନ)	୧୭୧.୬୪
ହ୍ରାସ: ସିକ୍ସଆରସି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ	୧୫୩.୩୧
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କରଜ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ ବଳକା ପରିମାଣ	୧୮.୩୩
Balance amount treated as Special Appropriation for repayment of loan for ରଣ	
୨୦୧୦-୧୧	

୩୨୭) ହିସାବସମୂହର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଓ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଧ୍ୟ ଦାୟବତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବନ୍ଧକ ବାବଦକୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ସଂରଚନାଗତ ରଣ ବାବଦକୁ ୭.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ତେବେ, ଉଭୟ ସରକାରୀ ରଣ ଓ ସଂରଚନାଗତ ରଣ ବାବଦାୟ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ । ଅତଏବ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ ହେବ ୧୪୪.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧୭୧.୬୪କୋଟି - ୨୦କୋଟି - ୭.୨୮ କୋଟି) । ଉପର ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତାକୁ ମିଶାଇ ୧୧୪.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ରଣ-ସେବା-ଦାୟ-ବଦ୍ଧତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏକ ସଂଗତ

ପରିମାଣ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଏହି ଯେ, ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଓପିଟିସିଏଲ ପାଖରେ ୨୪.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଳକା ପରିମାଣ (ନଗଦ ଅର୍ଥ) (ଆରକ୍ଷିତ ନେଇଥିବା ୪୮.୯୪ କୋଟି - ୨୪.୧୭ କୋଟି) ଅଛି ।

୩୨୮) ତେଣୁ, ରଣ-ଦାୟବତ୍ତତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଇଥିବା ୧୮.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭରଣାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ।

ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ:

୩୨୯) ୧୧୮.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶିତ ଅଂଶଧନ ଉପରେ ଓପିଟିସିଏଲ ୧୮.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ଦାବୀ କରିଛି । ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ଉପସ୍ଥାପିତ ଫାଇଲରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ ଗ୍ରାଡୁକୋଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ସମୟରେ ଓପିଟିସିଏଲର ନିବେଶିତ ଅଂଶଧନର ପରିମାଣ ଥିଲା, ୬୦କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଗ୍ରାଡୁକୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ରୁ ୩ ବର୍ଷର ଏକ ସମୟ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଦୁରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୂହର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ନିବେଶ-ଅନୁଦାନ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ତା' ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଓପିଟିସିଏଲ ୨୩.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଓ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ୩୫କୋଟି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛି । ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ-୨୯୨ରେ ୬୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଆଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

୩୩୦) ୬୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିବେଶିତ ଅଂଶଧନ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସିଡ୍ୟୁଲ-୧ରେ ୨୩.୦୫କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସୁଗିତ ଅଂଶଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନାରେ, ଓପିଟିସିଏଲ ୨୫.୩.୨୦୦୯ ତାରିଖରେ ଚିଠି ନଂ-୩୫୬୦ ଏବଂ ୧୧.୯.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ.୯୪୬୪ର ନକଲ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯହିଁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଯେ, 'ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ସରବରାହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ନିବେଶିତ ଅଂଶଧନ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାକ୍ରମେ ୨୩.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ୧୫.୫% ହାରରେ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୪.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ପାଇଁ ନିବେଶ ଜନିତ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନ୍ଦେନସି:

୩୩୧) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କର୍ଷିନ୍ଦେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ୧୫.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ତା'ର ତାରିଫରେ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଓପିଟିସିଏଲ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରାକୃତିକ-ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରପାତିତ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ଷିନ୍ଦେନସି ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ନିବେଶିତ ଏକ ଜରୁରୀ-ଜମାକୁ ହିଁ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନ୍ଦେନସି ଜମା ସେହି ଜରୁରୀ ଜମାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବାଲାନସ ଫର୍ଦ୍ଦର ସିଡ୍ୟୁଲ-୨ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, କର୍ଷିନ୍ଦେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ଜମାରେ ଓପିଟିସିଏଲ ୯୫.୬୫କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିଛି । ଏହି ଜମାରୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୧୮୫(ଘ) ଅଧୀନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ (ଯୋଗାଣ) ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୮ର ବିଭାଗ-୨୯ର ଉପବିଭାଗ-(୧)ରେ ନିହିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦାୟ ଜମା ପରିମାଣର ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣକୁ ଓପିଟିସିଏଲ କର୍ମନ୍ଦେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ପରିମାଣ ଭାବରେ ହିସାବ କରିଛି । ଆମର ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ / ଦୁର୍ଭିପାକ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମନା କରିବାକୁ ଏହି ଜମାରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥାଏ । ୨୦୦୮-୦୯ର ଅନୁମୋଦିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୯୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୁଦାୟ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ମନ୍ଦେନସି ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଜମାରେ ଓପିଟିସିଏଲ ୨୭.୦୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ (ଯୋଗାଣ) ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୮ର ବିଭାଗ-୪ର ୬ଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧ୍ୟଲରେ ନିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିବେଶର ସଂପାଦନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୫

ରଣପତ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା	ମୂଳଧନ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା)	ସୁଧର ହାର	ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ତାରିଖ
ଓଏସ୍‌ଡିଏଲ-୨୦୧୧	୧୧୩୪୦୦୦୦୦	୯.୫୫%	୧୫.୧୧.୨୦୦୧
ଓଏସ୍‌ଡିଏଲ-୨୦୧୪	୭୩୧୦୦୦୦୦	୫.୬୦%	୦୧.୭.୨୦୦୪
ଓଏସ୍‌ଡିଏଲ-୨୦୧୭	୮୪୦୫୦୦୦୦	୭.୧୭%	୦୧.୪.୨୦୦୫
ସମୁଦାୟ	୨୭୦୫୫୦୦୦୦		

୩୩୨) ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖମତେ କର୍ମନ୍ଦେନସି ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ୨୦୦୬-୦୭ ଆ.ବ.ରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ସାରଣୀ - ୫୬

କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଆରକ୍ଷଣ

୦୬-୦୭	୧୨.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
୨୦୦୭-୦୮	୧୦.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
୨୦୦୮-୦୯	୧୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
୨୦୦୯-୧୦	୦୯.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ସମୁଦାୟ	୪୫.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
--------	---------------------

୩୩୩) ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ର ଶେଷ ଆଡକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନ୍ଦ୍ରି ଜମାରେ ସମୁଦାୟ ୯୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୨୭.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୬୮.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ବା କେଉଁ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ ହେଲା, ସେ ନେଇ ଓପିଟିସିଏଲ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ । ତା'ଛଡା, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୯.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନ୍ଦ୍ରି ବାବଦକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ଷିନଜେନ୍ଦ୍ରି ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲର ଦାବୀକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଛି ।

ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

୩୩୪) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୦.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିଥିଲା । ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି; ଏହି କାରଣରୁ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦେୟ-ଦର ଭିତ୍ତିରେ ଓପିଟିସିଏଲ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବକ୍ରମେ ଜରିଆରେ ତା'ର ରାଜସ୍ୱର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଉଛି ।

ଗ୍ରୀଡ଼ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବ୍ୟୟ ସମୂହ:

୩୩୫) ଗ୍ରୀଡ଼ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ୦.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଦାବା କରିଥିଲା । ଆୟୋଗ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏସ୍ଏଲଡିସି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ.....

୩୩୬) ସିଇଆରସି (ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋଡ଼ ଡେସ୍‌ପାଚ ସେକ୍ଟରର ଫି' ଓ ଋଜ୍‌ସମୂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏସ୍ଏଲଡିସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଆରଆର୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯହିଁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ପଇତିଗତ ନିର୍ବାହନ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ଏସ୍ଏଲଡିସିକୁ ୦.୨୨୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ । କେଶ୍ ନଂ-୧୪୬/୨୦୦୯ରେ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଏଲଡିସିର ଏଆରଆର୍ରେ ପଇତିଗତ ନିର୍ବାହନ ଦେୟ-ଦରର ସବିଶେଷତା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଏହି ୦.୨୨୧୪କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ତା'ର ସରବରାହ ତାରିଫ ଜରିଆରେ ଭରଣା କରାଯିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲର ଏଆରଆର୍ରେ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ:

୩୩୭) ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ନିୟମ-୧୮(୧)(ଗ) ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୫୫.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି । ଯେଣୁ, ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମାସିକିଆ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ବିଲରୁ ଭରଣା ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେୟ-ଦର ହେଉଛି ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଏଆରଆର୍ରେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ର, ଓପିଟିସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଦତ୍ତ ରିହାତି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ଅତଏବ, ଓପିଟିସିଏଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇ ନପାରେ ।

ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ବ୍ୟୟସମୂହ:

୩୩୮) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦନ କରାଯାଇଥିବା ବାସ୍ତବାୟନ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତ୍ତିରେ ଏଆର୍ଆରରେ ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୭୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ଦାବା କରିଛି । ୨୦୦୭-୦୮ର ଅଡିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର 'ନକରାତ୍ମକ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ' ୭୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ତାରିଫ ଜରିଆରେ ଭରଣା କରିବାକୁ ଦାବା କରିଛି । ୨୦୦୭-୦୭ରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡିଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ବାସ୍ତବାୟନ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୭

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବିବରଣୀ	୨୦୦୭-୦୭ (ସମାକ୍ଷା)			୨୦୦୭-୦୮ (ସମାକ୍ଷା)			୨୦୦୮-୦୯ (ସମାକ୍ଷା)		
	ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ	ବାସ୍ତବାୟନ ଓଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍‌ସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ	ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ	ବାସ୍ତବାୟନ ଓଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍‌ସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ	ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ	ବାସ୍ତବାୟନ ଓଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍‌ସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ
୧	୨	୩	୪	୫	୬	୭	୮	୯	୧୦
୧୫									
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ	୧୧୫.୧୬	୧୧୩.୭୧	୧୧୩.୭୧	୧୩୮.୭୮	୨୧୦.୬୬	୧୬୩.୨୩	୧୨୫.୨୫	୪୯୨.୬୧	୧୪୯.୦୨
ଆର ଆଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ	୩୬.୦୦	୧୧.୩୧	୧୧.୩୧	୪୭.୦୦	୧୬.୫୧	୧୬.୫୧	୫୩.୮୮	୧୬.୯୨	୧୬.୯୨
ଏ' ଆଣ୍ଡ ବି' ମୂଲ୍ୟ	୧୪.୮୯	୧୭.୩୦	୧୪.୮୯	୧୫.୬୧	୧୨.୮୨	୧୨.୮୨	୧୬.୫୭	୧୮.୨୫	୧୬.୫୭
ମୋଟ୍ ସୁଧ Gross Interest	୬୮.୦୩	୧୧୯.୦୯	୯୩.୦୯	୬୦.୮୬	୧୧୧.୨୩	୮୫.୨୩	୭୯.୪୩	୧୦୧.୨୯	୭୫.୨୯
କମ୍ : ପୁଞ୍ଜିକରଣ	-	୨.୮୬	୨.୮୬	-	୦.୫୮	୦.୫୮	-	୪.୦୪	୪.୦୪
ବାସ୍ତବିକ ସୁଧ	୬୮.୦୩	୧୧୬.୨୩	୯୦.୨୩	୬୦.୮୬	୧୧୦.୬୫	୮୪.୬୫	୭୯.୪୩	୯୭.୨୫	୭୧.୨୫
ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ Depreciation	୪୩.୫୧	୯୮.୬୪	୪୩.୫୧	୪୮.୧୦	୧୦୮.୫୪	୪୮.୧୦	୬୧.୧୨	୧୦୯.୮୨	୬୧.୧୨
ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ Adv. Against Depreciation	୪୮.୦୯	-	୪୮.୦୯	୩୧.୨୨	-	୩୧.୨୨	୧୨.୫୯	-	୧୨.୫୯
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ (ଜିସିସି ବ୍ୟୟ) (GCC Expenses)	-	-	-	୧.୫୬	-	-	୦.୧୩	-	-
ଭୟ କରଜ Bad Debts	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ	୩୨୫.୨୮	୩୫୭.୧୯	୩୨୧.୭୪	୩୪୩.୨୩	୪୫୯.୧୮	୩୫୭.୫୩	୩୪୯.୪୭	୩୫୪.୮୫	୩୨୭.୪୭
Prior Period Adjustments	-	୧୫.୨୦	-		(୨୭.୫୮)	-		(୦.୭୬)	-
ପୂର୍ବୁଣା କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ Special appropriation to cover Previous Loss	-	-	-	୨୩.୦୧		୨୩.୦୧	୧୫.୦୦	-	୧୫.୦୦
ଓମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଣକ୍ଷଣ Contingency Reserve	୧୨.୫୯	୮.୨୫	୮.୨୫	୧୦.୪୯	୧୧.୩୬	୧୦.୪୯	୧୩.୧୦	୯.୯୯	୯.୯୯
Reasonable Return	-	-	-				-	-	
Provision for Benefit Tax		୦.୨୩	୦.୨୩		୦.୨୨	୦.୨୨	-	୦.୨୪	
କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ	-	-	-			-			
ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ୨% ରିହାତି Rebate 2 % on ARR									
ମୁଦାୟ ଦର	୩୩୮.୨୭	୩୮୧.୨୭	୩୩୦.୨୨	୩୭୭.୭୩	୪୫୩.୧୮	୩୯୦.୨୫	୩୭୭.୫୭	୩୫୪.୩୨	୩୫୨.୪୭
ମୂଲ୍ୟ ବିବିଧ ଆୟ	୫.୦୦	୧୬.୮୬	୧୬.୮୬	୩.୦୦	୨୮.୨୧	୨୮.୨୧	୧.୦୦	୩୬.୮୪	୩୬.୮୪
ଆସ୍ତବିକ ସଂଚାରଣ ଦର	୩୩୩.୨୭	୩୬୪.୪୧	୩୧୩.୩୬	୩୭୩.୭୩	୪୨୪.୯୭	୩୬୯.୦୪	୩୭୬.୫୭	୩୭୭.୪୮	୩୧୫.୨୬

୩୩୯) ଅନୁମୋଦିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବାସ୍ତବାୟନ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବଳକା/ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିମାଣର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୮

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ଅନୁମୋଦିତ	ଞ୍ଚକାର କାଠୁ	ନିଅଣ୍ଟ (-)/ବଳକା (+)
୨୦୦୭-୦୭	୩୩୩.୨୭	୩୧୩.୩୬	୧୯.୯୧
୨୦୦୭-୦୮	୩୭୩.୭୩	୩୬୨.୦୪	୧୧.୬୯
୨୦୦୮-୦୯	୩୭୬.୫୭	୩୧୫.୬୨	୬୦.୯୫

- ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିଗତ ସମୟର (ବର୍ଷମାନଙ୍କର) କ୍ଷତି ଉପରେ ସତ୍ୟ ପରିପୂରକତା ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ କୌଣସି ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପାସ୍-ଥ୍ରୋ’ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲର ୭୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।

ବିବିଧ ପ୍ରାପ୍ୟ-ପରିମାଣ ସମୂହ:

୩୪୦) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ୨୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ହୁଇଲିଂ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୩.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଓପିଟିସିଏଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ୨୦୦୯-୧୦ (୨୦୧୦, ଜାନୁୟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)ର ଆୟବ୍ୟୟକୁ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ହୁଇଲିଂ ଟର୍ଜ, ସୁପରଭିଜନ ଟର୍ଜ ବା ତଦାରଖ ଦେୟ-ଦର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାବଦକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ୪୫.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ଆନୁପାତିକ ହିସାବ ନେଲେ ପରିମାଣ ହେବ ୫୪.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । କ୍ୟାପିଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନକୁ ଶକ୍ତିର ଦୂର୍ବଳ ବାବଦକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଆୟୋଗ ୩୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ସ୍ଥିରୀକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୂର୍ବଳର ଦାମକୁ ୬.୩୬ କୋଟି (୩୧୦×୨୦.୫) ଟଙ୍କା ଭାବେ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ୬.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବିବିଧ ଦେୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପରିମାଣକୁ ୪୮.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ କରାଯାଇଛି (୫୪.୬୬କୋଟି - ୬.୩୬କୋଟି), ଯାହା ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ସହ-ସାମିଲ କରଣ କରାଯିବାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।

ସରବରାହ ଦାମ୍:

୩୪୧) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରବରାହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ ୨୦୪୬୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରେ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୯

ଶକ୍ତି ସଂଚାରଣର ବିବରଣୀ Details of Energy for Transmission	ଓପିଟିସିଏଲର ପ୍ରସାର (ଏମ୍.ସ୍କୁ) ଓପିଟିସିଏଲର ପ୍ରସାର (ଏମ୍.ସ୍କୁ)	ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ (ଏମ୍.ସ୍କୁ) ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ (ଏମ୍.ସ୍କୁ)
ବିକ୍ଷେପକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି	୨୦୮୪୬	୨୦୧୫୪
Wheeling to industries from CGPs	୧୫୦	୩୦୦
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜିପିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି	୧୦	୧୦
ସମୁଦାୟ	୨୧୦୦୬	୨୦୪୬୪

୩୪୨) ସରକାରୀ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୬୦

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ଓ ଅନୁମୋଦନ (କୋଟି ଟଙ୍କା)

ତାଲିକା	୨୦୦୯-୧୦ର ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ
ଆନ୍ତରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ Employees Cost including Terminal Benefits	୧୭୩.୧୧	୮୬୫.୧୩	୨୭୯.୫୬
ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ମୂଲ୍ୟ	୯୭.୦୦	୯୮.୧୪	୬୦.୦୦
ଏ' ଆଣ୍ଡ ଜି' ମୂଲ୍ୟ	୧୪.୩୫	୨୬.୯୯	୧୫.୧୪
ରଣ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସୁଧ	୭୦.୫୩	୧୨୨.୦୩	୫୩.୩୯
ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ	୬୬.୦୭	୧୫୩.୩୧	୭୬.୬୦
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିଶୋଧ	୪୪.୩୬	୧୮.୩୩	-
ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ	୦.୦୦	୧୮.୩୧	୪.୩୫
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସୁଧ	୦.୦୦	୫୪.୮୭	-
ସମୁଦାୟ	୪୧୫.୪୨	୧୩୫୭.୧୦	୪୮୯.୦୪
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ			୩୯.୩୭

ପାସ୍-ଥ୍ରୋ-ବ୍ୟୟ		୭୪.୪୬	-
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଣକ୍ଷଣ	୯.୦୮	୧୫.୩୬	-
ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ	୦.୦୦	୦.୧୦	-
ଏସ୍ଏଲଡିସି ଦେୟ ସହିତ ଜିସିସି ବ୍ୟୟ	୦.୧୫	୦.୨୦	୦.୮୨
GCC Expense including SLDC charges			
ସମୁଦାୟ	୪୨୪.୬୫	୧୪୪୭.୨୨	୫୨୯.୨୩
କମ୍ ବିବିଧ ଆୟ	୩୦.୫୦	୩.୭୨	୪୮.୩୦
ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା Annual Revenue Requirement to be recovered from LTOA Consumers (i.e. DISCOMs and CGPs)	୩୯୪.୧୫	୧୪୪୩.୫୦	୪୮୦.୯୩
ସଂତରଣ ଦେୟ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	୨୦.୫୦	୬୮.୬୨	୨୩.୫୦

ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରସମୂହ:

୩୪୩) କେବଳ ଓପିଟିସିଏଲର ଇଏଚଟି ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ୪୦୦/୨୨୦/୧୩୨ କେଭିରେ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ମାସିକ ମେଗାଡ୍ରାଟ ପିଛା ୩୦୦୩୯୯.୫୩ ଟଙ୍କା ଜିମା କିଲୋହାଟ ପିଛା ୬୮.୬୨ ପଇସା ହାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି । 'ମାସିକ ମେଗାଡ୍ରାଟ ପିଛା ଟଙ୍କା' ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ରହିବାର ଅନୁପାତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦାମ୍ ର ଭାଗକରଣ କରିଛି ।

୩୪୪) କିନ୍ତୁ, ଓପିଟିସିଏଲ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଆୟୋଗ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଏକା ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୩.୫୦ ପଇସାରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓପିଟିସିଏଲର ଇଏଚଟି ସରବରାହ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍-ଷ୍ଟେସନ ସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ୪୦୦କେଭି/୨୨୦କେଭି/୧୩୨କେଭିରେ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ-ଯୋଗ୍ୟ ହେବ । ଏହା ଛଡା, ଏକ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୃଥକ (ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ) ସ୍ଥାନ / ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ତା'ର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସରବରାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ହେବ ।

୩୪୫) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୪୨(୨) ଅଧିନରେ ଆୟୋଗ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୫ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବ୍-ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତତ୍କ୍ରିୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଦେବେ । ୨୩୨୬ ମେଗାଡ୍ରାଟର ଏକ ହାରାହାରି ରହିବା

ସହ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରବରାହ ପାଇଁ ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ହେଉଛି ୨୦୪୬୪.୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । ଉପର ସାରଣୀରେ ସୂଚିତ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରବରାହ ଦାମ୍ ହେଉଛି ୪୮୦.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେଣୁ, ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ-ଦରକୁ ଦୈନିକ ମେଗାଓଫ୍ ପିଛା ୫୬୪୦ ଟଙ୍କାରେ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଓଇଆରସିର ସହ-ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀ ଅଧିନରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଦୈନିକ ମେଗାଓଫ୍ ପିଛା ୫୬୪୦ କୋଟି ଦେବେ । ଓଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୫ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦେୟ-ଦରର ୨୫% ହାରରେ ଦେୟ ଦେବେ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଦୈନିକ ମେଗାଓଫ୍ ପିଛା ୧୪୧୦ ଟଙ୍କା ହାରରେ ଦେୟ-ଦରର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେୟ-ଦର ସମୂହ ସହ ଏକ ଯୋଗକ ଦେୟ-ଦର ହେବ ।

ଦୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତି:

୩୪୬) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ, ସରବରାହ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ବିଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ୪୦୦ କେଭି/୨୨୦କେଭି/୧୩୨କେଭି ଡେଲିଭରୀ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗାଣ କରାଯିବା ବିଧେୟ ଅଟେ। ସରବରାହ କ୍ଷତି ୨୦୦୬-୦୭ରେ ଥିଲା ୫.୦୪%, ୨୦୦୭-୦୮ରେ ଥିଲା ୪.୨୪% ଓ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଥିଲା ୪.୫୨% । ତେବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷତି ୪%ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ (୨୦୦୯ର ଏପ୍ରିଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର) ଏହାକୁ ୪.୨୮%ରେ କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାର କରି, ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଦୂର୍ଣ୍ଣନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ୪%ରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ସମାନ୍ ସ୍ତରୀୟ ପରିମାଣ ଅଟେ ।

ଆକ୍ଷ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ :

୩୪୭) ୧୪.୨.୨୦୦୮ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜପତ୍ରରେ ଓଇଆରସି (ଆକ୍ଷ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୭ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ- ୧ (୩) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪.୨.୨୦୦୮ ଠାରୁ ଓଇଆରସି (ଆକ୍ଷ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୭ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଛି ।

୩୪୮) ଆକ୍ଷ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଓ ଭୂମି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ।

- ଯେଣୁ ଅନ୍-ଲାଲନ ମନିଟରିଂ ଓ ଆକ୍ଷ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର 'ବିତରଣ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାହନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର' ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାହନକ୍ଷମ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଷ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ।
- ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ସେତେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ଓ ରୂଡାକ୍ତ (ଫାଇନାଲ) ମାସିକିଆ ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ସାପ୍ତାହିକ ଯୁଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 'ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପଦ୍ଧତି କେନ୍ଦ୍ର'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନଥିଲା ।
- ଅନ୍-ଲାଲନ ସିଡ୍‌ୟୁଲ ବନାମ ଡ୍ରୟାଲ୍ ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

୩୪୯) ଆକ୍ଷ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଓଇଆରସିର ସମ୍ମେଳନ କକ୍ଷରେ ୧୮.୦୭.୨୦୦୯, ୧୭.୯.୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୫.୧୧.୨୦୦୯ରେ ୩ଟି ବୈଠକର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବିତରକ କମ୍ପାନୀ, ଗ୍ରାଡ଼କୋ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।

୩୫୦) ୨୫.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୩ୟ ବୈଠକରେ ଓଇଆରସିର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି) ସବୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଅନୁ-ଲାଭନ ତାଟା ବା ତଥ୍ୟସମୂହର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ୍‌ସ୍‌ପର୍ସନରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ମୋଡର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଓ ଯୁଆଇ ଦେୟ-ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ୨୦.୧୧.୨୦୦୯ ଠାରୁ ‘ୟୁଟିଲିଟି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍’ ଶୀର୍ଷକରେ ଓଇଆରସି ଡ୍ରେସ୍‌ସାଇଟ୍ ଙ୍.ଙ୍.ଙ୍.କ୍ଷତ୍ରସରକ୍ଷମ.କ୍ଷତ୍ରଶ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଯେଣୁ, ଅନୁଲାଭନ ତାଟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ତେଣୁ ୨୫.୧୧.୨୦୦୯ର ୩ୟ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଓଇଆରସି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ୧୫ମିନିଟ୍ ମୋଡର ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ‘ପୂରା ଦିନର କର୍ମଶାଳା’ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଏବିଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଏକ ‘ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ’ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ।

୩୫୧) ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଓଇଆରସିର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ପୂରାଦିନର ‘ବ୍ୟଙ୍ଗ କର୍ମଶାଳା’ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତି ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା’ର ‘ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥଳୀ’, ‘ଆନ୍ତଃ-ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତରଣ’ ଓ ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ସହ-ସମନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ।

୩୫୨) ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ବ୍ୟଙ୍ଗ କର୍ମଶାଳା’ରେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେକ୍ଟରର ସବୁ ଅଂଶାଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହମତିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ।

- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ବନାମ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।
- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଫଳତା ପରେ ୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପାଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ସିଜିପିସମୂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବିଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମିଳିତ ହେବେ ।
- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରମ-ଶକ୍ତି ଓ ସଂରଚନାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀର ବିନିଯୋଗ କରି ରିଏଲ ଟାଇମ ଅପରେସନ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅବଧି ଉପରେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ‘ବିଶ୍ୱନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ବାହନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର’ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ।
- ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କର ଏକସ୍ପେକ୍ସି ମିଟରିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ୧୧ କେଭି ଫିଡର ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଖସଡାୟିତ ରେଖାଚିତ୍ର’ର ସୂଚନାୟନ ପାଇଁ ସବୁ ‘ବିଶ୍ୱନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ବାହନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର’ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ।
- ‘ପ୍ରକ୍ରିୟାକାରୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା’, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଦସ୍ତର ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଫିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସବୁ ୩୩ କେଭି ଫିଡରକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ - ‘କ’, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ - ‘ଖ’ ଓ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ - ‘ଗ’ ଅଧିନରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍‌ଡେ ସେଟିଂ ଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଏଫ୍‌ଆରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଯୁଏଫ୍‌ଆରର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ୧୫.୧.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ମତାମତ:

୩୫୩) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମୂହ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

- ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେସୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରସରାୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର କେତେକ ଦୁର୍ଯ୍ୟାତକ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେସୁର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ସିଡ୍ୟୁଲ ବା ସୂଚିତ ଖସତାରୁ ଅଣ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରୀଡ଼ରୁ ଓଭର-ଡ୍ରୟାଲ ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
- ନେସ୍କୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୫୩୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟର ହାରାହାରି ଉଠାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିରୁ ସେ ୪୨୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟର ଏକ ସିଡ୍ୟୁଲ ବା ସୂଚିତ ପରିମାଣ ପାଉଥିଲା । ୫ ଟ୍ରାକ୍‌ସନ ଉପଭୋକ୍ତା, ୨ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ୩ ଜରୁରୀ ସେବାର ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ କମାଇବାରେ ନେସ୍କୋ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ନେସ୍କୋ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଯେଣୁ ରିଏଲ ଟାଇମ ତଥ୍ୟର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ କୁଟେଇ ଓ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଆକଳିତ ତଥ୍ୟକୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ-ସିଡ୍ୟୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ । ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ଷଣସମୂହର ୩୩ କେଭି ଫିଡର ଉପରେ ଯୁଏଫଆର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ନେସ୍କୋ ‘ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ନମତ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜାତ’ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଦେଇସାରିଛି ।
- ଓ୍ୱେସ୍କୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ସଂପ୍ରତି ସେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି (ଫେଜ-୧)ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ଏ ନେଇ ଓ୍ୱେସ୍କୋକୁ ପଚରାଗଲା ବେଳେ ସେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାସମୂହକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ।
- ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ରେଳବାଇକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସତର୍କ ଫିଡର ନାହିଁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗାଦାରୀ ଫିଡରରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ‘ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ’ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାଜନକ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ।
- ସ୍ଥିତ ୯୭ଟି ଯାକ ୩୩ କେଭି ଫିଡରରେ ଇନ୍‌କମିଂ ଭିସିବି ନାହିଁ । ସେହିଭଳି ୪୨୩ ସଂଖ୍ୟକ ୧୧କେଭି ଫିଡର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଯାକ ଫିଡରରେ ଆଉଟଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଭିସିବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ ୩୩/୧୧ କେଭି ସର୍ବ୍ୱେକ୍ଷଣରୁ ସ୍ନାଡ଼ା ପଛଟି ‘ବନ୍ଧନ ପଛଟି ନିର୍ବାହନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର’ ‘ରିଏଲ ଟାଇମ ଡାଟା ଆକୁଜିସନ’ ବା ‘ପ୍ରକୃତ ସମୟର ତଥ୍ୟ ଆହରଣ’ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।
- ସାଉଥ୍କୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସାଉଥ୍କୋ ଅଧିକାଂଶ ଇଲାକାରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୁନଶ୍ଚ ସଂକ୍ରମ ୨୮୩ ପରେ ଏବଂ ଏପରିକି ସକାଳ ୨୮୩ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୨୮୩ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲର ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ଷଣସମୂହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାଉଥ୍କୋର ଉଠାଣକୁ କଟକଣିତ କରୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସାଉଥ୍କୋ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧନ-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଓ ଉଠାଣ

ଲୋଡ଼ ସହ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ । ଓଇଆରସି ଡ୍ରେସ୍‌ଆଇଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାଉଥ୍‌କୋର ଉଠାଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୨୨୦ କେଭି ଅଟେ । ଗ୍ରାନ୍‌ସଫରମରର ଗତ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଉଠାଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଣକୁ ଚଳାଇନେବା ନିମନ୍ତେ ସାଉଥ୍‌କୋକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । କେତେକ ସମୟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ଭାଗକୁ ମୋହନା ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍‌କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ସାଉଥ୍‌କୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ଅତଏବ, ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି(ଫେଜ-୧)ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

୩୫୪) ଯୁଆଇର ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଗ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ:

୩୫୫) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା'ର ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏଆରଆର୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଓଇଆରସି (ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ-ଦରସମ୍ବନ୍ଧର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୬ର ନିୟମ ୪(୫) ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତରଞ୍ଜ ଭାବେ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସ୍ଥିରାକରଣ କରାଯିବ । ପାରମାଣିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଜନିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ନଥିବୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରୀ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୬.୧୨.୨୦୦୮ର ଚିଠି ନଂ-୨୬୮୯ ମୂଳେ ୩୧.୧୩.୨୦୦୮ ସୁଦ୍ଧା ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ସ୍ଥିରାକରଣ ଜନିତ ନଥି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୧୨.୨.୨୦୦୯ର ସତ୍ୟପାଠ ମୂଳେ କେଭିଏଆରଏଚ ପିଛା ୪ପଇସା କିମ୍ବା ୫ପଇସା ହାରରେ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ନଥିବୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ୨୧.୩.୨୦୦୯ର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ହିସାବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର 'ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ' ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୦୯ର ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂସ୍ଥାପନା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ । ୬.୪.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାଟଣାଗଡ଼, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଇରାଙ୍ଗପୁର, ଯାଜପୁର ଚାଉନ, କେଶିକା, ଖରିଆର ଓ ସାଇଁତଳା ଠାରେ ଥିବା ୧୦ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍‌କ୍ଷେତ୍ରର ୧୫୦ ଏମିଟିଏଆର କଂପେନ୍‌ସେସନର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୩ଟି ୧୨୫ ଏମିଟିଏଆର୍ ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ୍‌କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଳପୁର, ଡେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଜଲେଶ୍ୱର, ଡେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ରଣସିଙ୍ଗପୁର, ବିଡ଼ାନାସୀ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ, ନୂଆପାଟଣା, ପାରାଦୀପ ଓ ସୁନାବେଡ଼ା ଠାରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ୧ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ୧୫୦ ଏମିଟିଏଆର କଂପେନ୍‌ସେସନର ସ୍ଥାପନା ପରେ 'ପଇତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ' ପାଇଲା ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଏମିଟିଏଆର୍ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ସୂଚନା ଥିଲା ।

୩୫୬) ୧.୪.୨୦୦୯ ଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦେୟ-ଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପୃଥକ କରି ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଇତି ନିର୍ବାହନକାରୀ ଭାବେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ମଜବୁତ କରି ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୨୦.୩.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ନିର୍ବାହନ ଦେୟ-ଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ।

୩୫୭) ପୁନଶ୍ଚ, ରୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଆୟୋଗ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରମାଣବିକ ଦେୟ-ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅବଧିରେ ଓଜିସିର ଧାରା- ୧.୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା କେଭିଏଆରଏଚ ପିଛା ୫.୭୫ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ (ଉଭୟ ପ୍ରେଭିଜନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ)ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିଲିଂ ପାଇଁ କେଶି-ନଂ-୨୨/୨୦୦୯ରେ ୬.୪.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ

ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା (ପିଆରଡିସି), ବାଙ୍ଗାଲୋରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିବରଣୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେଉଁଏଆରଏଟ ପିଛା ଏହି ଦେୟ-ଦରକୁ କେଉଁଏଆରଏଟ ପିଛା ୪ କିମ୍ବା ୫ ପଇସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଆବେଦନକୁ ନାକଚ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ।

୩୫୮) ୨୫.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୩.୨ ଓ ୨୩.୩ ମୂଳେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନମତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।

“୨୩.୨. ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରସମୂହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ବିଳମ୍ବତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଲୋ’ - ଭୋଲଟେଜର ଶିକାର ହେଉଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଖେଳୁଛି । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ, ୨୦୦୯, ଜୁନ୍ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସମୂହର ହିସାବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହାର୍ଡ଼ୱେର ଓ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ରୂପାନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ଥାପନା କରି ତା’ର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନ ଚଳୁ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ।

“୨୩.୩ : ୧୫ ଜୁନ୍, ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସମକ୍ଷରେ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଓ ଭିତ୍ତିକୁ ନଥିବୁଛୁ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ । ତା’ଛଡା, ୨୧.୨.୨୦୦୯ର ଶୁଣାଣିରେ ଯେଉଁସବୁ ଅଂଶାଦାର, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନକଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ।”

୩୫୯) ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ୨୭୫ ଏମଭିଏଆର୍ ସର୍ବ କାପାସିଟରର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ହେଲା : (୧) ନିର୍ବାହନ ଇଲାକାର ୨୩ଟି ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ-ସେକ୍ସସନରେ ଭୋଲଟେଜର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଏବଂ (୨) ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାରମାଣବିକ କଂପେନ୍‌ସେସନ ଅଭାବରେ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ବୈରୂଚିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ।

୩୬୦) ୧୦.୨.୨୦୧୦ର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସ୍ଥିତ ୨୩ଟି ଗ୍ରୀଡ଼ ସର୍ବ-ସେକ୍ସସନରେ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ (ସମୁଦାୟ ୨୭୫ ଏମଭିଏଆର୍) ସଂପ୍ଲାପନା ଉପରେ ସାଂପ୍ରତିକ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଓ ଭିତ୍ତିକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ତା’ ଛଡା, ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ବିଲିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନାମତେ ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

- ବିଓଡିର ନୀତି-ନିହିତ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରାଯାଇଛି । ସହ-ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟକଳନର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ।
- ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ୧୮,୫୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଟକଳିତ ରଣ ଆରଇସି ଠାରୁ ଆଣିବାର ପ୍ରସାବ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
- ମିଟର ତଥ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଇଡିସି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବେସ୍ କଂପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେରରେ ୧୧ମିନିଟ ଡିଆଇପିରେ କେଉଁଏଆରଏଟ ବିଲିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ଫର୍ମାଟକୁ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ଅଛି ।
- ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ‘ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀ, ମେସର୍ସ ସିଲ୍‌ସିଏଲ୍ ମିଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ମତେ, ଯେଣୁ ସ୍ଥିତ ବିସିଏସ୍ (ଝଗଇଜି-୨୩) ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର (ଗ-ଉଟଇଉ) ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଫର୍ମାଟକୁ ନୂଆ ବିସିଏସ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ସେବା-ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରସଂଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖାଯାଇ

ଆସୁଛି । ମେସର୍ସ ସିଲ୍ଭର୍ ମିଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେରର ବିକାଶ କରାଯିବ ଓ ୨୦୦୧, ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

୩୨୧) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଉପରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଜିସିର ଧାରା-୧.୭ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ କେଉଁସିଆରଏଟ ପିଛା ୬ ପଇସା ହାରରେ ଏଭିଲି ଦେୟ-ଦରକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି, ଓ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ ଓଇଆରସିଏ ଦ୍ଵାରା ଦର-ହାର ସଂଶୋଧିତ ନହେବା ଯାଏ ୧୪.୬.୨୦୦୬ ଠାରୁ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ଦର-ହାର / ପେମେଣ୍ଟ କେଉଁସିଆରଏଟ ପିଛା ୫ ପଇସା ହେବ ଏବଂ ତା'ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁସିଆରଏଟ ପିଛା ୦.୨୫ ପଇସା ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

୩୨୨) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓଜିସିର ଧାରା-୧.୭ ଅନୁଯାୟୀ, କେଉଁସିଆରଏଟ ପିଛା ୬ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ପାରମାଣିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌକ୍ତିକତାର ସହ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ହିସାବ ପଇଠ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦର ସମୂହ ଓ ମିଟର ଭଡା:

୩୨୩) ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏଆରଆରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ, ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ୨୫% ହିସାବରେ ଜୋରିମାନା ଦେୟ ଓ ମିଟର ଭଡା ବାବଦକୁ ମାସିକ ହାରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଆୟୋଗଙ୍କର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓପିଟିସିଏଲ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ (ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦେୟ-ଦର) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୬ର ଅଧ୍ୟାୟ-୨ର ନିୟମ (୮) ଅଧିନରେ ଆୟୋଗ ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ।

“ଶକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସରବରାହ / ବର୍ଷନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବହନ କରିବେ ।”

୩୨୪) ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମାବଳୀ ଆୟୋଗ (ଗରଜର), ଏମଇଆରସି (ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୫ର ନିୟମ ୧୧.୪ (ଦେୟ-ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବାର ନୀତିସମୂହ) ନିମ୍ନମତେ ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।

“୧୧.୪- ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ସରବରାହ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ୨୫% ହାରରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ-ଦର ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।”

୩୨୫) ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣା ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ୨୫% ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ (ଯଦି ସେହି ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥା'ନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର-ଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା (ପରିମାଣ) ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିଥା'ନ୍ତି) ।

୩୨୬) ଯେଣୁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନାହିଁ, ତେଣୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦର ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ନ ଥିବାରୁ ଓପିଟିସିଏଲର ଜୋରିମାନା ଦେୟ-ଦର ବାବଦୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ମିଟର ଭଡାର ଦାବୀକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ।

କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ/କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କରୁ ବଳକା ଶକ୍ତି ଆହରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ:

୩୨୭) ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଶିକ୍ଷାୟନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂକଳନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବ୍ୟାହତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

୩୨୮) ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ/କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମୂହରୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା/ଗଞ୍ଜିତ ପାଖାପାଖି ୨୦୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟର ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମାରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାରିଫଳ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୯(ଝସସ)ରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଡୁରୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ରେ ଯେପରି ବାରମାର ଡୁଟି ସଂଘଟନ ନ ହୁଏ, ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ପଠାଇବାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସଚେତନ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଯେ, କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବଳକା ଶକ୍ତି ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଅପିରହାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା । ପୁନଶ୍ଚ, ସେହି ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୯(ଝସସସ)ରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାଡ଼ା, ପିଏଲ୍ସିସି ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ଼ ସଂଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ୨୦୦୯ର କେଶ୍-ନ-୨୦ରେ ୪.୮.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଷକରଣ ଓ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ସମୂହ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ହେବ ।

ରାଜ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଇପିପିମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ମୂଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ ବିକାଶମୁଖୀ ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତି:

୩୨୯) ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ୨୧ଟି ବୃହତ୍ ତାପଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଅଦ୍ୟାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରୟାସ ବି କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୨୮୦୦୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟର ବୃହତ୍ ତାପଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୧୩ଟି ଆଇପିପି ଏବଂ ୮ଟି ଏମ୍ପିପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।

୩୩୦) ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଡ଼ କୋଡ଼ (ଓଜିସି)ର ଧାରା-୩.୪ (୨୦୦୬, ଜୁନ୍ ୧୪ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି) ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସିଇଏ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରବରାହ ଖସଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ । ରତ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସର ସମୟ ଭେଦକୁ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ଲୋଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ସଂଶୋଧନର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଏହି ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରବରାହ ଖସଡା ସମୂହକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରାଯିବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସିଇଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖସଡା ସହ ଖାପ ଖାଉଥିବା ରାଜ୍ୟର କ୍ୱିପ ସମୂହକୁ ମିଶାଇ ମୁଖ୍ୟ 'ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳା'ର ଚିହ୍ନଟକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ସମୟକୁ ସମୟ ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖସଡାୟନକୁ ବାହନ କରିବେ ।

୩୩୧) ତେଣୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ପ୍ରସାଦିତ ୭୬୪ କେଭି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସହ ସଂଯୋଗିତ ଏହିସବୁ ବୃହତ୍ ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ପରିମାଣ ତଥା ବଳକା ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ଆହରଣ ପାଇଁ ୨୦୧୦, ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ପୂର୍ବରୁ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 'କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖସଡା' ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓପିଟିସିଏଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ୪୦୦ କେଭି ଇର୍-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଡି/ସି ଲାଇନ (୨୩୫ ସିକେଏମ)ର 'ପୁନରୁଦ୍ଧାରିତ ଖସଡା'କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୨୦୧୦, ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଆଇପିପିମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ଉଠାଣ ପାଇଁ ‘କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ (ସିଟିସ୍କୁ) ଓ ‘ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଲୋଡ଼ ଡେପ୍ଟାମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର’ (ଇଆର୍ଏଲ୍‌ଡିସି)କୁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଇପିପିମାନଙ୍କରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗର ଉଠାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ‘କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖସଡା’ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଆଇପିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଭିନ୍ନ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ତା’ର ନ୍ୟାୟ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଯେପରି ସମର୍ଥ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିଜକୁ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ । ତେବେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଆଇପିପିସମୂହରୁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଉଚିତ ଜବାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ତା’ର ସମ୍ପର୍କିତ ‘କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖସଡା’କୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ପ୍ରଦାନ କୌଶଳ:

୩୭୨) ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର (ସରବରାହ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୂହ) କ୍ଷିମ, ୨୦୦୪ର ଧାରା - ୧୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରଥମ ଦେୟ-ଦର ଦ୍ୱାରା ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିରାପଦ ରଖାଯିବ । ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେୟକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏସ୍କ୍ରୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କ୍ଷିମ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରଥମ ଦେୟ-ଦର ଦ୍ୱାରା ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଦେୟ-ଦରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ । ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଗ୍ରାହକ । ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ଏକ ନକଲ ଦେବା ସହ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟରେ ମିଟର ରିଡିଂର ଭିତ୍ତିରେ ସରବରାହ ସେବା ସମୂହର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦେବ ।

୩୭୩) ସଂପ୍ରତି ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସରବରାହ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାନେ, ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ଏକ ନକଲ ଦେବା ସହ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟରେ ମିଟର ରିଡିଂର ଭିତ୍ତିରେ ସରବରାହ ସେବାସମୂହର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦେବ । ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପାଖରେ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ଥିବା ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ‘ଆଦାୟ-ଦେୟ’ ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ବିଲ୍ ଦେବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସ୍ଥୁଳ ଯୋଗାଣ ଦେୟ-ଦର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ । ଉତ୍ସରିତ ଭାବେ ଆୟ କର ହ୍ରାସ ଓ ପରିଣାମତଃ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ‘ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସକରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର’ ପାଇବା ନେଇ ଏହା ଓପିଟିସିଏଲ୍, ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତଥା ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଆୟୋଗ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତିର ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଆୟୋଗ ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ମାସିକିଆ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବିପକ୍ଷରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଏସ୍କ୍ରୋ ବ୍ୟାଙ୍କ (ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ)କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ଅ-ପରିବର୍ତ୍ତନ-ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବ । ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ସ୍ଥୁଳ ଯୋଗାଣ ବିଲ୍‌ସମୂହର ଦେୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ସମୂହକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ରିହାତି:

୩୭୪) ଏକ 'ଜମାକରଣର ଚିଠି' ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ନଗଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ୨ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ (ଏନ୍‌ଆଇ ଆକ୍ଟ ଅଧିନରେ ଛୁଟି ଦିନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ୨ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିତରକ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 'ଲେଟିର ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ' ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ୧ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଝର୍ଜି:

୩୭୫) ଯଦି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବିଲ୍ ପାଇବାର ୧ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାସିକ ୧.୨୫% ହାରରେ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଝର୍ଜି ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

୩୭୬) ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତମତେ ଅନୁମୋଦିତ ସରବରାହ ତାରିଖ ୨୦୧୦, ଏପ୍ରିଲ, ୧ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।

ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ, ୨୦୦୯ର କେଶ୍ ନଂ-୧୪୫ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଫାଇସଲା କରାଗଲା ।

ସ୍ୱାକ୍ଷର /-	ସ୍ୱାକ୍ଷର /-	ସ୍ୱାକ୍ଷର /-
ବି.କେ.ମିଶ୍ର	କେ.ସି. ବୁଡ	ବି.କେ.ଦାସ
(ସଚିବସ୍ୟ)	(ସଚିବସ୍ୟ)	(ସଚିବସ୍ୟ)