

ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଭବନ

ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୧୨

ଉପସ୍ଥିତ : ଶ୍ରୀ ବି କେ ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଶ୍ରୀ ଏସ୍ କେ ଜେନା, ସଦସ୍ୟ

୨୦୦୭ ମସିହା ମାମଲା ନଂ. ୩୩

ଶୁଣାଣି ତାରିଖ : ୦୩.୦୮.୨୦୦୭
ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ : ୦୩.୦୮.୨୦୦୭
ବିଷୟ : ଦଣ୍ଡାସାହି, କୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା - ଜଗତସିଂହପୁରର
ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ ଏବଂ ୧୦ କେଭିଏ LT Less
ଗ୍ରନ୍ଥପରମର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ

ଆବେଦନକାରୀ : ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା
ବନାମ

ବିପରୀତ ପକ୍ଷ : ସିଇଓ, ସେସୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଆଦେଶନାମା

- ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଦଣ୍ଡାସାହିରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଘର ରହିଛି । ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଚଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ।
- ଏହି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୧୧ କେଭି ଲାଇନରେ ଗୋଟିଏ ୧୦ KVA LT Less ଗ୍ରନ୍ଥପରମରୁ ୧୦ଟି ଘରକୁ ଲାଇନ ଦିଆଯାଇପାରିଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ୩୦ ପାଖାପାଖି ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରି ନାହିଁ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ୧୯୯୬ ମସିହାରୁ ବିଜୁଳି ଲାଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି

ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସେସୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସିନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

୩. ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ GRF, ପାରାଦ୍ୱୀପଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । GRF, ପାରାଦ୍ୱୀପ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେସୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେସୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀ GRFଙ୍କ ଆଦେଶ ସେସୁ ପାଳନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ CESU, Ombudsman କୁ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ । Ombudsman ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଜୁଳି ଆଇନ ୨୦୦୩ ଧାରା ୧୪୨ ଓ ୧୪୬ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ।
୪. ଶେଷରେ ଆବେଦନକାରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦ KVA LT Less ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ୬୩ KVAରେ ପରିଣତ କରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ ।
୫. କମିଶନ ଉକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଯେ GRF ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିବାରୁ ସେସୁ ପ୍ରତି ବିଜୁଳି ଆଇନ ୨୦୦୩ ଧାରା ୧୪୨ ଅନୁଯାୟୀ ବିହିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ । ଏଥିପାଇଁ କମିଶନ ତରଫରୁ ସେସୁକୁ ମଧ୍ୟ ୦୬.୦୩.୨୦୦୭ରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
୬. ସେସୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ GRF, ପାରାଦ୍ୱୀପଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେସୁ ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କିମ୍ବା repair, maintenance ଟଙ୍କାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା GRF ର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।
୭. ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ଦାବିକଲେ ଯେ ବିଜୁଳି ପାଇବା ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ସେସୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ । ସେସୁ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସିଓଓ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏହି ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ କରିବା ପାଇଁ ୨,୧୦,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ।

୮. ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଥି ଅନୁସାରେ remunerative scheme ଅନୁସରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଠାରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ହେବ ।
୯. କମିଶନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥାଯଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଟକଳ ୩୦୦୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଶୋଧିତ Electricity Act ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ବ । ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୧୦. କମିଶନରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆବେଦନକାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ହଲର୍ ବା ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୀବ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ କମିଶନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ MLA ବା MP Lad ରୁ ବିହିତ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଅଥବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ remunerative ନୁହେଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା GRF କ୍ଷମତା ପରିସର ବାହାରେ । ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିବା ୧୪୨ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।
୧୧. ଅବଶ୍ୟ, ଏଥି ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେସ୍ବର ଆବେଦନ ଉପରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହାହିଁ GRF ଆଦେଶ ପ୍ରତି ଲାଗୁ ହେବ । ଆବେଦନ ପତ୍ର ଏତଦ୍ବାରା ଫଏସଲ କରାଗଲା ।

(ଏସ୍ କେ ଜେନା)

ସଦସ୍ୟ

(ବି କେ ଦାସ)

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ